

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 30. 7. 2013
NAŠE ZN.: ŽP/8173/13
SPIS. ZN.: ZN/2413/ŽP/13
VYŘÍZUJE: Ing. Beneš
TEL.: 377 195 552
FAX: 377 195 393
E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz
DATUM: 15. 8. 2013

Adast Engineering, s. r. o.
Ing. Jiří Čtvrtníček
Adamov 496
679 04 Adamov

Sdělení k záměru „Plnicí stanice CNG Plzeň, areál SPU Plzeň 02“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem doručeným dne 5. 8. 2013 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona, oznámení podlimitního záměru „**Plnicí stanice CNG Plzeň, areál SPU Plzeň 02**“.

Oznamovatel: VEMEX s. r. o., Na Zátorce 350/5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

Zástupce oznamovatele: Adast Engineering, s. r. o., Adamov 496, 679 04 Adamov

Záměrem investora je výstavba nové plnicí stanice CNG na území Statutárního města Plzeň, v Městském obvodu Plzeň 5 - Křimice, konkrétně na pozemku par. č.: 948/12 v k.ú. Radčice u Plzně. Čerpací stanice CNG bude realizována na volné ploše v rámci stávajícího areálu společnosti Česká pošta a. s., SPU Plzeň 02.

Plnicí stanice bude mít dvě výdejní místa se stojanem pod přístřeškem na středové refýži. Ostatní technologie plnicí stanice CNG bude umístěna v železobetonovém kontejneru o velikosti 5 m x 2,8 m x 3,1 m a bude napojena novou středotlakou přípojkou na plynovodní řad, který prochází jižním směrem v těsném sousedství oplocení areálu. Plnicí stanice CNG bude dodána jako typizovaná jednotka, sestávající se z přípojky plynu, expanzní nádoby, kompresoru, baterie tlakových lahví k vyrovnání přetlaku (4 tlakové lahve o objemu cca 80 litrů) a dvou výdejních stojanů.

Plnění vozidel se předpokládá v intenzitě cca 50/den při ročním odběru zemního plynu cca 350 tis. Nm³. Instalovaný příkon plnicí stanice bude 45 kW.

Plnicí stanice CNG je určena pro zajištění alternativní pohonné hmoty vozového parku SPU Plzeň 02 s tím, že při volné kapacitě je uvažováno o plnění osobních vozidel motoristické veřejnosti (osobní automobily, užitková vozidla do nosnosti 3,5 t).

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do stávající dešťové kanalizace.

Dopravně je plnicí stanice přístupná z vnitroareálových komunikací s napojením na silnici II/605 v ulici Chebská. Řešení dopravy v klidu v rámci areálu zůstává beze změn.

Záměr „**Plnicí stanice CNG Plzeň, areál SPU Plzeň 02**“ je podlimitním záměrem k bodu 3.8 (Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m³), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, vydal dne 14. 5. 2013 pod č. j.: ŽP/4657/13 k předmětnému záměru stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad konstatuje, že **záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.**

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jaroslav Nálevka
pověřen zastupováním vedoucího oddělení IPPC a EIA

v z. Ing. Rudolf Rečka
zástupce vedoucího oddělení IPPC a EIA

Na vědomí s přílohou (projektová dokumentace zpět):

Ing. Jiří Kollert, Babice nad Svitavou 298, 664 01 Babice nad Svitavou