

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 7. 10. 2013  
NAŠE ZN.: ŽP/10779/13  
SPIS. ZN.: ZN/3143/ŽP/13  
VYŘIZUJE: Ing. Beneš  
TEL.: 377 195 552  
FAX: 377 195 393  
E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz  
DATUM: 16. 10. 2013

PRAVES, spol. s r. o.  
Ing. František Ruterle  
Petrovická 286  
344 01 Domažlice

**Sdělení k záměru „ČOV a kanalizace Vlkanov“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

Dopisem doručeným dne 9. 10. 2013 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále i jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona, oznámení podlimitního záměru „**ČOV a kanalizace Vlkanov**“.

**Oznamovatel: Obec Vlkanov, Vlkanov 24, 345 22 Poběžovice**

**Oprávněný zástupce oznamovatele: PRAVES, spol. s r. o., Petrovická 286, 344 01 Domažlice**

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) na území obce Vlkanov, v k.ú. Vlkanov u Nového Kramolína.

Výstavba kanalizace a ČOV bude řešena ve dvou etapách. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická (typ AS-VARlcomp) pro 160 ekvivalentních obyvatel. ČOV se bude skládat z obslužného objektu (dřevostavba o půdorysných rozměrech 4 x 3 m se sedlovou střechou), čerpací stanice splaškových vod, nádrže na přebytečný kal – kalojem o objemu 8,6 m<sup>3</sup>, potrubních rozvodů, měření průtoku a výústního objektu. Součástí výstavby ČOV je také vodovodní přípojka, elektrická přípojka NN a elektrické rozvody včetně účelové komunikace v délce 105 m a šířce 4 m. Dále budou provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a oplocení areálu v délce 93 m.

Kanalizační stoky v obci (označené jako A, AA, AB, AD) budou provedeny z PVC DN 250, přičemž jejich celková délka v rámci I. a II. etapy bude dosahovat cca 900 m. Součástí výstavby je rovněž realizace veřejné části kanalizačních přípojek z PVC DN 150/200 – cca 28 ks a celkové délce cca 180 m.

Záměr „**ČOV a kanalizace Vlkanov**“ je podlimitním záměrem k bodu 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, vydal dne 15. 10. 2013 pod č. j.: ŽP/10767/13 k předmětnému záměru stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Městský úřad v Poběžovicích, odbor výstavby a životního prostředí, vydal dne 8. 10. 2013 pod č. j.: 638/13/STAV k předmětnému záměru vyjádření, ve kterém vyslovil souhlas s navrhovanou stavbou a konstatoval, že navrhovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Vlkanov.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad konstatuje, že **záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.**

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

#### **Příloha:**

- projektová dokumentace zpět
- stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Mgr. Jaroslav Nálevka  
vedoucí oddělení IPPC a EIA