

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 10. 2. 2014
NAŠE ZN.: ŽP/2058/14
SPIS. ZN.: ZN/499/ŽP/14
VYŘIZUJE: Ing. Beneš
TEL.: 377 195 552
FAX: 377 195 393
E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz
DATUM: 5. 3. 2014

Vážený pan
Ing. Čeněk Stehlík
Zábělská 46
312 00 Plzeň

Sdělení k záměru „Plnicí stanice CNG Nýřany“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem doručeným dne 19. 2. 2014 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona, oznámení podlimitního záměru „**Plnicí stanice CNG Nýřany**“.

Oznamovatel: BOZE s. r. o., Horní Lukavice 124, 334 01 Přeštice

**Zástupce oznamovatele: Ing. Čeněk Stehlík, Projektční kancelář,
Zábělská 46, 312 00 Plzeň**

Záměrem investora je výstavba nové plnicí stanice CNG na území města Nýřany, v rámci průmyslového areálu Mexiko u Nýřan, konkrétně na pozemku parc. č. 1755/37 v k.ú. Nýřany. Pozemek pro stavbu leží přímo u páteřní komunikace průmyslové zóny v blízkosti okružní křižovatky na silnici I/180.

Stavba bude sloužit jako veřejná plnicí stanice pohonných hmot pro vozidla poháněná stlačeným zemním plynem. Plnicí stanice je řešena typově jako stabilní kontejnerová technologie, z hlediska provozu je koncipována jako veřejná plnicí stanice pohonných hmot.

Plnicí stanice bude sloužit ke stlačování, skladování a rozvodu média CNG, které bude pomocí výdejního stojanu plněno do vozidel. Stanice bude osazena kompresorem, sušičkou a dvěma typy zásobníků stlačeného plynu (externí a interní).

Celková kapacita zásobníku CNG je 3,68 m³ (tzn. 3 680 l), přičemž zásoba v interním zásobníku činí 1,12 m³ a externím pak 2,56 m³.

Předpokládaná frekvence související dopravy během provozu plnicí stanice je odhadována na cca 10- 20 vozidel/den a při dosažení plné kapacity pak cca 30 – 40 vozidel/den. Max. projektovaná kapacita plnicí stanice pak činí 50 vozidel/den.

Realizace záměru vyvolá zábor pozemku vedeného v ZPF o výměře cca 850 m². Zastavěná plocha včetně komunikací bude činit 450 m². Dešťové vody ze zpevněné plochy o rozloze cca 350 m² budou odvodněny do uliční vpusti, která je napojena na stávající dešťovou kanalizaci.

Záměr „**Plnicí stanice CNG Nýřany Plzeň**“ je podlimitním záměrem k bodu 3.8 (Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m³), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, vydal dne 4. 3. 2014 pod č. j.: ŽP/2039/14 k předmětnému záměru stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Městský úřad Nýřany, odbor výstavby, vydal pod č. j.: OV-Mrá/3939/2014 dne 17. 2. 2014 sdělení s tím, že záměr umístění „Plnicí stanice CNG Nýřany“ na pozemku parc. č. 1755/37 v k.ú. Nýřany je v souladu se schváleným územním plánem města Nýřany a jeho změnou č. 6.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad konstatuje, že **záměr „Plnicí stanice CNG Nýřany“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.**

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Příloha: - stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Na vědomí s přílohou:

BOZE s. r. o., Ing. Tomáš Kajl, Horní Lukavice 124, 334 01 Přeštice