

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: ŽP/12926/17
Spis. zn.: ZN/2299/ŽP/17
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Ivana Vojtajová
Tel.: 377 195 498
E-mail: ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz

Datum: 11. 9. 2017

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Bezděkovské předměstí
Masarykova 388
344 78 DOMAŽLICE

Sdělení k záměru „Pasečnice – kanalizace a ČOV“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 30. 8. 2017 oznámení podlimitního záměru „Pasečnice – kanalizace a ČOV“.

Oznamovatel: **Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí, Masarykova 388, 344 78 Domažlice**

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je odkanalizování obce Pasečnice. Součástí záměru jsou tyto stavební objekty:

SO 1.01 – Gravitační stoky A

- splaškové stoky A, A-1 až A-4 včetně vedlejších stok odkanalizovávají severní část obce a střed obce kolem rybníka,
- stoky jsou vedeny převážně v místních komunikacích, stoka A kříží řeku Zubřinu,

SO 1.02 – Gravitační stoky B

- splaškové stoky B, B-1 až B-3 včetně vedlejších stok odkanalizovávají jižní a jihozápadní část obce,
- stoka B je ukončena čerpací stanicí ČS1, stoka B kříží řeku Zubřinu,

SO 1.01 + SO 1.02 - v celkové délce 3 364,22 m (PP DN250)

SO 1.03 – Výtlačný řad a čerpací stanice ČS1

- výtlačný řad v délce 254,07 m (PE 75x4,5) vede z ČS1 až ke gravitační stoce A,
- ČS1 je umístěna na p.p.č. 1038/2 v k.ú. Pasečnice

SO 1.04 – Elektropřípojky NN k ČS1

SO 1.05 – ČOV

- ČOV je navržena s kapacitou 250 EO

K záměru „**Pasečnice – kanalizace a ČOV**“ vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody věcně a místně příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dne 8. 9. 2017 pod č.j. ŽP/13315/17 stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona, se závěrem, že **záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.**

Záměr „**Pasečnice – kanalizace a ČOV**“ je podlimitní záměr k bodu **1.9** (Čistírný odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.), kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr „**Pasečnice – kanalizace a ČOV**“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a **nepodléhá zjišťovacímu řízení** dle uvedeného zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Příloha:

- 1) Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydané pod č.j. ŽP/13315/17 dne 8. 9. 2017.