

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: ŽP/14171/17
Spis. zn.: ZN/2548/ŽP/17
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Žaneta Dvořáková
Tel.: 377 195 008
E-mail: zaneta.dvorakova@plzensky-kraj.cz

PIK Vítek
Kořenského 7
150 00 PRAHA 5

Datum: 26. 9. 2017

Sdělení k záměru „Retenční nádrž Vinice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 22. 9. 2017 oznámení podlimitního záměru a dne 26. 9. 2017 doplnění oznámení podlimitního záměru „Retenční nádrž Vinice“.

Oznamovatel: **Magistrát města Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň**

Oprávněný zástupce oznamovatele: **Ing. Josef Vítek, Rymaně 898,
252 10 Mníšek pod Brdy**

Z předloženého oznámení vyplývá, že předmětem záměru „Retenční nádrž Vinice“ je vybudování retenční nádrže jako podzemního objektu o celkovém objemu retence 6 000 m³. Nádrž je rozdělena na pět stejných sekcí se sklonem dna 2% a je zasypána zeminou. Rozměry jedné sekce jsou 55,0 x 6,0 m. Nádrž je obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 57,6 x 32,0 m s přisazenou jímkou vody pro plnění výplachových van, odtokovými šachtami bezpečnostního přepadu a regulačním odtokovým ventilem. Součástí projektu jsou další vynucené stavby:

- Budova rozvodny - jedná se o přízemní budovu umístěnou u jednoho odvětrávacího komína.
- Dešťový odlehčovač – Odlehčovací komora je železobetonový objekt s přepadovou hranou. Bude napojena na vejčitou stoku PF 2150/1250 za stávající spojnou komorou.
- Propojovací stoky – Propojovací potrubí DN 1600 v délce 6,5 m; odtok z RN – DN 1600 v délce 51,5 m; škrťací stoka – DN 800 v délce 14,5 m.
- Úprava stávajícího dešťového odlehčovače – Část dešťového odlehčovače za stávající přelivnou hranou bude zabetonována.
- Oprava spojené šachty v ul. Karlovarská.
- Zrušení stávajících stok – Budou zrušeny odlehčovací stoka PF 2150/1205 v délce 120,5 m a část retenční stoky RS PF 1200/900 v úseku od OK 18R k LŠ v délce 47 m.


- Manipulační komunikace – Bude vybudována obslužná místní komunikace v šířce 3,5 m určená pro provozovatele.
- Přepojení uličních vpustí – Bude přepojeno 5 ks uličních vpustí umístěných podél ul. Karlovarská kanalizačním potrubím DN 200 v délce 70 m.
- Přeložka trasy optických kabelů – Je navržena přeložka plastových chrániček DN 40 v délce 199 m.
- Podzemní kabelová přípojka NN v délce 60 m;
- Vodovodní přípojka v délce 57 m;
- Přeložka vodovodní přípojky pro Lochotínský pavilónek v délce 71,65 m;
- Přeložka NTL plynovodu v délce 16,78 m;
- Přeložka kabelů veřejného osvětlení v délce 155 m;
- Sadové a terénní úpravy.

K záměru „**Retenční nádrž Vinice**“ vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody věcně a místně příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dne 21. 9. 2017 pod č.j. ŽP/12630/17 stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona, se závěrem, že **záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.**

Záměr „**Retenční nádrž Vinice**“ je podlimitní záměr k bodu 1.7 (Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m³ nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou.), kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr „**Retenční nádrž Vinice**“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a **nepodléhá zjišťovacímu řízení** dle uvedeného zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.



Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA