

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 25. 3. 2014
NAŠE ZN.: ŽP/2976/14
SPIS. ZN.: ZN/776/ŽP/14

VYŘIZUJE: Ing. Beneš
TEL.: 377 195 552
FAX: 377 195 393
E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

DATUM: 31. 3. 2014

Vážený pan
Mgr. Martin Vovsík
Nad Hradištěm 336/25
326 00 Plzeň

Sdělení k záměru „Vodní nádrž v k.ú. Sviňomazy, dodatek č. 1“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 25. 3. 2014 oznámení podlimitního záměru „**Vodní nádrž v k.ú. Sviňomazy, dodatek č. 1**“.

Oznamovatel: Mgr. Martin Vovsík, Nad Hradištěm 336/25, 326 00 Plzeň

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je realizace tří tůní na pozemku parc. č. 260 v k.ú. Sviňomazy, v údolní nivě Kozolupského potoka nad již dříve navrhovanou vodní nádrží.

K záměru výstavby malé vodní nádrže v k.ú. Sviňomazy (záměr „Vodní nádrž v k.ú. Sviňomazy“) vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení IPPC a EIA, dne 13. 11. 2012 pod č. j.: ŽP/9311/12 sdělení s tím, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.

Předmětem dodatku č. 1 je realizace plochy tří neprůtočných tůní, které doplní stávající mokřadní biotop v místě. Záměrem stavebníka je výstavbou dalších vodních ploch v podobě tůní navázat na již navrhovanou stavbu vodní nádrže a zvýšit tak biodiverzitu lokality. Rovněž jde o zlepšení využitelnosti plochy dotčených pozemků navrhovaným záměrem, jelikož vlivem vysoké hladiny podzemní vody, nepropustného jílovitého podloží a terénních depresí v místě uvažovaných tůní dochází v současné době k podmáčení povrchu terénu, které znemožňuje jeho zemědělské využívání a jeho údržbu. Zdrojem vody do tůní bude vysoká hladina podzemní vody v místě navrhovaných vodních ploch.

Tůň č. 1, navržená jako neprůtočná, dosahuje max. objemu 510 m³ a s max. plochou 485 m² (rozměr cca 25 x 12 m). Tůň č. 2 je neprůtočná s max. objemem 320 m³ a plochou max. 375 m² (rozměr cca 24 x 18 m). Tůň č. 3 je navržená rovněž jako neprůtočná, s objemem max. 404 m³, plochou max. 385 m² (rozměr cca 23 x 18 m).

Všechny tůně jsou navrženy jako prohlubně v terénu s max. hloubkou 1,5 m. Tůně nejsou vybaveny žádnými technickými zařízeními. Hladina vody bude v tůních kolísat v závislosti na hladině podzemní vody a klimatických podmínkách.

Záměr „**Vodní nádrž v k.ú. Sviňomazy, dodatek č. 1**“ je podlimitním záměrem k bodu 1.7 (Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m³ nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad konstatuje, že **záměr „Vodní nádrž v k.ú. Sviňomazy, dodatek č. 1“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení** dle zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA