

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne: 23. 5. 2014

Naše č. j.: ŽP/5699/14

Spis. zn.: ZN/1399/ŽP/14

Počet listů: 1

Počet příloh: 2

Počet listů příloh:

Valbek, spol. s r. o.

středisko Ústí nad Labem

Děčínská 717/21

400 03 Ústí nad Labem

Vyřizuje: Ing. Jan Beneš

Tel.: 377 195 552

Fax: 377 195 393

E-mail: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Datum: 5. 6. 2014

Sdělení k záměru „Plánice – Projektová dokumentace pro obnovu a dostavbu vodovodu a kanalizace“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem doručeným dne 27. 5. 2014 a jeho e-mailovým doplněním ze dne 4. 6. 2014 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále i jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona, oznámení podlimitního záměru „Plánice – Projektová dokumentace pro obnovu a dostavbu vodovodu a kanalizace“.

Oznamovatel: Město Plánice, Náměstí 180, 340 34 Plánice

Oprávněný zástupce oznamovatele: Valbek, spol. s r. o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je oprava, rozšíření vodovodní sítě a výstavba kanalizačních stok včetně domovních přípojek a dále propojení stávajících vodojemů silovými a ovládacími rozvody v intravilánu a extravilánu města Plánice (k.ú. Plánice).

Konkrétně bude v rámci tohoto projektu realizována dostavba kanalizace v délce 838 m (DN 400), výstavba odlehčovací komory, dostavba, resp. rekonstrukce vodovodu v délce 836 m, resp. 797 m (DN 80, DN 100), dostavba provizorního vodovodu v délce 393 m, zbudování silových rozvodů v délce 700 m a ovládacích rozvodů v délce 600 m.

Pitná voda bude přiváděna do vodovodních řadů ze stávajících zdrojů, tj. vodojemů označených jako VD1 a VD2. Na realizovaný vodovodní řad budou přepojeny všechny stávající domovní přípojky, tedy cca 300 EO. U předmětné kanalizace se předpokládá množství splaškových vod z cca 60 bytových jednotek, tzn. cca 180 EO.

V rámci rekonstrukce vodovodního řadu a jímacího zařízení bude zřízena nová přípojka NN k vodojemu VD2 a jeho následné propojení s vodojemem VD1.

Záměr „Plánice – Projektová dokumentace pro obnovu a dostavbu vodovodu a kanalizace“ je podlimitním záměrem k bodu 1.9 (Čistírny odpadních vod

s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, vydal dne 4. 6. 2014 pod č. j.: ŽP/5669/14 k předmětnému záměru stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptáčích oblastí.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, vydal dne 20. 2. 2014 pod č. j.: ŽP/1201/14/Ks vyjádření s tím, že nemá námitek k provedení obnovy a dostavby vodovodu a kanalizace v obci Plánice dle předložené projektové dokumentace, jelikož je v souladu se záměry územního plánování.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad konstatuje, že **záměr „Plánice – Projektová dokumentace pro obnovu a dostavbu vodovodu a kanalizace“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.**

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Příloha: – projektová dokumentace zpět
– stanovisko příslušného úřadu dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucího oddělení IPPC a EIA