

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Vaše č. j.:

Ze dne: 19. 2. 2015

Naše č. j.: ŽP/1844/15

Spis. zn.: ZN/712/ŽP/15

Počet listů: 1

Počet příloh: 2

Počet listů příloh:

Vyřizuje: Ing. Jan Beneš

Tel.: 377 195 552

Fax: 377 195 393

E-mail: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Datum: 5. 3. 2015

Vážená paní  
Jana Baumgärtlová  
Sokolovská 30  
360 05 KARLOVY VARY

**Sdělení k záměru „Rekonstrukce Muzeum Rabštejn nad Střelou, č. p. 10 – ČOV BIOX 10 SBR“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

Dopisem doručeným dne 23. 2. 2015 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona, oznámení podlimitního záměru „Rekonstrukce Muzeum Rabštejn nad Střelou, č. p. 10 – ČOV BIOX 10 SBR“.

**Oznamovatel: Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou, PhDr. Robert Terrich, Plzeňská 420, 270 33 Jesenice**

**Oprávněný zástupce oznamovatele: Jana Baumgärtlová, Sokolovská 30, 360 05 Karlovy Vary**

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je umístění nové technologie ČOV včetně kanalizačního potrubí na území města Manětín, v městské části Rabštejn nad Střelou, konkrétně na pozemku parc. č. 9/2, 30/2 a 96/2 v k.ú. Rabštejn nad Střelou (jedná se o umístění nové ČOV pro objekt Muzea Rabštejn nad Střelou č. p. 10 včetně provedení kanalizačního potrubí).

V předloženém projektu se jedná o demontáž stávající již dožitě ČOV, včetně kanalizačního potrubí svedeného do řeky Střely a montáž (osazení v místě stávající ČOV) nové ČOV typu BIOX 10 SBR, včetně vedení nového kanalizačního potrubí ve stejné trase a provedení vyústí do řeky Střely. Kapacita ČOV BIOX 10 SBR činí 1 – 10 EO (0,06 – max. 0,7 kg BSK<sub>5</sub>/den). Hydraulická kapacita činí max. 1,5 m<sup>3</sup>/den. Dále bude realizována přípojka kanalizace PE 100, SDR17 o DN 50 a PVC SN8-DN150, délky 2,7 m a odpadní kanalizace od ČOV – PE100 SDR17, délky cca 70,0 m.

Záměr „Rekonstrukce Muzeum Rabštejn nad Střelou, č. p. 10 – ČOV BIOX 10 SBR“ je podlimitním záměrem k bodu 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, vydal dne 3. 3. 2015 pod č. j.: ŽP/2088/15 k předmětnému záměru stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Městský úřad Manětín, stavební úřad, vydal dne 28. 12. 2009 pod č. j.: SÚ/442,443/2009 rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy č. p. 10 – Manětín, Rabštejn nad Střelou č. p. 10“, která mimo jiné obsahovala repasovanou ČOV a kanalizační potrubí – přepad z ČOV. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávající ČOV dojde k její náhradě za nové technologické zařízení ČOV typu BIOX 10 SBR (s osazením v místě stávající ČOV).

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad konstatuje, že záměr „**Rekonstrukce Muzeum Rabštejn nad Střelou, č. p. 10 – ČOV BIOX 10 SBR**“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.**

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

**Přílohy:** – projektová dokumentace zpět  
– sdělení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Mgr. Jaroslav Nálevka  
vedoucí oddělení IPPC a EIA