

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: ŽP/16401/16
Spis. zn.: ZN/3710/ŽP/16
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Ivana Vojtajová
Tel.: 377 195 498
E-mail: ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz

Datum: 20. 10. 2016

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Ing. Tomáš Macán
K letišti 441/II
339 01 KLATOVY

Sdělení k záměru „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Soběstice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 10. 10. 2016 oznámení podlimitního záměru a dne 20. 10. 2016 doplnění oznámení podlimitního záměru „**Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Soběstice**“.

Oznamovatel: **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Ing. Tomáš Macán, K letišti 441/II, 339 01 KLATOVY**

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je vybudování stezky pro pěší a cyklisty nebo chodníku podél silnice I/22 v průtahu obce Soběstice, úprava místní komunikace Luby-Soběstice a propojení těchto komunikací v obci Soběstice.

Součástí záměru jsou tyto stavební objekty:

- **SO 101 - stezka pro pěší a cyklisty**
Objekt řeší výstavbu stezky pro pěší a cyklisty nebo chodníku v průtahu silnice I/22 v obci Soběstice v šířce 2,00 - 3,00 m. Začátek úpravy je u okružní křižovatky před obcí Soběstice ve směru od Klatov a konec úpravy je za křižovatkou místní komunikace směr Luby. Je navržena vozovka základní šířky 7,00 m, vždy alespoň s jednostranným chodníkem nebo stezkou pro chodce a cyklisty, součástí stavby je také ochranný ostrůvek pro usnadnění přecházení. Stavbou budou také upraveny dva autobusové zálivy, Odvodnění bude do nově navržených uličních vpustí nebo odvodňovacích obrubníků. Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D400 a ČSN EN 124, velikost mříží 500/500. Vpusti budou napojeny na stávající nebo novou kanalizaci. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm.
- **SO 102 - chodník podél MK v Soběsticích**
Objekt řeší výstavbu jednostranného chodníku podél místní komunikace Soběstice - Luby. Šířka chodníku je navržena dle šířky pozemkových hranic, tak aby nevznikaly úzké travnaté pruhy podél oplocení, jejichž údržba je náročná, šířka chodníku je vždy větší než 2,00 m. Odvodnění bude do nově navržených

uličních vpustí. Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D400 a ČSN EN 124, velikost mříží 500/300. Vpusti napojeny na novou kanalizaci. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm.

- SO 103 - propojovací komunikace
Objekt řeší propojení silnice I/22 a MK Soběstice - Luby. Začátek a konec úpravy je řešen jako samostatný sjezd k nemovitosti. Propojení je mimo hlavní koridory komunikací a představuje jakousi „zkratku“ mezi sil. I/22 a místní komunikací směr Luby. Prostřední část bude sloužit výhradně pro cyklisty z důvodu podélného sklonu 15,43%. Jako bezbariérová trasa bude sloužit chodník podél silnice I/22 a MK Luby - Soběstice. Odvodnění bude do nově navržených uličních vpustí. Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D400 a ČSN EN 124, velikost mříží 500/300. Vpusti napojeny na novou kanalizaci. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm.
- SO 301 - kanalizace podél silnice I/22
Výstavba nové dešťové kanalizace D1 bude z žebrovaného polypropylenu SN10 DN 300 v délce 229 m. Na trase bude umístěno 8 ks revizních kanalizačních šachet.
- SO 302 - kanalizace – propojovací komunikace
Výstavba nové dešťové kanalizace D1 bude z žebrovaného polypropylenu SN10 DN 250 v délce 130 m. Na trase budou umístěny 3 ks revizních kanalizačních šachet.
- SO 303 - vodovod podél silnice I/22
Výstavba nového vodovodu (vodovodní řad 2) bude z polyetylenu PE100RC SDR11 DN 80. Celková délka vodovodního potrubí je 178 m. Řad 2 bude ukončen napojením na stávající vodovod.
- SO 304 - vodovod podél MK Soběstice
Výstavba nového vodovodu (vodovodní řad 2) bude z polyetylenu PE100RC SDR11 DN 80. Celková délka vodovodního potrubí je 112 m. Na nový vodovodní řad budou napojeny vodovodní přípojky k přilehlým nemovitostem – PE32 – 7 ks.
- SO 401 - veřejné osvětlení podél silnice I/22
Pro osvětlení v úseku silnice od kruhového objezdu před obcí k odbočce silnice III. tř. Soběstice-Luby včetně chodníků podél ní bude vybudováno nové veřejné osvětlení včetně nového osvětlení přechodu pro chodce.
- SO 402 - veřejné osvětlení - propojovací komunikace
Pro osvětlení propojovací komunikace bude vybudováno nové veřejné osvětlení.
- SO 501 - přeložka plynovodu
Stavební objekt řeší přeložku plynovodu mimo násyp silničního tělesa, který bude rozšířen stavbou chodníku.

K záměru „**STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODÉL SILNICE I/22 V OBCI SOBĚSTICE**“ vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody věcně a místně příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dne 17. 10. 2016 pod č.j. ŽP/16915/16 stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona, se závěrem, že **záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.**

Záměr „**Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Soběstice**“ je podlimitní záměr k bodům **1.9** (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm) a **3.7** (Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300-800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I.), kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr „**Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Soběstice**“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a **nepodléhá zjišťovacímu řízení** dle uvedeného zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Příloha:

- 1) Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydané pod č.j. ŽP/16915/16 dne 17. 10. 2016.