

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: ŽP/19467/16
Spis. zn.: ZN/4307/ŽP/16
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Ivana Vojtajová
Tel.: 377 195 498
E-mail: ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz

AQUA PROCON s.r.o.
divize Praha
Dukelských hrdinů 976/12
170 00 PRAHA

Datum: 6. 12. 2016

Sdělení k záměru „Vodovod Dobříč, Koryta, Čivice a Kaceřov“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 23. 11. 2016 oznámení podlimitního záměru a dne 1. 12. 2016 doplnění oznámení podlimitního záměru „**Vodovod Dobříč, Koryta, Čivice a Kaceřov**“.

Oznamovatel: **Obec Dobříč, Dobříč 29, 330 05 Dobříč**

Oprávněný zástupce oznamovatele: **AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno**

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je vybudování nových zásobovacích a rozvodných vodovodních řadů v obcích Dobříč, Koryta a Kaceřov v celkové délce cca 19,2 km. Součástí záměru je nová úpravna vody Dobříč s výrobní kapacitou 2 l/s a zemní vodojem o objemu 2 x 100 m³. Úpravna vody a vodojem jsou situovány na lesním pozemku investora, p.p.č. 507/1 v k.ú. Dobříč. Zdrojem surové vody jsou vrty HV-1 a HV-2 v katastru obce Dobříč. Vodovodní potrubí jsou navržena v dimenzích DN 150, DN 125, DN 100, DN 80, DN 65, DN 50 a DN 40. Rozvodná síť vodovodních řadů je rozdělena do tří tlakových pásem. Horní tlakové pásmo zásobuje obce Dobříč, Koryta a zemědělskou usedlost Bertin Dvůr. Střední tlakové pásmo zásobuje místní část Čivice a obec Kaceřov. Dolní tlakové pásmo je pouze v jedné ulici v místní části Čivice. Úpravna vody bude za běžného provozu produkovat odpadní kal z praní filtrů, který bude shromažďován v kalové jínce a pravidelně vyvážen na ČOV Plasy.

K záměru „**Vodovod Dobříč, Koryta, Čivice a Kaceřov**“ vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody věcně a místně příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dne 29. 11. 2016 pod č.j. ŽP/19835/16 stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona, se závěrem, že **záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptáčích oblastí.**

Záměr „**Vodovod Dobříč, Koryta, Čivice a Kaceřov**“ je podlimitní záměr k bodu 3.7 (Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300-800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I.), kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr „**Vodovod Dobříč, Koryta, Čivice a Kaceřov**“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a **nepodléhá zjišťovacímu řízení** dle uvedeného zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Příloha:

- 1) Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydané pod č.j. ŽP/19835/16 dne 29. 11. 2016.