

**V Praze dne:** 18. 6. 2015**Číslo jednací:** 083612/2015/KUSK**Spisová značka:** SZ\_083612/2015/KUSK**Vyřizuje:** Ing. Vojtěch Boháč/ 1. 782**Značka:** OŽP/BV

Jiří Filler

Lomnická 296

198 00 PRAHA 9

**„Obec Dřísy – tlaková kanalizace –stoka B2 - 3“, k.ú. Dřísy– sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů**

Dne 11. 6. 2015 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.9 „Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

**Identifikační údaje:**

**Charakter záměru:** Záměrem je prodloužení tlakové kanalizace o tlakovou stoku B2 -3 a na ní napojené sběrné stoky. Odkanalizování objektů k bydlení v obci Dřísy bude řešeno v návaznosti na vybudovanou (respektive 2015 realizovanou) síť tlakové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou následně odvedeny na ČOV Dřísy která je v provozu od roku 2011. Čistírna je v současné době vytížena pouze ze 70 – 75% povolené kapacity. K výstavbě stoky B2 – 3 tlakové kanalizace je navrženo plastové potrubí PEHD 63/5,8 PE100RC SDr11 o celkové délce 183,40 m, k výstavbě sběrných stok je navrženo plastové potrubí PEHD 40/3,7 PE100RC SDr11 o celkové délce 91,20 m.

**Umístění:** *obec:* Dřísy*k.ú.:* Dřísy**Oznamovatel (firma/jméno, sídlo/adresa):**

Obec Dřísy

Dřísy 12, PSČ 277 14

**IČO:** 002 36 511**Zpracovatel oznámení:**

Jiří Filler

Lomnická 296, 198 00 Praha 9

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k citovanému zákonu Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že **podlimitní záměr**

**„Obec Dřísy – tlaková kanalizace – stoka B2 - 3“**

**k.ú. Dřísy**

**nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle § 7 cit. zákona, a to při zachování uvedených parametrů a činností.

Odůvodnění:

Jedná se o prodloužení stoky tlakové kanalizace v zastavěném území obce Dřísy. Uvedený záměr je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakter předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona *nenahrazuje* vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a ani není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

**Ing. Josef Keřka, Ph.D.**  
vedoucí odboru životního prostředí  
a zemědělství