



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

DS

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
038420/2026/KUSK/19.3.2026

NAŠE ZNAČKA
PVL-19500/2026/240/Hr
PVL-3723/2026/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. P. Hrabák/224

DATUM
30.3.2026

k.ú.: Trhový Štěpánov; obec: Trhový Štěpánov; ORP: Vlašim; kraj: Středočeský kraj

**Trhový Štěpánov – Intenzifikace ČOV Trhový Štěpánov na 1800 EO
VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE POVODÍ A SPRÁVCE DOTČENÝCH VODNÍCH TOKŮ**

Na základě oznámení o zahájení zjišťovacího řízení – posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 19.3.2026 obdržené tentýž den prostřednictvím datové schránky, jehož součástí je popis záměru:

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Berounky na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako správce dotčených vodních toků, k předkládanému záměru sděluje následující:

K předloženému záměru nemáme námitky, ale **doporučujeme** posoudit záměr „Intenzifikace ČOV Trhový Štěpánov na 1800 EO“ dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. Další stupeň projektové dokumentace k povolení záměru bude státnímu podniku Povodí Vltavy předložen ke stanovisku.

A dále Povodí Vltavy, státní podnik, sděluje tuto připomínku:

- **Zůstává v platnosti vyjádření správce povodí ze dne 4.11.2025, zn. PVL-62323/2025/240-Er.**

Obecné informace (pozn. ☒ ano):

Vodní tok/IDVT: významný vodní tok Štěpánovský potok/10100379 (bez dotčení stavbou, dotčen zvýšeným množstvím vypouštěných odpadních vod)

Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik

ČHP: 1-09-03-0020 (Štěpánovský potok)

HGR: 6320 (základní)

útvary povrchových vod: DVL_0510 Štěpánovský potok od pramene po ústí do toku Sázava

útvary podzemních vod: 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část

oblast s významným povodňovým rizikem ☐

záplavové území ☐ záměr v těsné blízkosti ZÚ VVT Štěpánovský potok

CHOPAV ☐

OPVZ ☐

Území chráněné pro akumulaci povrchových vod ☐

Pro recipient vypouštěných odpadních vod – Štěpánovský potok je v souladu s Nařízením vlády č. 71/2003 stanoven typ vody - lososová.



Významný vodní tok Štěpánovský potok se vyskytuje na seznamu NATURA 2000 – evropsky významná lokalita Štěpánovský potok (předmětem ochrany je mihule potoční).

Obsah žádosti:

Dne 19.3.2026 obdržel státní podnik Povodí Vltavy oznámení o zahájení zjišťovacího řízení – posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Intenzifikace ČOV Trhový Štěpánov na 1800 EO“ ze dne 19.3.2026. Záměr byl doložen popisem. Oznamovatelem záměru je město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov.

Tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení.

Záměrem je změna stavby, spočívající v intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod situované na Štěpánovském potoce JV směrem od města Trhový Štěpánov s kapacitou 1100 EO na kapacitu 1800 EO. V současnosti je ve městě kombinace jednotné kanalizace a oddílné splaškové kanalizace zakončené ČOV. Místní části v převážné většině nedisponují vodovodem ani kanalizací. Kapacita záměru je odůvodněna vytvořením podmínek pro připojení dosud neodkanalizované ulice (400 EO), svaz odpadní vody z neodkanalizovaných částí (200 EO) a připojení obce Chlum (200 EO). Ve svahu na severovýchodní straně od stávajícího objektu ČOV bude vystavěna nová soustava nádrží (2 nitrifikace a 2 dosazovací nádrže) a vedle nich domek pro strojní odvodnění kalu. Stavební úpravy proběhnou také ve stávající budově ČOV. Oplocený areál ČOV bude mít plochu cca 1282 m². Recipientem vyčištěných odpadních vod je VVT Štěpánovský potok.

Ing. Zuzana Dobešová
vedoucí provozního střediska 4
(elektronicky podepsáno)

