



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100

**Krajský úřad Středočeského kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Zborovská 11**  
**150 21 Praha 5**  
**DS: keebyyf**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
050491/2026/KUSK / 14.04.2026

NAŠE ZNAČKA  
PVL-23513/2026/240

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Jan Goldbach / 221

DATUM  
17.04. 2026

K.Ú: Český Šternberk

Vodoprávní úřad: KÚ Středočeského kraje

KRAJ: Středočeský

**„Hloubkové technologické vrty pro tepelné čerpadlo systému země–voda v areálu usedlosti Čejkovice v k. ú. Český Šternberk“ - zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů**

#### **Vyjádření správce povodí a správce toků**

Povodí Vltavy, státní podnik obdržel dne 15.04.2026 prostřednictvím datové schránky oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství o zahájení zjišťovacího řízení záměru **„Hloubkové technologické vrty pro tepelné čerpadlo systému země–voda v areálu usedlosti Čejkovice v k. ú. Český Šternberk“**, jehož součástí je dokumentace oznámení EIA:

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako správce vodních toků vydává k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení vyjádření:

**Předložený záměr nepožaduje správce povodí a správce toků dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Po předložení projektu záměru Povodí Vltavy, státní podnik vydá stanovisko k souhlasu dle §17 vodního zákona.**

*Ze zpracovaného hydrogeologického posouzení vyplývá, že posuzovaný projektovaný záměr lze v této lokalitě uskutečnit bez negativního vlivu na HG poměry, pokud budou dodrženy uvedené podmínky a doporučení hydrogeologického posouzení. Záměr nebude mít vliv na povrchové vody/vodní toky.*

*Při dodržení doporučených technologických postupů (zejména tlakové injektáže a HG dozoru) se nepředpokládají významné nepříznivé vlivy na životní prostředí ani veřejné zdraví.*

#### **Obecné informace:**

ČHP: 1-09-03-0930 Sázava

útvár povrchových vod: DVL\_0620 Sázava od toku Želivka (Hejlovka) po Nučický potok

útvár podzemních vod: 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část

Záměr je umístěn mimo: záplavové území, CHOPAV, CHKO, OPVZ

Ochrana přírody: EVL Sázava nebude záměrem ovlivněna



**Obsah oznámení:**

Objednatel HG: ARTEMIA,s.r.o. U březiny 676, 588 13 Polná, IČ: 49450328  
Zhotovitel: Mgr. Karel Raus, Chodovická 472/4, 193 00 Praha 20, IČ: 06694632  
Oznamovatel: Studio Acht s.r.o. Za Zámečkem 746/3, Praha 5

Záměr zahrnuje realizaci celkem 21 hloubkových vrtů pro systém tepelného čerpadla země–voda (vertikální geotermální sondy). Z toho 8 vrtů již bylo provedeno v rámci doplňkového hydrogeologického průzkumu lokality (průzkumné technologické vrty pro měření TRT) a jsou uvažovány jako součást finálního vrtného pole. Projektované hloubky vrtů jsou převážně 199 m, u části vrtů v objektu G do 250 m; nejhlubší průzkumný vrt (V4-B) byl proveden do 290 m.

.....  
Toto vyjádření správce povodí a správce vodních toků má platnost dva roky ode dne vydání.

Ing. Zuzana Dobešová  
vedoucí provozního střediska  
povrchových a podzemních vod  
závodu Dolní Vltava  
*/elektronicky podepsáno/*