

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
099931/2026/KUSK / 14.7.2026

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2026/033349

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jiří Skořepa / 676

HRADEC KRÁLOVÉ
5.8.2026

SANKO GOSEI Czech factory – Extension

Dne 16.7.2026 jsme obdrželi oznámení záměru „SANKO GOSEI Czech factory – Extension“, který bude podroben zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzovaným záměrem je přístavba stávající výrobní haly a skladu materiálu a přístavba skladových hal ve stávajícím areálu Sanko Gosei, kde se vyrábí plastové komponenty pro automobilový průmysl ve vstřikovacích lisech. Areál se nachází na východním okraji průmyslové zóny Kolín Ovčáry v k.ú. Ovčáry u Kolína. Celková plocha areálu je 55000 m², ta se nebude měnit. Dojde k výstavbě na pozemcích, které byly připravené a zarovnané do +/- 0,0 m v rámci stavby stávajícího areálu. V rámci záměru dojde k výraznému rozšíření skladových ploch za účelem dostatečně velkých skladových zásob pro dodávku dílů „in time“ do výroby. Výroba dnes probíhá na 9 vstřikovacích lisech ve 3směnném provozu. Realizací záměru dojde k instalaci dalších vstřikovacích lisů na celkový počet 22 ks. Kapacita zpracování je v současnosti 2989 tun plastů za rok. Reálná výroba v roce 2025 byla 1465 t/rok. Po realizaci záměru se výroba zvýší na 3525 t/rok.

Odpadní vody z hygienických zařízení z části administrativy a šaten, z hygienických zařízení pro výrobní halu a z technických místností jsou napojeny do splaškové kanalizace. Zastavěné a zpevněné plochy budou odvodněny do dešťové kanalizace, která bude zaústěna do retenční nádrže bez vsakování. Řízený odtok zachycených dešťových vod z retenční nádrže bude směřován potrubím do kanalizační přípojky a následně do povrchového příkopu na dešťové vody. Objem stávající retenční nádrže je 396 m³. V rámci záměru se bude instalovat podzemní retenční nádrž z plastových bloků, akumulační objem cca 260m³. Na nátokovém potrubí do dešťové kanalizace bude jako bezpečnostní technické zařízení osazen odlučovač lehkých kapalin OLK..

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1330 - Bačovka od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 684938, X: 1052818.

Vyjádření správce povodí:

Dle námi dostupných informací je celá průmyslová zóna umístěna v lokalitě, kde není možné uvažovat se vsakováním srážkových vod do vod podzemních (jílové podloží).

Odvod srážkových vod z řešeného území je zajištěn prostřednictvím povrchových příkopů, které jsou následně zaústěny do vodních toků ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Konstatujeme, že v zájmovém území jsou již evidovány problémy s odvodem povrchových vod a dochází k ohrožení zaplavením blízké zástavby obce. Proto je nutné nenavyšovat průtočné množství odváděných vod z území. Uvedené omezení (nemožnost vsakování) a ohrožení je tedy nutné zohlednit v rámci návrhu k nakládání se srážkovými vodami, které musí vycházet z platné legislativy a příslušných norem (v současné době TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“).

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje