

DP Eco – Consult s.r.o.  
K Vodojemu 8  
150 00 Praha 5

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA  
38/ P26670001114/26

VYŘIZUJE  
Ing. Markéta Kejhová  
marketa.kejhova@ravos-sro.cz  
313 521 024

V RAKOVNÍKU DNE  
7. 7. 2026

**Řevničov, Husova – výstavba haly pro drobnou nerušící výrobu či skladování na pozemcích p.č. st.622, st. 623, st. 469, st. 562/1, 3160/33, 3266/34, 3160/20, 3266/40, 3160/10, 3266/36, 3266/39, 3266/6 a 3300/4 – vyjádření k řízení EIA**

Jako provozovatel veřejného vodovodu a splaškové kanalizace v obci Řevničov jsme obdrželi žádost investora o vyjádření k možnosti napojení nového záměru v areálu s požadovanou bilancí:


Odběr pitné vody: 6,76 m<sup>3</sup>/den

Vypouštění splaškových odpadních vod: 6,76 m<sup>3</sup>/den

Výše uvedený stavební záměr bude možné zrealizovat za předpokladu dodržení následující podmínek:

1. Předložená situace s rozložením objektů v areálu zasahuje do vedení stávajícího vodovodního řadu a vedení stávající splaškové kanalizace, a proto musí být v navazujících stupních dokumentace vyřešeno přeložení dotčených vodohospodářských sítí. Vytyčení přesné trasy stávajících sítí provedou na objednávku naši pracovníci jednotlivých provozů.
2. Kapacita stávajících vodních zdrojů je plně vyčerpána, což potvrzuje i každoročně vydávaný zákaz zalévání a napouštění bazénů. **Limit denního množství dodávané vody do areálu je dle platné smlouvy 3 m<sup>3</sup>/den.**
3. Kapacita ČOV Řevničov je v současné době naplněna, vypouštění odpadních vod nad rámec stávající smlouvy **není** vzhledem k omezené kapacitě **možné**.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.



**RAVOS, s.r.o.**  
Rakovnická vodárenská společnost  
Frant. Diepoltla 1870, 269 01 Rakovník  
IČ: 47546662, DIČ: CZ47546662

Ing. Veronika Marešová  
manažerka technického útvaru