

Váš dopis zn.:

Doručen dne: 28.4. 2026
Číslo jednací: PVL-38868/2026/340/Hu
Číslo spisu: PVL-7601/2026/SP
Vyřizuje: Ing. D. Hudecová
Telefon: 377 307 325
E-mail: dana.hudecova@pvl.cz
Datum: 1.7. 2026

DP Eco – Consult s.r.o.
V Lukách 446/12
503 41 Hradec Králové

k.ú.: Řevničov obec: Řevničov ORP: Rakovník kraj: Středočeský kraj

„CID51_ŘEVNIČOV – srážkové a splaškové vody z budoucí haly pro drobnou nerušící výrobu či skladování“

– vyjádření správce povodí a správce vodního toku

K žádosti o vyjádření k možnosti odvedení srážkových vod z budoucí haly CID51_ŘEVNIČOV do vod povrchových a k jejímu odkanalizování obdržené dopisem dne 28.4. 2026, investor Czech Industrial Development s.r.o., K Vodojemu 8, 150 00 Praha 5:

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Berounky na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako správce významného vodního toku Loděnice, k předkládanému návrhu záměru sděluje následující připomínky:

1. S ohledem na ust. § 5, odst. 3 vodního zákona požaduje státní podnik Povodí Vltavy nejdříve posoudit možnost akumulace srážkových vod z navrhované stavby haly a jejich následné využití nebo jejich vsakování na pozemku, příp. výpar. Možnost vsakování bude posouzena odborně způsobilou osobou (hydrogeologem). Nebude-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, bude možné souhlasit s jejich zadržováním a řízeným odváděním do vod povrchových.
2. Množství srážkových vod z následné výstavby haly a způsob jejich předčištění bude v souladu s normou TNV 75 9011 (Hospodaření se srážkovými vodami).
3. Projektová dokumentace pro stavbu navrhované haly s návrhem způsobu nakládání se srážkovými vodami bude předložena státnímu podniku Povodí Vltavy ke stanovisku správce povodí a k vyjádření správce vodního toku.

Obecné informace (pozn. ☒ ano):

Vodní tok - IDVT: významný vodní tok Loděnice - 10100041

Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik

-X ; -Y (S-JTSK Krovak): -784286; -1025834

ČHP: 1-11-05-0010 (Loděnice)

HGR: 5131 (základní), - (svrchní)

útvár povrchových vod: BER_0910 Loděnice od pramene po Lhotecký potok

útvár podzemních vod - základní: 51310 Rakovnická pánev

Obsah záměru:

Předmětem záměru je návrh odvedení srážkových vod z nově navrhované stavby haly pro drobnou nerušící výrobu či skladování „CID51_Řevničov“ na p.č. st. 622, st. 623, st. 469, st. 562/1, 3160/33, 3266/34, 3160/20, 3266/40, 3160/10, 3266/36, 3266/39, 3266/6 a 3300/4 v k.ú. Řevničov a způsob jejího odkanalizování.

Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch je navrženo odvádět do areálové retenční nádrže a s následným regulovaným odtokem do významného vodního toku Loděnice. Odhad regulovaného odtoku je 6,8 l/s. Srážkové vody z parkovišť a zpevněných ploch je navrženo před odvedením do retenční nádrže přefiltrovat na odlučovači ropných látek.

Spláskové vody z navrhované haly budou odváděny na centrální ČOV Řevničov.



Ing. Jana Ronovská

vedoucí střediska povrchových a podzemních vod

provozní středisko 4

elektronicky podepsáno