

V Praze dne: 14. 9. 2026
Číslo jednací: 133517/2026/KUSK
Spisová značka: SZ_113212/2026/KUSK/5
Vyřizuje: Ing. Lenka Křížová / l. 661
Značka: OŽP/LK

Krajský úřad Středočeského kraje
OŽPaZ
Oddělení EIA

Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru

„Rozšíření skladovací kapacity PHM čerpací stanice pohonných hmot Kozomín“, k. ú. Kozomín, dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ke zjišťovacímu řízení záměru „Rozšíření skladovací kapacity PHM čerpací stanice pohonných hmot Kozomín“, k. ú. Kozomín ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), **sděluje následující vyjádření:**

- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. Michaela Anýžová, linka 944)

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že **lze vyloučit významný vliv** předložené změny záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích oblastí (dále jen „PO“) stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu. Nejbližší území soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu je EVL **Veltrusy** (CZ0213083), která je vzdálena cca 3,5 km severovýchodním směrem od záměru. Předmětem ochrany EVL je páchník hnědý (*Osmoderma eremita*) a roháč obecný (*Lucanus cervus*). Vzhledem k charakteru záměru, omezené na konkrétní místo, který negeneruje k předmětu ochrany negativní vliv, nelze očekávat žádné ovlivnění této ani jiných částí soustavy Natura 2000.

Krajský úřad dále, jako orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že vzhledem k výše uvedenému nemá zejména ke zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace a jejich ochranným pásmům, regionálnímu územnímu systému ekologické stability, a zvláště chráněných druhů připomínky.

- **Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. Nad'a Michaela Rašáková, linka 842)

Orgán ochrany ZPF nemá připomínky.

- **Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů** (Ing. Luděk Horčíčka, linka 523)

Krajský úřad konstatuje, že z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, jsme k předloženému záměru bez připomínek, neboť nedojde k dotčení zájmů chráněných tímto zákonem.

- **Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. Olga Kašparová, DBA, linka 115)

Předmětem záměru je rozšíření skladovací kapacity již existujícího provozu uvedeného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší pod kódem 6.25 přílohy č.2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší), „*Skladování petrochemických výrobků nebo kapalných těkavých organických látek o objemu 1000 m³ a více nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče 10000 m³ a více nebo manipulace s ročním objemem 1000 m³ a více (není určeno pro automobilové benziny)*“, v k.ú. **Kozomín**, p.č. 299/83, 299/87, 297/5, místní název zdroje Čerpací stanice PHM Kozomín.

V současné době je zdroj provozován firmou W.A.G. payment solutions, a.s. (IČO: 264 15 623), uvedenou v Oznámení jako oznamovatel. V poslední vydané změně povolení provozu dne 28.7.2026 pod čj. 097341/2026/KUSK byla znovu potvrzena **projektovaná roční výtoč 50 mil. l/rok, tj. 50 000 m³ rok**. Nyní je povoleno skladování PHM: 2 dělené dvouplášťové podzemní nádrže na naftu každá o objemu 100 m³, jedna záchytná jímka na úkapy o objemu 5 m³, jedna podzemní dvouplášťová nádrž na aditivum AdBlue o objemu 25 m³, pro kapalinu do ošťikovačů jedna nadzemní nádrž o objemu 3 m³. LNG je skladováno ve svislém kryogenním zásobníku o objemu 60 m³.

V Oznámení je řešeno rozšíření skladovací kapacity PHM - celkový počet podzemních nádrží na naftu bude navýšen ze 2 na 3, každá o objemu 100 m³.

K záměru byl zpracován velice stručný dokument Oznámení, který neobsahuje jakékoli zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší. Jedná se o zdroj, který je v provozu nepřetržitě. Hodnoty uváděné v textu kapitoly G na str. 36 jsou v rozporu s hodnotami v následující tabulce na str. 37. V kapitole G zpracovatel připouští maximální denní výtoč 165 t (cca 181 m³), záměr je odůvodňován krátkodobými výpadky z důvodu malých rezerv skladované nafty. V tabulce je následně uváděna nová maximální hmotnost skladované nafty 241 t. Navýšením kapacity dojde minimálně k prodloužení doby, kdy bude provoz zdroje neomezený. Rovněž počet výdejních stojanů od prvního povolení v roce 2021 byl dvojnásobně navýšen. V Odborném posudku předloženém v r. 2023 provozovatelem byly uvedeny následující údaje: *každá hadice u výdeje nafty má výkon 120 l/min*. Při stávajícím počtu výdejních stojanů (9) lze předpokládat výdej 1m³ nafty již za 1min.

Podle zákona o ochraně ovzduší je u tohoto zdroje posuzována manipulace s PHM, tj. kapacita výtoče PHM. Objem stočených a následně vydaných PHM je rozhodný pro výpočet celkových emisí ze zdroje. V Oznámení zpracovatel pouze opakovaně konstatoval, že „kapacita výtoče 50 tis. m³ zůstává stejná“. Nebyl předložen žádný výpočet celkových emisí ze zdroje a zhodnocení výstupů do ovzduší a okolí.

Kapacita zdroje od roku 2021 je opakovaně násobně navyšována. Upozorňujeme, že pokud dojde k navýšení maximální projektované kapacity zdroje, je nutné požádat o změnu povolení provozu podle §13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. K žádosti je nutné předložit Odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou, který zhodnotí budoucí provoz zařízení a činnosti související s jeho provozem a následně zhodnotí vývoj úrovně znečištění v dané lokalitě vlivem tohoto zdroje.

- **Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů** (RNDr. Zdeněk Pluháček, linka 811)

Z hlediska nakládání s odpady konstatujeme, že při výstavbě a při vlastním provozu budou vznikat odpady, u kterých se nepředpokládají problémy při jejich využití, případně odstranění.

Za předpokladu, že vzniklé odpady budou přednostně využívány a odstraňovány budou až v případě, že nebude reálná možnost jejich využití, Krajský úřad Středočeského kraje s realizací uvedeného záměru souhlasí.

- **Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“)**
(Mgr. Petra Belešová, linka 808)

Zájmy chráněné vodním zákonem v kompetenci Krajského úřadu nejsou předmětným záměrem dotčeny.

- **Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (dále jen „PZH“)**
(Mgr. Petra Belešová, linka 808)

Předmětný záměr se nachází mimo stanovenou zónu havarijního plánování i mimo dosah havarijních projevů stávajících objektů zařazených do skupiny A, nebo B dle zákona o PZH. Povinnosti plynoucí pro oznamovatele viz § 3 a § 4 zákona o PZH jsou v rámci textu předkládaného oznámení zohledněny. Bez připomínek.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Hana Švingrová
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	24038554
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	16.09.2026 16:33:24
Titul:	
Místo:	