

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: 116481/2026/KUSK
Ze dne: 19.08.2026

Sp. zn.: S-KHSSC 60188/2026
Č. j.: KHSSC 67837/2026

Vyřizuje: Mgr. Radová
Tel.: 310 014 474
E-mail: olga.radova@khsstc.cz

Datovou schránkou
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Lenka Křížová
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 18.09.2026

Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru „Rozšíření skladovací kapacity PHM čerpací stanice pohonných hmot Eurowag Kozomín“ – vyjádření

Dne jsme obdrželi vaši žádost o vyjádření ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k záměru „Rozšíření skladovací kapacity PHM čerpací stanice pohonných hmot Eurowag Kozomín“. Záměr předložila společnost **W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, IČO: 26415623.**

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:

záměr není nutné posoudit podle zákona.

Odůvodnění

Oznamovatelem záměru je společnost W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, IČO: 26415623. Cílem záměru je rozšíření skladovací kapacity motorové nafty v existující bezobslužné ČS PHM Eurowag Kozomín na p.č. 299/83 v k.ú. Kozomín. Záměr spočívá v instalaci nové podzemní dvouplášťové ocelové nádrže na motorovou naftu o objemu 100 m³ (ke stávajícím 2 ks), která bude technologicky propojena se stávajícím systémem skladování a výdeje pohonných hmot (propojení souvisejícího čerpacího zařízení). Realizací záměru dojde ke zvýšení celkové skladovací kapacity motorové nafty z 192 m³ na 292 m³, resp. zvýšení maximálního skladovaného množství nafty z přibližně 159 t na 241 t. Účelem záměru je zajištění vyšší provozní bezpečnosti a stability zásobování čerpací stanice při zachování stávajícího rozsahu provozu. Realizace záměru nezvýší počet pracovníků.

Hluk z areálu ČS PHM Kozomín Kozomín nebude realizací záměru za běžného provozu ovlivněn a nezpůsobí v nejbližším chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb v denní ani v noční době překročení hodnot hygienického limitu. Realizací záměru nedojde k přidání žádného nového zdroje hluku. Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 500 m. Nákladní a osobní automobilová doprava do areálu zařízení nebude realizací záměru negativně významně ovlivněna a nevyvolá u příjezdových komunikací nárůst hlukové zátěže. Oproti současnému stavu očekáváme mírný pokles počtu průjezdů (příjezd a odjezd) zásobovacích cisteren o cca 10% za rok, díky vyššímu vytížení cisteren. V době výstavby dojde k mírnému nárůstu hluku a vibrací při provozu stavební techniky (bagr, beranidlo) při hloubení a zasypávání stavební jámy a zatluštění štětovicových stěn. Působení na populaci bude omezeno stanovením pracovní doby na denní hodiny (cca 8 – 16 hod.).

V areálu se nevyskytuje ani nebude vyskytovat žádný zdroj elektromagnetického záření či vibrací.

Mgr. Olga Radová
vedoucí oddělení hygieny práce pro okresy Mělník a Mladá Boleslav

Rozdělovník
adresát DS
KHS Stč. kr., HP – ÚP Mělník