

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

MyHYDRO s.r.o.
Ing. Martina Havlová
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/034432

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
9.9.2025

Retail park Nymburk, k.ú. Nymburk - odvodnění

Dne 18.8.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené akci. Předložené podklady vypracovala firma MyHYDRO s.r.o. Podle předložených podkladů se jedná o nakládání se srážkovými vodami z plánované výstavby Retail park Nymburk na pozemcích p.č. 1220/26, 1220/45, 1220/46, 1237/2 a 1236/3 v k.ú. Nymburk.

Pro stavbu byl zpracován společností GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. geologický posudek k možnosti vsakování srážkových vod do půdního prostředí. Podrobný hydrogeologický průzkum prokázal, že zasakování dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do podloží je pouze podmíněně vhodné. Koeficient vsaku kv podle ČSN 759010 má hodnotu $1,6 \cdot 10^{-6}$ m/s, což odpovídá málo až velmi málo propustnému prostředí. Předpokládané řešení spočívá v umístění několika vsakovacích nádrží s přepadem do čerpací šachty, ze které bude vedeno tlakové potrubí (předpokládaná dimenze D63 mm) do vodního toku Liduška na pozemku parc. č. 768 k.ú. Dvory u Nymburka. Přípustný regulovaný odtok byl stanoven dle TNV 75 9011, která pro výpočet doporučuje hodnotu specifického odtoku 3 l/(s·ha). Celková plocha odvodňovaného území je 2,7266 ha, přípustný regulovaný odtok: $Q_{ro} = 2,7266 \times 3 = 8,18$ l/s.

Zájmové území se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1680 - Labe od toku Mrlina po tok Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 697706, X: 1035790.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **sdělení**:

- Zájmové území se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků. Zaústěním dešťové kanalizace dojde k dotčení vodního toku Liduška (IDVT 10101999). Uvedený vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Umístěním stavby nedochází ke styku s pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.
- Konstatujeme, že je možné uvažovat s navrhovaným množstvím odváděných srážkových vod z řešeného území do vodního toku Liduška v množství do 8,18 l/s.
- Srážkové vody, které mohou být kontaminovány ropnými látkami, je nutné vést přes zařízení odlučující ropné látky. Jakost vypouštěných srážkových vod do vod podzemních bude v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ max. 0,1 mg/l a do vod povrchových bude v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ max. 1 mg/l.
- Výustní objekt bude provozován v řádném stavu, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění jakosti vody nebo k ovlivnění odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Výustní objekt bude proveden tak, aby nezasahoval do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodního toku. Samotná výustní trubka u objektu bude situována mírně šikmo po směru proudění v toku.

- Na uvedených pozemcích stavby v PD se dle našich podkladů nenachází meliorační zařízení. V trase navrženého tlakového potrubí se meliorační zařízení nachází a to v převážné části. V rámci výstavby je nutné případné poškozené meliorační zařízení obnovit.

Stanovisko správce povodí Vám vydáme na základě předložené kompletní projektové dokumentace (PD) obsahující mimo jiné detail výustního objektu, vyčíslení a způsob nakládání se srážkovými vodami včetně hydrogeologického posudku.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou, PS Jičín