

Váš dopis zn.: 128139/2026/KUSK
Ze dne: 02.09.2026

Spis. zn.: S-KHSSC 64344/2026
Č. j.: KHSSC 70658/2026
Vyřizuje: Ing. Hana Kovaříková
Tel.: 211 154 664
E-mail: hana.kovarikova@khsstc.cz

Datovou schránkou:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 01 Praha 5

Datum: 01.10.2026

Tachlovice, Dobříč u Prahy, Zbuzany - dokumentace EIA dle zák. č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů k záměru „TR Tachlovice – R 110 kV a vedení VVN, k. ú. Tachlovice, Dobříč u Prahy, Zbuzany“, vyjádření

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako správní úřad místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle ust. § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., posoudila podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. žádost o vyjádření oznamovatele ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly (dále také „oznamovatel“) k oznámení záměru „**TR Tachlovice – R 110 kV a vedení VVN, k. ú. Tachlovice, Dobříč u Prahy, Zbuzany**“, doručenou cestou Krajského úřadu Středočeského kraje dne 04.09.2026.

Dále byl v oznámení záměru vznesen požadavek, aby byl ve vyjádření příslušného správního úřadu uveden také názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz. Dále byl v oznámení záměru vznesen požadavek, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení koncepce s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále také „KHS“) podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona, toto vyjádření:

Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení není nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:

Oznamovatelem záměru je ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly.

Zpracovatelem oznámení je Mgr. Luboš Motl

Předmětem záměru je výstavba nového venkovního vedení VVN 2x110 kV od nového odbočného podpěrného bodu č. 114A až do nové Transformovny (dále TR) Tachlovice. (obr. 2). Nové vedení VVN bude realizováno v souběhu se stávajícím nadzemním vedením 22 kV (pro napájení vlastní spotřeby TR Tachlovice) tak, aby bylo využito ochranného pásma vedení. Plocha bude dopravně napojena sjezdem na stávající silnici III/10122 (ul. Karlštejnská) propojující obce Tachlovice a Vysoký Újezd (místní část Kuchař), na který bude navazovat po suvná brána.

Nové vedení VVN bude napojeno novým odbočením ze stávajícího vedení 110 kV. Tento projekt řeší pouze výstavbu nových podpěrných bodů včetně betonových základů, instalaci fázových vodičů, kombinovaného zemnicího lana a izolátorových závěsů včetně příslušných armatur (ochranné armatury, tlumiče vibrací, zviditelňovače pro ochranu vůči nárazům ptactva do vodičů, letecké kulové značení apod.). Nové venkovní vedení VVN 2x110 kV bude vedeno od nového odbočného podpěrného bodu č. 114A přes nový PB č. 1 – 14 až do nové TR Tachlovice. Odbočení bude provedeno vložením nového odbočného stožáru PB č. 114A (pozemek č. 263/5 v k. ú. Zbuzany) do stávající trasy vedení VVN 110 kV (Řeporyje-Slapy) v rozpětí mezi PB č. 114 – 115. Délka trasy vedení bude 3,3 km. V trase bude vybudováno 15 podpěrných bodů (4 ks kotevních, 10 ks nosných a 1 ks odbočných) typu Soudek pro typologii lana 434-AL1/56-ST1A s jedním držákem zemnicího lana. Zemnicím lanem bude kombinované zemnicí lano se 48 optickými vlákny ve dvou trubičkách typu 210-AL3/62-A20SA.

Součástí záměru je rovněž vymezení a oplocení plochy o výměře přibližně 4 500 m², která bude sloužit jako prostorová rezerva pro budoucí rozvoj distribuční soustavy. Areál transformovny o ploše cca 4500 m² bude oplocený a zajištěný dle standardu Fyzické ochrany majetku a následně napojený na místní komunikaci III/1022. S výhledem pro rozvoj distribuční soustavy (DS) budou v TR ponechány prostorové rezervy pro osazení dvou výkonových transformátorů, dvou kompenzačních tlumivek a rozvodnu R22kV. Napojení R110kV bude provedeno novým odbočením ze stávajícího vedení VVN 110kV V301. TR bude provozována jako bez obsluhová dálkově řízená elektrická stanice, komunikace bude zajištěna přes optické napojení TR pomocí KZL a SOK. Rozvodna 110 kV – nová TR bude zařazena do kategorie TR3 s technologií HIS. Rozvodna 110kV bude v provedení venkovní, bude vybavena jedním systémem přípojníc s podélným dělením. TR bude napojena venkovním vedením VVN odbočením (zasmyčkováním) ze stávajícího vedení VVN 110kV (Řeporyje - Slapy). Odbočku budou tvořit příhradové ocelové stožáry s fázovými vodiči 434-AL1/56-ST1A a KZL SM 48 vláken. Délka odbočky je cca 3,3 km. Podrobné technické řešení je popsáno v SO 02.00. Výstavba venkovního vedení VVN bude součástí stavby transformovny.

Přístupové cesty k vedení jsou vedeny po stávajících komunikacích, cestách a sjezdech, případně jsou navrženy po přilehlých polích a loukách v trase vedení. Stavba je nevržena tak, aby po dokončení respektovala a neomezovala přístup k veřejným prostorům – chodníky, silnice, veřejná zeleň. Z technického hlediska stavba respektuje všechny územně-plánovací dokumenty, které jsou v dané lokalitě platné.

Nové vedení VVN bude realizováno v souběhu se stávajícím nadzemním vedením 22 kV (pro napájení vlastní spotřeby TR Tachlovice) tak, aby bylo využito ochranného pásma vedení.

Vedení povede převážně zemědělskou krajinou (polnosti, louky).

Stavba nového nadzemního vedení VVN 110 kV

TR bude napojena venkovním vedením VVN odbočením (zasmyčkováním) ze stávajícího vedení VVN 110kV (Řeporyje-Slapy). Odbočku budou tvořit příhradové ocelové stožáry s fázovými vodiči 434-AL1/56-ST1A a KZL SM 48 vláken. Délka odbočky je cca 3,3 km. Výstavba venkovního vedení VVN bude součástí stavby transformovny. Tento projekt řeší výstavbu nových podpěrných bodů včetně betonových základů, instalaci fázových vodičů, kombinovaného zemnicího lana a izolátorových závěsů včetně příslušných ar matur (ochranné armatury, tlumiče vibrací, zviditelňovače pro ochranu vůči nárazům ptactva do vodičů, letecké kulové značení apod.)

Konstrukční a materiálové řešení Z pohledu podpěrných bodů se jedná o konstrukci typové řady šroubovaných příhradových konstrukcí stožárů s jedním držákem zemnicího lana, které jsou navrženy, dimenzovány a po souzeny podle požadavků aktuálně platných norem (ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-2-19). V bližším popisu se jedná o jednoduché prostorové mřížové konstrukce, vyrobené z normalizovaných ocelových válcových profilů, které jsou vzájemně spojeny šrouby. V této stavbě budou použity typové konstrukce, které plní funkci nosnou a kotevní. Nosné podpěrné body se označují U21. Kotevní podpěrné body se značí V19, V23 a V35. Popsané různé označení spadá pro různé úhly lomů trasy venkovního vedení VVN. Jednotlivé typy se vzájemně liší použitými profily a délkou vyložení jednotlivých konzol. Dále bude v této stavbě použit jeden odbočný podpěrný bod pro odbočení (zasmyčkování) ze stávajícího vedení VVN.

K popsaným podpěrným bodům jsou z pohledu materiálového řešení dále přidávány armatury pro uchycení fázových vodičů a zemnicího lana. Na zmíněných fázových vodičích budou instalovány i tlumiče proti vibracím. Dále mohou být podpěrné body materiálově vybaveny uzemněním. Jako hlavní zemnič slouží u celo kovových stožárů s betonovými základy patky stožárů – přirozený základový zemnič.

Stavba nové TR (R110 kV)

Součástí záměru je rovněž vymezení plochy o výměře přibližně 4 500 m², která bude sloužit jako prostorová rezerva pro budoucí rozvoj distribuční soustavy. Plocha bude dopravně napojena sjezdem na stávající silnici III/10122 (ul. Karlštejnská) propojující obce Tachlovice a Vysoký Újezd (místní část Kuchař), na který bude navazovat posuvná brána. Nové vedení VVN bude napojeno novým odbočením ze stávajícího vedení VVN 110 kV.. TR bude provozována jako bezobslužná dálkově řízená elektrická stanice, komunikace bude zajištěna přes optické napojení TR pomocí KZL a SOK. Celý areál bude oplocen a TR bude zajištěna dle standardu Fyzické ochrany majetku ČEZ Distribuce. S výhledem pro rozvoj distribuční soustavy (DS) budou v TR ponechány prostorové rezervy pro osazení dvou výkonových transformátorů, dvou kompenzačních tlumivek a rozvodnu R22kV. Nová TR bude zařazena do kategorie TR3 s technologií HIS. Použití technologie HIS je v souladu s výstupem metody DtV. Rozvodna 110kV bude v provedení venkovní, systém zapojení přípojníc „H“, s rozšířením na obě strany. R110kV bude vybavena jedním systémem přípojníc s podélným dělením. S výhledem pro rozvoj distribuční soustavy (DS) budou v TR ponechány prostorové rezervy pro osazení dvou výkonových transformátorů, dvou kompenzačních tlumivek a rozvodnu R22kV. Napojení R110kV bude provedeno novým odbočením ze stávajícího vedení VVN 110kV. TR bude oplocená, rozloha bude cca 4 500 m². Výška oplocení bude min 2,5 m včetně bavoletu, který bude otočen vně z perimetru TR. Součástí oplocení budou podhrabové desky min. výška 40 cm, s uložením 20 cm v zemi. Hlavní vjezdová brána bude posuvná, samonosná s el. pohonem, šíře 5m. Brána bude opatřena žluto černým bezpečnostním označením.

Opatření pro fázi projektové přípravy a plánování záměru

Technická opatření

- Projektové práce provádět v souladu se souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami (zejména zemní práce včetně křižování drobných vodních toků, silnice a železnice).
- Budou dodrženy TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schválené MD ČR pod č.j. 7/2011-120 TN/1, ze dne 01.11.2011.
- Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.
- Při využívání vstupních materiálů a surovin dbát maximální hospodárnosti a zamezit plýtvání a zbytečným ztrátám.

Opatření pro fázi výstavby

Ovzduší

- Staveniště v období zvýšení prašnosti skrápět vodou. Pro omezení prašnosti omezit rychlost dopravy v ploše staveniště na cca 20 km/h.
- Snižování prašnosti vhodnou manipulací se stavebními hmotami, materiály, zeminou a sutí, omezit skladování prašných materiálů na staveništi. Při přepravě nebo deponování zakrývat skladované sypké hmoty, kropit deponované zeminy, sutě z bouracích prací.
- Udržovat využívané přístupové cesty ke stavenišťům po celou dobu výstavby v dobrém stavu a zajistit očištění vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci; případné znečištění veřejných komunikací neprodleně odstranit.
- Nenechávat zbytečně automobily a stavební stroje se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti.
- Dbát na efektivitu přepravy, správnou organizací minimalizovat výskyt mechanismů a nákladních automobilů na veřejných komunikacích.

Hluk

- Používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hluchnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
- V případě použití hlučných zařízení s malou vzdáleností od okolní zástavby, kdy jsou překračovány hodnoty stanovené hygienickými předpisy, odstínit stroje (kryty, akustické zástěny apod.), zlepšit situaci vhodným nasměrováním a situováním stroje nebo nasazením alternativní stroje s nižší hluchností (pokud je možné).
- Stavební práce provádět pouze v době od 7 – 18 hodin při dodržení akustických opatření (protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatel přilehlých domů se započítáním hlučných prací apod.)

Odpady

- Třídit odpad, zařazovat odpad dle druhů, kategorií, katalogu odpadů; vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, plnit ohlašovací povinnosti dle platné legislativy.
- Shromažďovat odpady vytříděné podle jednotlivých druhů a kategorií – nejlépe ve speciálních kontejnerech, řádně označené a zabezpečené před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. § Odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.
- Ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů; s případnými nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.

Po seznámení s obsahem oznámení a jejím zhodnocením KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy, a proto předložený materiál je dostatečným odborným pokladem v procesu posouzení vlivů na životní prostředí a není nutné záměr posoudit dle zákona.

V z. Ing. Hana Kovaříková

Mgr. Eva Kremeníková

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Rozdělovník

Adresát, DS
KHS-HOK a.a.