

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 26.10.2026
Číslo jednací: 123513/2026/KUSK
Spisová značka: SZ_123513/2026/KUSK/12
Vyřizuje: Ing. Alena Bartošová/ 1.979
Značka: OŽP/BA

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„TR Tachlovice – R 110 kV a vedení VVN“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název záměru: „TR Tachlovice – R 110 kV a vedení VVN“

Zařazení: kategorie II, bod 85 – „*Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV s délkou od stanoveného limitu 2 km*“.

Oznamovatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

IČO oznamovatele: 24729035

Zpracovatel oznámení: Mgr. Luboš Motl (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona)

Umístění záměru: kraj: Středočeský

obec: Tachlovice, Dobříč, Zbuzany

k.ú.: Tachlovice, parc.č.:340/1, 598/2, 335/19, 335/2, 335/14, 335/1, 568, 328/14, 328/3, 328/12, 328/7, 325/2, 325/1, 328/6, 328/5, 301)

k.ú.: Dobříč u Prahy, parc.č.:224/2, 225/3, 225/4, 332/3, 228, 231/1, 172, 177/5, 169/7)

k.ú.: Zbuzany, parc.č.: 263/5, 619/1, 304, 314, 636, 309/5, 333/1, 370/13, 370/10).

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je výstavba nového venkovního vedení VVN 2x110 kV od nového odbočného podpěrného bodu (PB) č. 114A až do nové Transformovny (dále TR) Tachlovice. Nové vedení VVN bude realizováno v souběhu se stávajícím nadzemním vedením 22 kV (pro napájení vlastní spotřeby TR Tachlovice) tak, aby bylo využito ochranného pásma vedení. Plocha bude dopravně napojena sjezdem na stávající silnici III/10122 (ul. Karlštejnská) propojující obce Tachlovice a Vysoký Újezd (místní část Kuchař), na který bude navazovat posuvná brána. Nové vedení VVN bude napojeno novým odbočením ze stávajícího vedení 110 kV. Vlastní výstavba transformovny a jejich technologických objektů a zařízení není součástí tohoto záměru a bude řešena v samostatném povolenacím procesu. Tento projekt tedy řeší pouze výstavbu nových podpěrných bodů včetně betonových základů, instalaci fázových vodičů, kombinovaného zemního lana a izolátorových závěsů včetně příslušných armatur (ochranné armatury, tlumiče vibrací, zviditelňovače pro ochranu vůči nárazům ptačtva do vodičů, letecké kulové značení apod.).

Výstavba nové transformovny Tachlovice a VVN 110 kV je navržena na základě požadavků o nové odběry společnosti Správa železnic, státní organizace. V časovém horizontu se jedná o připojení pro staveniště tunelu Praha Smíchov – Beroun a dále po výstavbě tunelu pro připojení odběrů pro standardní a nadstandardní připojení provozu tunelu.

Kapacita (rozsah) záměru:

Délka trasy	3,3 km
Plocha prostorové rezervy pro TR:	4 500 m ²
Jmenovité napětí:	110 kV
Nejvyšší napětí:	123 kV
Kmitočet:	50 Hz
Počet systémů:	2
Napěťová soustava:	TT
Ochrana před nebezpečným dotykem:	
- živých částí	polohou
- neživých částí	rychlým odpojením od zdroje
Stožáry typ Soudek	2x110 kV 1xDZL
Počet podpěrných bodů (stožárů)	15
Fázové vodiče	3x2x1 434-AL1/56-ST1A
Výška oplocení	TR 2,5 m

Možnost kumulace s jinými záměry:

V době zpracování Oznámení není znám v území záměr, jehož vlivem by mohlo docházet k takovým environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům, jež by realizaci záměru vylučoval.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stavební řešení záměru:

TR bude napojena venkovním vedením VVN odbočením (zasmyčkováním) ze stávajícího vedení VVN 110kV (Řeporyje-Slapy). Odbočku budou tvořit příhradové ocelové stožáry s fázovými vodiči 434-AL1/56-ST1A a KZL SM 48 vláken. Délka odbočky je cca 3,3 km. Výstavba venkovního vedení VVN bude součástí stavby transformovny. Tento projekt řeší výstavbu nových podpěrných bodů včetně betonových základů, instalaci fázových vodičů, kombinovaného zemnicího lana a izolátorových závěsů včetně příslušných armatur (ochranné armatury, tlumiče vibrací, zviditelňovače pro ochranu vůči nárazům ptactva do vodičů, letecké kulové značení apod.)

Konstrukční a materiálové řešení:

Z pohledu podpěrných bodů se jedná o konstrukci typové řady šroubovaných příhradových konstrukcí stožárů s jedním držákem zemnicího lana, které jsou navrženy, dimenzovány a posouzeny podle požadavků aktuálně platných norem (ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-2-19). V bližším popisu se jedná o jednodřívkové prostorové mřížové konstrukce, vyrobené z normalizovaných ocelových válcových profilů, které jsou vzájemně spojeny šrouby. V této stavbě budou použity typové konstrukce, které plní funkci nosnou a kotevní. Nosné podpěrné body se označují U21. Kotevní podpěrné body se značí V19, V23 a V35. Popsané různé označení spadá pro různé úhly lomů trasy venkovního vedení VVN. Jednotlivé typy se vzájemně liší použitými profily a délkou vyložení jednotlivých konzol. Dále bude v této stavbě použit jeden odbočný podpěrný bod pro odbočení (zasmyčkování) ze stávajícího vedení VVN.

K popsáním podpěrným bodům jsou z pohledu materiálového řešení dále přidávány armatury pro uchycení fázových vodičů a zemnicího lana (v tomto případě kombinovaného zemnicího lana). Na zmíněných fázových vodičích budou instalovány i tlumiče proti vibracím. Dále mohou být podpěrné body materiálově vybaveny uzemněním. Jako hlavní zemnič slouží u celokovových stožárů s betonovými základy patky stožárů – přirozený základový zemnič. Toto uzemnění je většinou postačující, je-li číselná hodnota zdánlivého korigovaného odporu půdy ve stožárovém místě v hloubce základové spáry, udaná v Ωm , menší než desetinásobek maximální povolené hodnoty odporu uzemnění stožáru dle ČSN EN 50 341-3-19. V případě, že skutečně naměřené hodnoty nevyhovují, doplní se uzemnění o strojený zemnič.

Mechanická odolnost a stabilita:

Mechanická odolnost a stabilita venkovního vedení 110 kV vychází ze způsobu konstrukce samotných podpěrných bodů. Dále je mechanická odolnost a stabilita dána způsobem ukotvení mřížových konstrukcí do země. Přesný popis typu ukotvení podpěrných bodů bude vyplývat z geologických průzkumů v těchto místech.

Stavba nové TR (R110 kV):

Součástí záměru je rovněž vymezení plochy o výměře přibližně 4 500 m², která bude sloužit jako prostorová rezerva pro budoucí rozvoj distribuční soustavy. Plocha bude dopravně napojena sjezdem na stávající silnici III/10122 (ul. Karlštejnská) propojující obce Tachlovice a Vysoký Újezd (místní část Kuchař), na který bude navazovat posuvná brána. Nové vedení VVN bude napojeno novým odbočením ze stávajícího vedení VVN 110 kV. Vlastní výstavba transformovny a jejích technologických objektů a zařízení není součástí tohoto záměru a bude řešena v samostatném povolovacím procesu. TR bude provozována jako bezobslužná dálkově řízená elektrická stanice, komunikace bude zajištěna přes optické napojení TR pomocí KZL a SOK. Celý areál bude oplocen a TR bude zajištěna dle standardu Fyzické ochrany majetku ČEZ Distribuce. S výhledem pro rozvoj distribuční soustavy (DS) budou v TR ponechány prostorové rezervy pro osazení dvou výkonových transformátorů, dvou kompenzačních

tlumivek a rozvodnu R22kV. Nová TR bude zařazena do kategorie TR3 s technologií HIS. Použití technologie HIS je v souladu s výstupem metody DtV. Rozvodna 110kV bude v provedení venkovní, systém zapojení přípojníc „H“, s rozšířením na obě strany. R110kV bude vybavena jedním systémem přípojníc s podélným dělením. S výhledem pro rozvoj distribuční soustavy (DS) budou v TR ponechány prostorové rezervy pro osazení dvou výkonových transformátorů, dvou kompenzačních tlumivek a rozvodnu R22kV. Napojení R110kV bude provedeno novým odbočením ze stávajícího vedení VVN 110kV.

TR bude oplocená (rozloha cca 4 500 m²), výška oplocení bude min 2,5 m včetně bavoletu, který bude otočen vně z perimetru TR. Součástí oplocení budou podhrabové desky min. výška 40 cm, s uložením 20 cm v zemi. Hlavní vjezdová brána bude posuvná, samonosná s el. pohonem, šíře 5 m. Brána bude opatřena žluto černým bezpečnostním označením.

Podmínky realizace záměru – opatření:

Níže jsou pro přehlednost shrnuta hlavní opatření, která jsou chápána jako taková opatření, s jejichž naplněním se automaticky počítá:

Opatření pro fázi projektové přípravy a plánování záměru:

Technická opatření:

- Projektové práce provádět v souladu se souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami (zejména zemní práce včetně křižování drobných vodních toků, silnice a železnice).
- Budou dodrženy TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schválené MD ČR pod č.j. 7/2011-120- TN/1, ze dne 01.11.2011.
- Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.
- Při využívání vstupních materiálů a surovin dbát maximální hospodárnosti a zamezit plýtvání a zbytečným ztrátám.

Zájmy ochrany přírody a krajiny:

- Neumísťovat stožáry do biologicky hodnotných vegetačních prvků, zejména do liniových a skupinových porostů podél polních cest se starými a doupnými stromy.
- Zachovat staré a doupné stromy, které představují biotop ptáků a potenciální úkryty letounů; případné nezbytné kácení předem konzultovat s biologickým dozorem.
- Nezasahovat do nivy Radotínského potoka ani do navazujících lesních a mimolesních porostů; v tomto prostoru neumísťovat stožáry, zařízení stavenišť ani dočasné deponie materiálu a neprovádět zde pojezdy stavební techniky.
- Stavební práce provádět mimo hlavní období hnízdění ptáků, zejména v místech výskytu strakapouda prostředního a slavíka obecného.
- Všechny stožáry vedení zabezpečit proti úrazu ptáků elektrickým proudem vhodným technickým řešením podle aktuálních metodických doporučení pro ochranu ptáků na vedeních vysokého napětí.
- Minimalizovat rozsah zásahů do mimolesní zeleně a pohyb stavební techniky omezit na nezbytné plochy a předem stanovené přístupové trasy.
- V souladu s požadavkem Krajského úřadu předložit přesný výčet pozemků v pásmu 30 m od okraje lesních pozemků a toto pásmo jasně vyznačit v situaci stavby.

- Projektově osadit vodiče v úseku křížení Radotínského potoka a přilehlých niv zvýrazňujícími výstražnými prvky (odrazové terče, spirály) pro snížení rizika nárazu ptáků. Stožáry navrhnout jako bezpečné proti usedání ptactva.
- Ochrana avifauny před nárazy do vodičů (Luňák červený, volavka bílá, jestřáb lesní, krahujec obecný): V projektové dokumentaci bude v kritickém úseku křížení údolí Radotínského potoka a regionálního biokoridoru navrženo osazení vodičů zvýrazňujícími výstražnými prvky (např. reflexní odrazové terče, kontrastní spirály). Opatření cílí primárně na velké ptáky s horší manévrovatelností (luňák červený, volavka bílá) a dravce lovcí v dynamickém letu podél lesních okrajů (jestřáb lesní, krahujec obecný).
- Bezpečná konstrukce stožárů (Krkavec velký, dravci): Konstruktivní řešení konzol a izolátorů stožárů VVN 110 kV musí prokazatelně odpovídat standardům pro ochranu ptactva před úrazem elektrickým proudem při dosedání. Vrcholové partie stožárů nesmí vytvářet pasti pro dosedající velké druhy (krkavec velký, dravci).
- Kompenzace ztráty biotopu (Ťuhák obecný, slavík obecný, strakapoud prostřední): Plochy pro náhradní výsadby jako kompenzaci za odstraněných 350 m² křovin a 8 ks stromů. Výsadba bude situována na okraj biokoridoru a bude složena z původních druhů dřevin (hloh, bez černý, šípkové růže), které poskytnou nový hnízdní a potravní biotop pro trnité křoviny vyžadujícího ťuháka obecného a slavíka obecného. Jako náhrada za stromy pro strakapouda prostředního budou přednostně vysazeny listnaté dřeviny.
- Oplocení provést bez podhrabové desky, velikost ok plotu min 20x20 cm, minimálně každých 20 m prostupy o min velikosti 40x40 cm.

Opatření pro fázi výstavby:

Zájmy ochrany přírody a krajiny:

- Fyzická ochrana dřevin a toků: Dřeviny ponechané na místě chránit bedněním kmenů a respektováním kořenových zón podle ČSN. Stavební mechanizaci striktně zamezit vjezdu do koryta a bezprostřední blízkosti břehů vodních toků.
- Zabezpečení výkopů: Všechny otevřené jámy pro patky stožárů denně kontrolovat. Musí být opatřeny únikovými rampami (např. šikmo vložená prkna), aby v nich neuvízli drobní živočichové a obojživelníci (ropucha obecná). V případě nálezu ZCHD zajistit jejich šetrný přenos biologickým dozorem.
- Stavební kázeň: Tankování a údržbu strojů provádět mimo zájmové území VKP a ÚSES, s připravenými havarijními sadami pro případ úniku ropných látek.
- Veškeré kácení dřevin, odstraňování keřů a nejhluchnější zemní práce v nivě a v blízkosti biokoridoru budou probíhat výhradně v období vegetačního klidu (od 1. října do 31. března). Tím bude zcela vyloučeno rušení ptáků během hnízdění (ťuhák obecný, slavík obecný, rákosník velký) a zároveň se předejde zásahu do biotopu během hlavní jarní migrace obojživelníků.
- Zabezpečení výkopových prací (Ropucha obecná): Všechny otevřené jámy a rýhy pro zakládání patek stožárů musí být na konci každé pracovní směny zabezpečeny proti pádu živočichů nebo opatřeny únikovými rampami (šikmo vložená prkna s hrubým povrchem), aby z nich migrující ropuchy obecné mohly samostatně vylézt. Před zahájením prací každého dne provede stavební/biologický dozor kontrolu výkopů. Případně uvíznutí jedinci budou šetrně přeneseni mimo staveniště do bezpečné zóny potoka.

- Ochrana čistoty vodního prostředí (Skokan skřehotavý): Stavební mechanizace má přísný zákaz vjezdu do koryta Radotínského potoka a bezprostředních břehových porostů, kde žije a rozmnožuje se skokan skřehotavý. Případné odvodnění stavebních jam v nivě nesmí být vypouštěno přímo do toku bez předchozího usazení kalu. Stavební stroje musí být v perfektním technickém stavu, aby se zamezilo úniku ropných látek.
- Staveniště, zařízení staveniště a přístupové cesty situovat výhradně mimo plochy skladebných prvků ÚSES (LBC, LBK, RBK).
- V místě křížení s RBK provádět práce šetrně, ideálně mimo hlavní vegetační období a dobu hnízdění ptáků (tj. realizovat v období září–únor).

Ovzduší:

- Staveniště v období zvýšení prašnosti skrápět vodou. Pro omezení prašnosti omezit rychlost dopravy v ploše staveniště na cca 20 km/h.
- Snižování prašnosti vhodnou manipulací se stavebními hmotami, materiály, zeminou a sutí, omezit skladování prašných materiálů na staveništi. Při přepravě nebo deponování zakrývat skladované sypké hmoty, kropit deponované zeminy, sutě z bouracích prací.
- Udržovat využívané přístupové cesty ke stavenišťům po celou dobu výstavby v dobrém stavu a zajistit očištění vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci; případné znečištění veřejných komunikací neprodleně odstranit.
- Nenechávat zbytečně automobily a stavební stroje se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti.
- Dbát na efektivitu přepravy, správnou organizací minimalizovat výskyt mechanismů a nákladních automobilů na veřejných komunikacích.

Hluk:

- Používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
- V případě použití hlučných zařízení s malou vzdáleností od okolní zástavby, kdy jsou překračovány hodnoty stanovené hygienickými předpisy, odstínit stroje (kryty, akustické zástěny apod.), zlepšit situaci vhodným nasměrováním a situováním stroje nebo nasazením alternativní stroje s nižší hlučností (pokud je možné).
- Stavební práce provádět pouze v době od 7–18 hodin při dodržení akustických opatření (protihlukové stěn u sbíječek, seznámení obyvatel přilehlých domů se započítím hlučných prací apod.)

Půda:

- Na základě provedeného průzkumu navrhujeme na části řešeného území provést skrývku humózního horizontu o průměrné mocnosti 30 cm s přihlédnutím k lokální situaci.
- Při skrývce je nutné dbát na to, aby nebyl přibírán níže uložený horizont a nedošlo tak ke znehodnocení humózní zeminy. Níže uložené vrstvy jsou pro skrývku nevhodné.
- Omezit pohyb mechanizace mimo vymezené trasy, aby se nepoškodila okolní půda.

Povrchové a podzemní vody:

- Důsledně dbát na dodržování bezpečnostních předpisů, případné ekologické havárie okamžitě sanovat. Na staveništi mít k dispozici dostatečné množství sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků závadných látek; s kontaminovanou zemínou nakládat jako s nebezpečným odpadem.
- Pro minimalizaci havárie během přípravných a stavebních prací je tedy nutno zajistit následující:
 - závadné a vodnímu prostředí potencionálně nebezpečné látky a lehce odplavitelný,
 - materiál nebude během realizace a provozu záměru volně skladován na břehu ani v blízkosti vodního toku,
 - používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek a jiných provozních kapalin,
 - důsledné dodržování zákonných předpisů a norem na ochranu jakosti povrchových vod.
- Udržovat všechny mechanismy na staveništi v dobrém technickém stavu jako prevenci úniku/úkapu závadných látek, používat úkapové vany či rohože.
- Vypracovat plán opatření pro případ havárie podle zákona o vodách, seznámit s obsahem pracovníky stavby. V případě havárie postupovat podle pokynů v havarijním plánu.
- Neprovádět údržbu mechanismů na staveništi, pokud se nejedná o nezbytné případy, nedoplňovat provozní kapaliny a PHM na místech, která pro to nejsou určena a technicky zajištěna, parkovat vozidla, stroje na zpevněných plochách.

Krajina:

Opatření k ochraně identifikovaných znaků a hodnot, ochranné podmínky dle Hodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Ateliér V) pro oblast krajinného rázu Kladensko:

- Ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodních toků a vodních ploch jakožto důležitých prvků prostorové struktury a znaků přírodních hodnot.

Odpady:

- Třídít odpad, zařazovat odpad dle druhů, kategorií, katalogu odpadů; vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, plnit ohlašovací povinnosti dle platné legislativy.
- Shromažďovat odpady vytríděné podle jednotlivých druhů a kategorií – nejlépe ve speciálních kontejnerech, řádně označené a zabezpečené před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.
- Ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů; s případnými nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.

Ostatní:

- Po ukončení stavby odstranit všechna zařízení staveniště a vrátit místo do původního stavu nebo rekultivovat.

- Vypracovat provozní řád a udržovat provoz zařízení v souladu s provozním řádem.
- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody v přilehlých domech.
- Pozemky dotčené stavbou budou obecně po výstavbě uvedeny do původního stavu.
- Nedojde k rozšíření výměry zpevněných ploch.
- Začátek výkopových prací je nutno oznámit provozovatelům jednotlivých inženýrských sítí.

Opatření pro fázi provozu:

- Kompenzační výsadba: Za odstraněnou mimolesní zeleň (8 ks stromů, 350 m² keřů) realizovat adekvátní náhradní výsadbu původních, stanovištně vhodných druhů dřevin v dohodě s orgánem ochrany přírody, ideálně na okraji biokoridoru ÚSES pro posílení jeho funkce.
- Ekologická údržba ochranného pásma (Tuhýk obecný, slavík obecný): Následná údržba porostů pod vedením (ořezy dřevin) bude prováděna selektivně. Pokud to výška stromů/keřů z hlediska bezpečnosti provozu dovolí, bude v ochranném pásmu legislativně tolerován nižší křovinný podrost, aby mohl dál sloužit jako potravní a krytový biotop pro tuhýka obecného a slavíka obecného. Tyto údržbové práce smí probíhat opět pouze mimo hnízdní sezónu ptactva (podzim/zima).

ODŮVODNĚNÍ

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu a informací obsažených v bodě D4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu.

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 27.08.2026 oznámení záměru „TR Tachlovice – R 110 kV a vedení VVN“, jehož oznamovatelem je ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02; IČO: 24729035. Oznámení záměru bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, dotčeným samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru byla vyvěšena mj. na úřední desce Středočeského kraje ode dne 04.09.2026 a na příslušných internetových stránkách, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – [Informační systém EIA](#) pod kódem STC2943 a na <https://stredoceskykraj.cz/>. Termín pro vyjádření uplynul dne 05.10.2026.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje.

Požadavek záměr dále posuzovat dle zákona nebyl vyjma Obce Dobříč vznesen ze strany žádného z DÚSC či dotčených orgánů státní správy. Obdržená vyjádření dotčených orgánů pouze upozorňují na zákonné povinnosti oznamovatele či požadují důsledné dodržování opatření uvedených v oznámení. Po zvážení relevantnosti připomínek vzešlých z průběhu zjišťovacího řízení, obdržených vyjádření a samotného oznámení záměru došel příslušný úřad k závěru, že předkládaný záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá dalšímu posuzování dle příslušného zákona. Celkový přehled všech vlivů a zhodnocení jejich významnosti viz dále bod I, II a III odůvodnění rozhodnutí.

V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad vyhodnotil záměr dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, tedy posoudil vlastní záměr z hlediska charakteru, rozsahu, umístění

a předpokládaných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. Zpracované oznámení podalo dostatečný přehled o možných vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, v průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily překážky, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je výstavba nového venkovního vedení VVN 2x110 kV od nového odbočného podpěrného bodu (PB) č. 114A až do nové Transformovny (dále TR) Tachlovice. Nové vedení VVN bude realizováno v souběhu se stávajícím nadzemním vedením 22 kV (pro napájení vlastní spotřeby TR Tachlovice) tak, aby bylo využito ochranného pásma vedení. Plocha bude dopravně napojena sjezdem na stávající silnici III/10122 (ul. Karlštejnská) propojující obce Tachlovice a Vysoký Újezd (místní část Kuchař), na který bude navazovat posuvná brána. Nové vedení VVN bude napojeno novým odbočením ze stávajícího vedení 110 kV. Odbočení (zasmyčkování) bude provedeno vložením nového odbočného stožáru PB č. 114A (pozemek č. 263/5 v k. ú. Zbuzany) do stávající trasy vedení VVN 110 kV (Řeporyje-Slapy) v rozpětí mezi PB č. 114–115. Délka trasy vedení bude 3,3 km. V trase bude vybudováno 15 podpěrných bodů (4 ks kotevních, 10 ks nosných a 1 ks odbočných) typu Soudek pro typologii lana 434-AL1/56-ST1A s jedním držákem zemnicího lana (DZL). Vlastní výstavba transformovny a jejích technologických objektů a zařízení není součástí tohoto záměru a bude řešena v samostatném povolovacím procesu. Tento záměr tedy řeší pouze výstavbu nových podpěrných bodů včetně betonových základů, instalaci fázových vodičů, kombinovaného zemnicího lana a izolátorových závěsů včetně příslušných armatur (ochranné armatury, tlumiče vibrací, zviditelňovače pro ochranu vůči nárazům ptactva do vodičů, letecké kulové značení apod.). Součástí záměru je rovněž vymezení a oplocení plochy o výměře přibližně 4 500 m², která bude sloužit jako prostorová rezerva pro budoucí rozvoj distribuční soustavy. Vedení není určeno k zásobování nových ploch bydlení. Umístění budoucí TR je plánováno v těsné blízkosti stávající místní komunikace III. třídy mezi Tachlovicemi a místní částí Kuchař, kde bude vybudován sjezd a komunikační napojení k této TR. Lze předpokládat, že většina dopravy bude do hodnocené lokality svedena z této komunikace. Pro realizaci záměru lze předpokládat četnost pohybu vozidel ve výši max. 5-10 TNA/den.

V době zpracování Oznámení není znám v území záměr, jehož vlivem by mohlo docházet k takovým environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům, jež by realizaci záměru vylučoval. Nové vedení VVN bude realizováno v souběhu se stávajícím nadzemním vedením 22 kV (pro napájení vlastní spotřeby TR Tachlovice) tak, aby bylo využito ochranného pásma vedení.

Záměr je stavbou veřejné technické infrastruktury, na jejím zřízení a provozování (užívání) se uplatňuje obecně veřejný zájem. Předpokladem pro aplikaci tohoto závěru je současně splnění souladu uvedené stavby s charakterem území a výslovné nevyloučení jejího možného umístění v nezastavěném území v rámci územně plánovací dokumentace (zejména územního plánu). Investiční záměr je v souladu s koncepcí rozvoje distribuční soustavy v regionu Střed. Dále je investiční záměr plně v souladu s koncepcí budoucího zapojení sítě VVN v oblasti.

Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice, ale také oxidy dusíku emitované motory stavební mechanizace a nákladní dopravy.

V období výstavby dojde také k určitému zhoršení hlukové situace hlukovými emisemi strojů a vozidel obsluhujících stavbu, popř. podél přepravních tras během výstavby. Intenzita vlivu bude dle oznámení nepatrná a rovněž se nepředpokládá významný vliv na obyvatelstvo v případě vibrací při projíždění těžkých nákladních vozidel.

V období provozu záměru nelze uvažovat o riziku emisí hluku a znečištění ovzduší, a to s ohledem na dostatečnou vzdálenost od obytné zástavby.

Trasa navrhovaného vedení velmi vysokého napětí kříží dva vodní toky. Křížení bude realizováno vzdušným vedením, přičemž žádný z podpěrných bodů nebude umístěn v korytě vodních toků ani v jejich bezprostřední blízkosti. Nedojde proto k zásahu do koryta, břehů ani průtočných poměrů vodních toků.

Dotčené pozemky nejsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), ale nacházejí se v těsné blízkosti ochranného pásma 30 m od okraje lesa (k.ú. Tachlovice a k.ú. Dobříč u Prahy).

Vlastní provoz záměru nebude nepříznivě ovlivňovat jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nad únosnou mez. Za předpokladu důsledného plnění navrhovaných opatření, a respektování legislativních požadavků, lze považovat realizaci předmětného záměru za akceptovatelnou, bez významných negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel.

II. Umístění záměru

Záměr je situován v nezastavěném území, v prostoru mezi obcemi Tachlovice a Vysoký Újezd. Trasa vedení vysokého napětí Tachlovice začíná jižně od obce Tachlovice u místní komunikace a končí u obce Zbuzany, kde se napojuje na stávající vedení vysokého napětí. V převážné části prochází mírně zvlněnou zemědělskou krajinou, přičemž výraznější terénní rozdíl překonává v prostoru údolí Radotínského potoka mezi Štěpánkovou tůň a Rybníkem.

Na plochách pro umístění záměru se nenachází žádný hmotný nemovitý majetek (domy, resp. jiné objekty) třetích stran, který by byl se záměrem v prostorovém konfliktu a realizaci by vylučoval.

Dle Informačního systému melioračních staveb nejsou v místě umístění stožárů evidovány žádné meliorační stavby. V případě, že dojde k výskytu těchto staveb, je nutné tyto stavby přepojit a zanechat v provozu, nelze přerušit meliorační potrubí bez řádného přepojení na funkční meliorační zařízení.

Lokalita není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území nebo přírodních parků (dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Území záměru zasahuje do významného krajinného prvku vodní tok a jeho niva – zde dochází ke křížení vodního toku s trasou vedení. Jedná se o Radotínský potok (IDVT 10100255) s vodními plochami (Rybník, Štůčkova tůň a Skála) odtékající směrem k jihovýchodu, a bezejmenný vodní tok (IDVT 10279012) – tyto VKP bude trasa vedení VVN protínat.

Památné stromy se v lokalitě záměru ani v jeho blízkosti nevyskytují.

Na ploše záměru se nacházejí skladebné části ÚSES – dochází zde ke křížení s trasou vedení: RBK 1186/05-06 RBK - Nučice – Škrábek. Dále se ve vzdálenosti 100 m a více od záměru nachází několik lokálních biocenter.

Záměr nezasahuje do lokalit soustavy NATURA 2000. Nejbližší lokalitou soustavy NATURA 2000 je EVL Radotínské údolí, ve vzdálenosti cca 2,4 km JV a EVL Lochkovský profil ve vzdálenosti cca 3,7 km JV směrem od nejbližšího umístěného stožáru plánovaného záměru.

Záměr není umístěn v CHOPAV. Plocha záměru není součástí ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů.

Záměr nebude mít negativní vlivy na kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny.

Dle Státního archeologického seznamu České republiky se v širším okolí zájmového území vyskytují naleziště spadající do kategorie ÚAN I – území s jednoznačně prokázaným výskytem archeologických nálezů a území s důvodně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (ÚAN II). Záměrem přímo dotčené území spadá do kategorie ÚAN III, tedy kategorie, kde v současnosti, dle dostupných informací, není možné výskyt archeologických nálezů vyloučit. V souladu s platnou legislativou je proto nutné oznámit Archeologickému ústavu AV ČR záměr provádět v tomto území stavební činnost nebo jinou činnost, při níž mohou být ohroženy archeologické nálezy.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo

Realizací záměru nedojde oproti současnosti k podstatným změnám, které by měly vliv na kvalitu ovzduší jak v lokálním, tak v regionálním měřítku. Potencionální vlivy na veřejné zdraví mohou nastat v důsledku znečištění ovzduší a ovlivněním hlukových poměrů v období realizace záměru. Tyto vlivy budou nicméně časově omezeny a eliminovány vhodnými provozními a organizačními opatřeními realizační firmy. Zhoršení stávající zátěže v oblasti znečištění ovzduší, hluku a ostatních oblastech, které mohou negativně ovlivnit zdraví obyvatelstva nebo faktor pohody v životním prostředí širší obytné zástavby, se s ohledem na charakter záměru nepředpokládá.

Vzhledem k situování, rozsahu záměru a jeho charakteru je tedy možno vyloučit významné negativní ovlivnění obyvatel či veřejného zdraví.

Vlivy na ovzduší a klima

Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce), kdy do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace.

Z emitovaných škodlivin budou v období výstavby do ovzduší uvolňovány především částice suspendovaného prachu a dále oxidy dusíku. Očekávat lze především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin. S ohledem na složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM_{10} , které bývají počítány pro nejhorší místní rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Hodnoty těchto příspěvků se budou pohybovat řádově na úrovni dvou až tří desítek mikrogramů. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a mohou nastat za nejméně příznivých rozptylových podmínek a směru větru. Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami předpokládaného imisního pozadí. Jedná se každopádně o relativně vysoké hodnoty imisního příspěvku bez ohledu na hodnoty imisního pozadí, z čehož vyplývá nutnost v maximální možné míře realizovat opatření na snížení emisí prachu. Při stavebních pracích je tak nutné používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají příslušným předpisům včetně emisních parametrů.

V období vlastního provozu nebude záměr zdrojem žádných emisí. V období výstavby budou vlivy záměru dočasné a přechodné.

Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, radioaktivní a ostatní záření

Ve fázi výstavby bude hluková zátěž tvořena především dopravou po přístupových komunikacích a provozem zemních strojů a stavebních mechanismů na stavbě. Předpokládá se využití nasazené techniky cca 11 hodin denně (v intervalu 7–18 hodin, kdy je platný zvýšený hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq,s} = 65$ dB), a to při dodržení akustických opatření. Ve fázi provozu nebude záměr produkovat žádné hlukové emise.

Vibrace a seismika

Při realizaci posuzovaného záměru budou možným zdrojem vibrací především nákladní automobily, nakladače, vibrační pěchy apod. Vzhledem k předpokládané intenzitě pohybu vozidel, provozu stavební techniky a vzdálenosti od stávající obytné zástavby není předpokládáno negativní ovlivnění nejbližších objektů obytné zástavby vibracemi.

Dalším zdrojem mohou být vibrace prvků vedení vznikající působením větru. Vibrace vznikající na fázových vodičích a zemnicím lanu budou eliminovány použitím tlumičů vibrací. Tlumiče vibrací jsou montovány na lana u stožárů ve vzdálenosti maximálně jednotek metrů. Počty tlumičů vibrací budou stanoveny nejpozději v rámci dokumentace pro provádění stavby výpočtem od výrobce těchto tlumících prvků.

Významné negativní ovlivnění hlukové situace v území se v důsledku realizace záměru nepředpokládá. Vlivy v období výstavby budou dočasné a přechodné.

Záměr je z pohledu očekávané hlukové zátěže možno označit za akceptovatelný.

Záření

Provoz elektrického vedení je spojen se vznikem elektrického a magnetického pole o frekvenci 50 Hz, které je řazeno mezi neionizující záření. Intenzita elektromagnetického pole je ovlivněna zejména napětovou hladinou vedení, proudovým zatížením vodičů, jejich uspořádáním a vzdáleností od vedení. Hodnoty elektrického i magnetického pole s rostoucí vzdáleností od vodičů rychle klesají. Trasa vedení je vedena mimo souvisle zastavěné území a není určena k zásobování nových ploch bydlení. Vzhledem k charakteru záměru, jeho technickému řešení a umístění převážně v zemědělské krajině, se nepředpokládá ovlivnění obyvatelstva elektromagnetickým polem ani překračování hygienických limitů stanovených platnou legislativou.

Technické řešení vedení bude navrženo a realizováno v souladu s požadavky platných právních předpisů a příslušných technických norem pro venkovní elektrická vedení, tedy v souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před účinky neionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů.

Během provozu nebudou používány zdroje ultrafialového a infračerveného záření, nebudou používány zdroje rentgenového ani radioaktivního záření a posuzované zařízení samo není zdrojem žádného z uvedených typů záření.

Při projektové přípravě a realizaci budou dodrženy veškeré požadavky vyplývající z platných právních předpisů a technických norem, včetně minimálních bezpečnostních vzdáleností vodičů od terénu a okolních objektů. Vliv neionizujícího záření a elektromagnetického pole lze z hlediska velikosti, významnosti a vzdálenosti od obytné zástavby hodnotit jako malý až nevýznamný.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

V rámci záměru dojde ke křížení vodního toku s trasou vedení: Radotínský potok (IDVT 10100255) s vodními plochami (Rybník, Štůčkova tůň a Skála) odtékající směrem

k jihovýchodu, a bezejmenný vodní tok (IDVT 10279012) – tyto VKP bude trasa vedení VVN protínat. Křížení bude realizováno vzdušným vedením, přičemž žádný z podpěrných bodů nebude umístěn v korytě vodních toků ani v jejich bezprostřední blízkosti. Záměrem tedy nedojde k zásahům do koryta, břehů ani průtočných poměrů vodních toků.

Během výstavby ani v období provozu záměru nebudou vznikat technologické ani splaškové odpadní vody. Nebudou vybudovány žádné trvalé objekty, které by vyžadovaly připojení k veřejné kanalizaci. Dešťové vody budou zasakovány v lokalitě.

Stavba ani její provoz nemají nároky na spotřebu vody, záměr neprodukuje odpadní vody. Srážkové vody jsou kompletně zasakovány.

Záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních či povrchových vod.

Vlivy na půdu

Stavba nadzemního vedení VVN má dopad na půdu pouze v prostoru umístění stožárů, tedy stožárových míst, kde dochází k jejímu záboru. Prostor pro budoucí výstavbu R110 kV není zahrnut do výměr ploch určených k vyjmutí ZPF, neboť výstavba není součástí posuzovaného záměru.

Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.

- Dočasný zábor – doba výstavby nepřesáhne dobu jednoho roku, není tak dle § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, nutné dočasné vyjímání pozemků ze ZPF. Práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy jsou upraveny zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zvl. § 25 odst. 3, písm. f, g, h a odst. 8. Trvalé zábory ZPF a PUPFL nebudou.

- Trvalý zábor – celková plocha trvale dotčená základy stožárů činí v součtu cca 78 m², avšak vzhledem k charakteru stavby a rozsahu dotčení se nepředpokládá odnětí pozemků ze ZPF (soulasu orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda pro umístění stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m² (zák. č. 334/1992 Sb. v platném znění, § 9).

S ohledem na charakter záměru a jeho rozsah lze zábor orné půdy považovat za akceptovatelný.

Vlivy na horninové a přírodní zdroje

Zájmové území neleží v prostoru registrovaného výhradního ložiska, dobývacích prostor či CHLÚ.

Zájmové území leží v oblasti se středním radonovým indexem.

V místě záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenalézají sesuvy, sutě, prudké svahy, nestabilizované náplavy a písky nebo jiné svahové nestability.

Vlivy na faunu, floru, ekosystémy

Pro záměr bylo zpracováno Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb., (Ing. Kateřina Lagner Zímová a Ing. Věra Vitoňová, srpen 2026). Požadavek na zpracování hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vyplynul z předběžné konzultace u Krajského úřadu Středočeského kraje, Orgánu ochrany přírody a krajiny, č. j. 138258/2025/KUSK ze dne 25. 11. 2026.

V rámci tohoto hodnocení byly jako závažné zásahy definovány: Vznik nového prvku v krajině, zábor ZPF, kácení dřevin, hluk a vibrace během stavby a oplocení.

Zájmové území tvoří téměř výhradně rozsáhlé bloky orné půdy, zatímco trvalé travní porosty jsou zastoupeny pouze okrajově. Trasa kříží několik prvků mimolesní zeleně, vázaných převážně na polní cesty. Dle provedeného hodnocení představují tyto vegetační doprovody z biologického hlediska nejhodnotnější biotopy v celé trase záměru. Jsou tvořeny zejména starými ovocnými stromy, z nichž některé mají vytvořené dutiny, a vzrostlými dřevinami, pravděpodobně zčásti náletového původu, s převahou jasanu, lípy a dubu. Na staré a doupné stromy jsou vázány zvláště chráněné druhy ptáků, zejména strakapoud prostřední. Porosty zároveň představují potravní biotop a úkryt pro různé druhy letounů. V křovinatém porostu podél cesty u obce Dobříč bylo dále zaznamenáno hnízdění slavíka obecného. Záměrem se nepředpokládá přímé dotčení těchto druhů, v průběhu výstavby však může dojít k dočasnému ovlivnění jejich biotopů.

Další biologicky hodnotnou částí území je údolí Radotínského potoka se široce vyvinutou a relativně zachovalou nivou, doprovázenou lesními a mimolesními porosty.

Realizace záměru bude vyžadovat úpravu a odstranění zeleně v kolizi s navrženým nadzemním vedením VVN 110 kV. Předpokládá se kácení celkem 8 ks dřevin rostoucích mimo les a přibližně 350 m² keřových porostů, přičemž povolení ke kácení bude vyžadováno u 5 ks dřevin a uvedených keřových porostů. Dřeviny, které nejsou určeny k odstranění, budou v průběhu realizace chráněny před poškozením nadzemních částí i kořenových systémů. Ostatní porosty, včetně lesních pozemků, které jsou významnými krajinnými prvky ze zákona, se nacházejí mimo ochranné pásmo vedení a v dostatečné vzdálenosti od prostoru realizace stavby.

Vzhledem k charakteru záměru lze dle hodnocení předpokládat především lokální vlivy soustředěné do prostoru staveniště, tras nových vedení, stožárových míst a souvisejících manipulačních ploch. U méně pohyblivých živočichů může v průběhu zemních prací a pohybu mechanizace vzniknout riziko přímého usmrcení nebo zranění jedinců. Za předpokladu dodržení navržených preventivních a zmírňujících opatření se nepředpokládá významné narušení populací běžných druhů rostlin a živočichů v širším území.

Realizace záměru může rovněž ovlivnit volně žijící ptáky zejména v období výstavby, a to rušením v důsledku pohybu osob a stavební mechanizace, hluku a případného odstraňování dřevin či jiné vegetace využitelné k hnízdění. V případě provádění těchto prací v hnízdním období nelze vyloučit riziko poškození nebo zničení aktivních hnízd, vajec či mláďat.

Specifickým vlivem záměru je výstavba nového nadzemního vedení VVN a VN. Nadzemní vedení může představovat riziko kolize ptáků s vodiči, zejména v místech pravidelných přeletů a v blízkosti vodních ploch, mokřadů nebo jiných stanovišť s vyšší koncentrací ptáků. U vedení VN může být v závislosti na technickém řešení relevantní rovněž riziko úrazu elektrickým proudem při dosedání ptáků na konstrukce.

Na základě provedených průzkumů a vyhodnocení je závěrem hodnocení konstatováno, že realizace stavby nadzemního vedení VVN 110 kV s sebou nese určitá rizika pro chráněné zájmy přírody a krajiny, která jsou však při důsledném dodržení navržených opatření plně minimalizovatelná.

Za předpokladu důsledné realizace všech navržených ochranných, minimalizačních a kompenzačních opatření (zejména dodržení vegetačního klidu, instalace výstražných prvků na vodiče, zabezpečení výkopů a provedení náhradních výsadeb) se jedná o akceptovatelný vliv záměru na životní prostředí, který dlouhodobě neohroží stabilitu dotčených ekosystémů ani místní populace chráněných druhů.

ÚSES, VKP, ZCHÚ a soustava NATURA 2000

Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území ani do evropsky významných lokalit či ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou CHKO Český kras a přírodní rezervace Radotínské údolí, z lokalit soustavy Natura 2000 se v širším okolí nacházejí EVL Radotínské údolí a EVL Lochkovský profil. S ohledem na vzdálenost těchto území a charakter a rozsah záměru se jejich přímé ani významné nepřímé ovlivnění nepředpokládá.

Trasa vedení kříží regionální biokoridor RBK 1186/05–06 v údolí Radotínského potoka a významné krajinné prvky ze zákona, konkrétně Radotínský potok (IDVT 10100255), bezejmenný vodní tok (IDVT 10279012) a jejich údolní nivy. Vlivy generované záměrem na ÚSES a VKP budou spojeny především s obdobím výstavby a mohou spočívat zejména v dočasném narušení vegetačního krytu, zhutnění půdy, pohybu stavební techniky, riziku znečištění vodního prostředí apod.

Realizací záměru nicméně nedojde k významnému omezení migrační propustnosti a ochranných opatření lze identifikované vlivy na ÚSES a VKP hodnotit jako prostorově omezené, dočasné a celkově málo významné.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz

V rámci hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., byla provedena analýza viditelnosti, která ukázala konkrétní místa v reálné krajině, odkud bude plánovaný záměr vidět a odkud naopak viditelný nebude. Pro řešený záměr byla spočítána viditelnost rozlišená podle toho, jak moc je záměr viditelný a kolik bodů z celkových 13 je vidět.

Na základě této analýzy bylo prokázáno, že záměr bude v řešeném území viditelný poměrně výrazně, zejména v otevřené a zvlněné krajině mezi Chýnicí, Tachlovicemi, Nučicemi, Jinočany a Chotčí. Viditelnost je silně vázána na reliéfní hrany, svahy a nezastavěné zemědělské plochy. Nejvýraznější uplatnění je patrné přímo v trase záměru a v jejím blízkém okolí, přibližně do 1–2 km. Celkově však záměr nebude v území působit jako plošně viditelný prvek ze všech směrů, největší dopad lze očekávat v nejbližším okolí trasy, především z otevřených polí, svahů a okrajových částí sídel. Viditelnost je zde dána především členitým reliéfem, otevřeností zemědělské krajiny a menší mírou vegetačního clonění.

V samotných sídlech bude viditelnost částečně omezena zástavbou a doprovodnou zelení, zatímco v navazující otevřené krajině bude vedení dobře patrné v delších pohledových osách a širších panoramatických pohledech. Ve větších vzdálenostech se viditelnost stává více fragmentovanou a je ovlivněna zejména členitostí reliéfu, zástavbou a vegetačním krytem.

Záměr posílí technický charakter krajiny a v otevřených polohách se stane novým zřetelným liniovým prvkem. Dotčené území však již obsahuje sídla, komunikace a stávající energetickou infrastrukturu a nelze jej považovat za vizuálně nenarušenou krajinu. Záměr proto nepovede k zásadní změně prostorových vztahů ani k úplné proměně stávajícího krajinného obrazu.

Významnější vizuální působení bude soustředěno zejména do nejbližšího okolí trasy a do otevřených zemědělských poloh, zatímco v zastavěných, údolních a vegetací krytých částech území bude jeho působení omezenější.

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že navrhovaný záměr představuje z hlediska ochrany krajinného rázu přijatelný zásah. Přestože se nové nadzemní vedení bude v otevřené zemědělské krajině místy výrazně vizuálně uplatňovat a posílí její technický charakter, nedojde k takovému snížení přírodních, kulturních a historických charakteristik ani estetických hodnot a harmonického měřítka a vztahů v krajině, které by realizaci záměru vylučovalo.

Na základě výše uvedených skutečností lze vliv záměru na krajinný ráz s ohledem na účel a veřejný zájem označit za akceptovatelný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dle Státního archeologického seznamu České republiky se v okolí zájmového území vyskytují naleziště spadající do kategorie ÚAN I – území s jednoznačně prokázaným výskytem archeologických nálezů (ÚAN I) a území s důvodně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (ÚAN II). Záměrem přímo dotčené území spadá do kategorie ÚAN III, tedy kategorie, kde v současnosti, dle dostupných informací, není možné výskyt archeologických nálezů vyloučit. V souladu s § 22 odst. 2) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči je nutné oznámit Archeologickému ústavu AV ČR záměr provádět v tomto území stavební činnost nebo jinou činnost, při níž mohou být ohroženy archeologické nálezy.

Záměr nebude mít negativní vliv na hmotný majetek, kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny.

Vlivy na odpady

Během výstavby budou vznikat typické odpady z běžné stavební činnosti. Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zejména povinnosti vyplývající z ustanovení § 13 zákona o odpadech.

S uvedeným odpadem bude nakládáno dle charakteru složek a zákonných předpisů. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nebo zajistit zneškodnění odpadů.

V průběhu stavby budou odpady a vytěžená zemina uloženy na plochách zařízení staveniště (ZS). Přebytek zeminy bude nabídnut k využití v okolí. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a vlastností odpadu. Dodavatelé povedou evidenci odpadů. Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá provozovatel. Po dokončení stavby bude plocha určená pro zařízení staveniště vyklizena, zrekultivována a předána k plánovanému užívání.

V rámci provozu záměru nebudou vznikat žádné odpady krom běžné údržby zeleně prováděné po celé trase vedení ze zákona. Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu.

V ploše uvažovaného záměru ani v jeho blízkosti nejsou evidovány staré ekologické zátěže.

Vzhledem k umístění a charakteru záměru, byl vyloučen vliv přesahující státní hranice České republiky.

Za běžného provozu záměru se při dodržování legislativních předpisů a standardních bezpečnostních opatření neočekávají žádná významná rizika pro pracovníky, obyvatele ani životní prostředí. Základní opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí vycházejí ze zákonných požadavků a jsou součástí vlastního záměru. Pro účely prevence, vyloučení nebo kompenzace nepříznivých vlivů záměru je důležité dodržovat veškeré právní předpisy. Výčet technických a organizačních opatření je uveden v kapitole B.I.6.; D.IV. Oznámení.

V oznámení byly identifikovány a kvantifikovány všechny podstatné předpokládané vlivy záměru, které by mohly negativně působit na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Z jejich charakteru a kvantity bylo vyhodnoceno, že nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém ani vzdálenějším okolí. Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány žádné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit. Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky právních předpisů v životním prostředí. Současně se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace byly pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dostatečné. Z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.

Všechny výše uvedené a popsané vlivy byly příslušným úřadem uváženy s ohledem na velikost a prostorový rozsah vlivů, povahu vlivů, intenzitu a složitost vlivů, pravděpodobnost vlivů, předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů, kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů a možnost účinného snížení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Po zhodnocení vlivů záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Příslušný úřad se zabýval podkladem pro provedení zjišťovacího řízení, kterým bylo oznámení záměru. Příslušný úřad se dále podrobně zabýval všemi připomínkami obdrženy v rámci vyjádření k oznámení záměru. Detailní vypořádání jednotlivých vyjádření je uvedeno v kapitole 3. tohoto rozhodnutí. Souhrnně lze konstatovat, že příslušný úřad neobdržel připomínky tak zásadního charakteru, že by bylo nutné konstatovat významný vliv záměru na některé složky životního prostředí a veřejné zdraví, a tedy nutnost zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Veškerá provedená hodnocení v rámci oznámení byla učiněna v souladu s aktuálními postupy či doporučeními danými platnými právními předpisy.

Na základě oznámení záměru, informací, které jsou příslušnému úřadu známy z jeho úřední činnosti, při respektování kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 zákona a po vypořádání připomínek v obdržných vyjádřeních, rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Příslušný úřad shledal oznámení, včetně všech příloh, jako dostatečný podklad k tomu, aby vyhodnotil, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí. Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se příslušný úřad ztotožnil se závěry uvedenými v oznámení. Zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně, ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 01.10.2026, č.j. 141366/2026/KUSK,

Obec Zbuzany – vyjádření ze dne 02.10.2026, č.j. ZBU-1593/2026,

Obec Dobříč – vyjádření ze dne 23.09.2026, č.j. 0620/26/OU/GS,

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 24.09.2026, č.j. 138546/2026/KUSK,

Povodí Vltavy, s.p. – vyjádření ze dne 30.09.2026, č.j. PVL-56379/2026/240,

MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 22.09.2026, č.j. MUCE 192810/2026 OZP,

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Praha - západ – vyjádření ze dne 01.10.2026, č.j. KHSSC 70658/2026.

3. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „TR Tachlovice – nová R 110 kV a vedení VVN“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Středočeský kraj současně požaduje důsledné dodržení všech opatření navržených v dokumentaci záměru a v biologickém hodnocení H67 k minimalizaci vlivů na přírodu a krajinu, zejména při realizaci vedení v blízkosti vodních toků a přírodně hodnotných ploch. Při realizaci stavby je dále nutné minimalizovat negativní vlivy stavební dopravy, zejména prašnost, hluk a znečišťování komunikací.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, všechna tato opatření jsou součástí samotného Oznámení a v tomto kontextu jsou považována za závazná.

Obec Dobříč

Obec Dobříč jako dotčený územní samosprávný celek předkládá podle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření k oznámení záměru „TR Tachlovice – R 110 kV a vedení VVN“, kód STC2943.

Obec při posouzení oznámení a jeho příloh identifikovala několik skutečností, které považuje za potřebné ve zjišťovacím řízení objasnit nebo doplnit, a to zejména z hlediska rozsahu záměru a jeho souvislosti s připravovaným železničním tunelem Praha–Smíchov–Beroun, zásahů do mimolesní zeleně a biotopů, ochrany živočichů, krajinného rázu, hluku, stavební dopravy a dočasných záborů.

1. Vymezení záměru a kumulativní a synergické vlivy

Z oznámení vyplývá, že předmětem záměru je zejména výstavba nového venkovního dvojitého vedení VVN 2×110 kV směřujícího k budoucí transformovně Tachlovice. Vlastní výstavba transformovny a jejích technologických zařízení však není podle oznámení součástí nyní posuzovaného záměru, přestože je transformovna s vedením funkčně bezprostředně spojena. Současně z informace příslušného úřadu o zahájení zjišťovacího řízení vyplývá, že výstavba nové transformovny Tachlovice a vedení VVN 110 kV je navržena na základě požadavku Správy železnic, státní organizace, v souvislosti s připojením připravovaného železničního tunelu Praha–Smíchov Beroun. Obec upozorňuje, že energetické napájení v oblasti Tachlovic bylo již řešeno v procesu EIA záměru „Novostavba trati Praha–Smíchov–Beroun“, kód MZP513. Z tohoto důvodu považuje obec za nezbytné jednoznačně vymežit vztah nynějšího záměru STC2943 k technickému řešení posuzovanému v procesu MZP513.

Obec požaduje zejména:

- jednoznačně vymezit, které stavební a technologické části jsou předmětem STC2943 a které jsou nebo budou povolovány či posuzovány samostatně,
- vysvětlit vztah nynějšího vedení VVN a transformovny Tachlovice k energetickému řešení souvisejícímu se záměrem MZP513,
- popsat podstatné změny technického a územního řešení oproti dříve posuzovanému řešení,
- objasnit vztah k souběžnému či navazujícímu vedení VN 22 kV,
- vyhodnotit kumulativní a synergické vlivy vedení VVN, transformovny Tachlovice, výstavby železničního tunelu a dalších známých připravovaných záměrů v dotčeném území.

Kumulativní vyhodnocení by se mělo zaměřit zejména na případný časový a prostorový souběh stavební dopravy, hluku, prašnosti, záborů půdy, zásahů do vegetace a biotopů a vlivů na krajinný ráz. Obec nepochybně umožňuje možnost samostatné projektové nebo povolenací přípravy jednotlivých staveb. Považuje však za nezbytné, aby jejich funkční a environmentální souvislosti byly při zjišťovacím řízení posouzeny jako celek v rozsahu odpovídajícím kritériím přílohy č. 2 zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání:

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba nového nadzemního vedení velmi vysokého napětí 2×110 kV v délce přibližně 3,3 km, zahrnujícího 15 podpěrných bodů, fázové vodiče, kombinované zemnicí lano, izolátorové závěsy a další nezbytné příslušenství. Součástí záměru je dále vymezení, oplocení a dopravní napojení budoucí plochy transformovny o výměře přibližně 4 500 m² a realizace rozvodny R110 kV, do níž bude nové vedení zaústěno. Plocha transformovny bude napojena sjezdem na silnici III/10122. Součástí nyní posuzovaného záměru naopak není další technologický rozvoj transformovny, zejména osazení výkonových transformátorů a kompenzačních tlumivek, realizace rozvodny R22 kV ani vedení VN 22 kV. Vedení VN 22 kV je v oznámení zmíněno pouze v souvislosti s prostorovou koordinací související energetické infrastruktury a předpokládaným společným využitím koridoru.

Energetické napájení železničního tunelu již bylo skutečně řešeno v procesu EIA k záměru „Novostavba trati Praha–Smíchov–Beroun“, (dále jen „MZP513“), příslušným úřadem k posouzení záměru bylo Ministerstvo životního prostředí. V tomto procesu byly napájecí vedení 110 kV a transformovna Tachlovice zahrnuty do širšího železničního záměru jako součást řešení určeného k zajištění elektrického příkonu pro výstavbu a následný provoz tunelu. Energetická infrastruktura však byla s ohledem na tehdejší stupeň přípravy vymezena pouze rámcově, bez podrobného technického a územního popisu odpovídajícího nyní předloženému řešení. Nyní předložené oznámení tak fakticky navazuje na původní koncept energetického napájení řešený v rámci záměru MZP513, v tomto případě však již podrobně vymezuje a hodnotí konkrétní trasu vedení 2×110 kV, jeho podpěrné body a související zásahy do území. Obecně se dá konstatovat, že samostatné projednání trasy vedení VVN představuje transparentnější a z hlediska ochrany životního prostředí obezřetnější postup, protože umožňuje posoudit konkrétní trasu vedení, jednotlivá stožárová místa, zábory půdy, zásahy do dřevin a biotopů, vliv na krajinný ráz apod.

Samotná stavba železničního tunelu ani další související energetická infrastruktura nejsou součástí nyní posuzovaného záměru. Výstavba napájecího vedení VVN 110 kV časově ani prostorově nekoliduje se samotnou výstavbou železničního tunelu, která byla řešena v rámci záměru MZP513, jelikož jí musí předcházet.

2. Rozsah zásahů do mimolesní zeleně v k. ú. Dobříč u Prahy

Podle oznámení je v celé trase záměru předpokládáno odstranění 8 stromů a přibližně 350 m² keřových porostů. V podkladech vztahujících se ke k. ú. Dobříč u Prahy jsou uváděny konkrétní zásahy, mimo jiné 5 stromů na parc. č. 172, keřové porosty o výměře přibližně 80 m² na parc. č. 172 a přibližně 26 m² na parc. č. 169/7.

Obec požaduje, aby byly v podkladech jednoznačně a vzájemně konzistentně rozlišeny:

- dřeviny určené ke kácení,
- dřeviny, u nichž bude prováděn pouze ořez,
- dřeviny a porosty, které budou zachovány,
- zásahy nutné pouze při výstavbě,
- zásahy, které lze očekávat opakovaně v souvislosti s provozem a údržbou ochranného pásma vedení.

Současně obec požaduje jejich přehledné zakreslení do situačního podkladu a u každého významnějšího zásahu zdůvodnění jeho nezbytnosti. Obec dále požaduje prověřit možnosti minimalizace zásahů do vegetace vhodným umístěním podpěrných bodů, pracovních a manipulačních ploch a přístupových tras. Při hodnocení zásahů je třeba přihlídnout nejen k počtu jednotlivých stromů a ploše křovin, ale také k ekologické a krajinné funkci liniových porostů a vegetačních doprovodů polních cest.

Vypořádání:

Zjišťovací řízení je předprojektovou fází přípravy záměru, výše uvedené podrobnosti budou řešeny v rámci následných povolovacích procesů, zejména tedy v průběhu řízení o vydání jednotného environmentálního stanoviska a navazující projektové přípravy. Zároveň je třeba konstatovat, že se nejedná o informace takového charakteru, jejichž absence podrobné specifikace by bránila posouzení velikosti a významnosti vlivu záměru ve zjišťovacím řízení.

Oznámení předpokládá odstranění osmi stromů a přibližně 350 m² keřových porostů. Povolení ke kácení bude vyžadováno u pěti stromů a u některých keřových porostů (souvislé skupiny nad 40 m²). Ostatní dřeviny budou podle konkrétní situace zachovány, případně upraveny v rozsahu nezbytně nutném pro bezpečnou realizaci a následný provoz vedení. V oznámení je současně výslovně uvedeno, že stožáry nemají být umísťovány do prorostou biologicky hodnotných vegetačních prvků, zejména do liniových a skupinových porostů se starými a doupnými stromy, a že rozsah zásahů do mimolesní zeleně a rozsah pohybu stavební techniky musí být minimalizován. Dřeviny ponechávané na místě budou chráněny před poškozením, a to včetně jejich kořenového prostoru.

Samotná trasa vedení a umístění podpěrných bodů byly navrženy s cílem minimalizovat zásahy do liniových porostů a dalších biologicky hodnotných vegetačních prvků. Pohyb stavební techniky bude omezen na nezbytný rozsah.

Pro účely zjišťovacího řízení je podstatné, že je znám celkový předpokládaný rozsah zásahu, a že byly vyhodnoceny jeho důsledky pro floru, faunu i krajinný ráz. Podrobné dendrologické označení každé dřeviny je významné pro vlastní provedení kácení a pro stanovení náhradní výsadby, jeho absence v oznámení však nebrání posouzení velikosti a významnosti vlivu.

3. Ochrana živočichů a jejich biotopů

Biologické hodnocení uvádí výskyt a hnízdění slavíka obecného v křovinatých porostech v dotčeném území u Dobříče. Obec požaduje jednoznačně vymezit prostorový vztah

zjištěného hnízdního biotopu k plochám, které mají být dotčeny kácením, ořezem, stavbou podpěrných bodů, přístupovými trasami nebo dalšími stavebními činnostmi. Při hodnocení není podle názoru obce postačující zabývat se pouze termínem provádění kácení mimo hnízdní období. Je třeba rovněž vyhodnotit, zda realizací záměru nedojde k trvalé ztrátě, fragmentaci nebo významnému omezení funkce hnízdního, potravního či krytového biotopu. Obec dále upozorňuje na potřebu vysvětlit rozdílná tvrzení biologického hodnocení vztahující se k letounům. Pokud jsou v podkladech popsány stromy s dutinami nebo jinými potenciálně vhodnými úkryty, zatímco neprovedení detektorového průzkumu je v jiné části odůvodňováno absencí vhodných úkrytů, je třeba tento rozdíl jednoznačně vysvětlit.

Obec proto požaduje:

- ověřit, zda se potenciálně vhodné dutinové stromy nacházejí mezi dřevinami skutečně dotčenými záměrem,
- doložit dostatečnost provedeného průzkumu,
- případně provést cílený doplňující průzkum letounů,
- stanovit konkrétní rozsah biologického dozoru,
- sjednotit časová omezení jednotlivých prací,
- stanovit postup při nálezů zvláště chráněných druhů před zahájením nebo v průběhu realizace.

Z podkladů musí být rovněž zřejmé, které negativní vlivy budou navrženými opatřeními vyloučeny či zmírněny a jaké zbytkové vlivy mohou i po jejich realizaci přetrvávat.

Vypořádání:

Základním opatřením je provádět kácení a odstraňování keřových porostů mimo hlavní období rozmnožování a hnízdění ptáků. Čímž dojde k vyloučení přímého ničení obývaných hnízd, vajec nebo mláďat. Rozsah zásahu bude zároveň omezen na nezbytné minimum a případné odstranění části porostů bude do jisté míry kompenzováno náhradní výsadbou původních a stanovištně vhodných dřevin. Staré a dutinové stromy budou přednostně zachovány. Pokud by byl v průběhu přípravy zjištěn nezbytný zásah do stromu s dutinou nebo jiným potenciálním úkrytem, bude tento postup konzultován s odborným biologickým dozorem. Za těchto podmínek tedy není nezbytné předem požadovat samostatný celosezónní detektorový průzkum letounů. Přijatá opatření vychází z konkrétního rizika, tedy z případného zásahu do vhodného úkrytu, nikoliv pouze z obecné možnosti přeletu letounů územím.

Riziko pro ptáky při provozu vedení bude omezeno instalací prvků zvyšujících viditelnost vodičů, zejména v migračně významnějších částech trasy. Výkopy budou ponechány otevřené pouze po nezbytnou dobu, zabezpečeny budou proti pádu živočichů a pravidelně kontrolovány. Nalezení jedinci budou přemístěni na vhodné místo mimo prostor stavby.

Bližší podrobnosti budou projednány s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, pravděpodobně bude mj. nutné disponovat výjimkou dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

4. Krajinný ráz a vizuální působení záměru na obec Dobříč

V příloze H.2 je ve vztahu k vizuálním a estetickým charakteristikám dotčeného území a zástavbě Dobříče identifikován silný zásah – stupeň 5, zatímco výsledný vliv záměru vliv záměru na krajinný ráz je následně hodnocen jako přijatelný.

Obec požaduje tento závěr podrobněji a přezkoumatelně vysvětlit, zejména popsat, jakým způsobem byly jednotlivé dílčí zásahy promítnuty do celkového hodnocení přijatelnosti.

Pro řádné posouzení pohledového působení záměru požaduje obec doplnit zejména:

- přesné výškové parametry jednotlivých typů stožárů,
- reprezentativní vizualizace z veřejně přístupných míst na okraji obce Dobříč,
- vizualizace z významných přístupových komunikací, polních cest a dalších míst, odkud bude vedení pohledově exponováno,
- jasné vyhodnocení změny stávajícího krajinného obrazu.

Obec dále požaduje prověřit reálně proveditelné možnosti omezení vizuálního působení vhodným umístěním jednotlivých prvků stavby, volbou technického řešení či dalšími přiměřenými opatřeními. Pokud některá opatření nejsou technicky nebo bezpečnostně možná, měly by podklady obsahovat jejich konkrétní odůvodnění.

Vypořádání:

Vedení 2×110 kV bude v otevřené zemědělské krajině bezpochyby viditelné a místy bude představovat výrazný, určitým způsobem dominantní technický prvek. Tuto skutečnost nezpochybňuje ani vyhodnocení krajinného rázu v rámci provedeného hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb, kdy byl dílčí vizuální a estetický vliv záměru ve vztahu k zástavbě obce Dobříč vyhodnocen jako silný.

Síla dílčího vizuálního působení však zároveň není totožná s celkovou přijatelností zásahu do krajinného rázu. Celkové hodnocení musí zohlednit také rozsah viditelnosti, charakter dotčeného území, přítomnost stávající technické infrastruktury, působení na kulturní dominanty, urbanistickou strukturu sídel a zachování základních prostorových vztahů v krajině.

Záměr nezasahuje do urbanistické struktury obce Dobříč ani do památkově chráněného sídelního útvaru. Nepochází k přímému dotčení kulturní dominanty. V širším území se již uplatňují komunikace, sídla a energetická infrastruktura, a nejde tudíž o krajinu zcela prostou technických prvků. Zároveň je samozřejmě nezpochybnitelné, že vedení bude nejvýraznější zejména v otevřených pohledech a v místech, kde nebude kryto terénem nebo vegetací. Nebude však stejnou měrou viditelné ze všech směrů a nepovede k úplné změně krajinného obrazu. Zachovány zůstanou základní přírodní a kulturní charakteristiky území i jeho hlavní prostorové vztahy.

Pro záměr bude nezbytné vydat jednotné environmentální stanovisko, které bude zahrnovat závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., a dále souhlas k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. téhož zákona. Tyto úkony jsou v kompetenci orgánu ochrany a přírody.

5. Opatření k prevenci, snížení a náhradě negativních vlivů

Obec bere na vědomí návrhy náhradní výsadby a šetrného režimu údržby vegetace v ochranném pásmu.

Pro posouzení jejich skutečné účinnosti však požaduje konkretizovat:

- rozsah náhradní výsadby,
- druhovou skladbu,
- konkrétní nebo alespoň prostorově jednoznačně vymezené místo výsadby,
- návaznost výsadby na skutečně dotčené porosty a biotopy,
- termín realizace,

- dobu a způsob následné péče,
- odpovědnost za následnou péči,
- způsob náhrady uhynulých nebo neprosperujících dřevin.

U zásahů vznikajících na území k. ú. Dobříč u Prahy obec požaduje přednostně prověřit možnost realizace odpovídající náhradní výsadby na území obce Dobříč, na vhodných pozemcích a po projednání s jejich vlastníky. Současně je nutné při stanovení rozsahu opatření přihlídnout k tomu, že nově založená výsadba nemůže bezprostředně plnohodnotně nahradit ekologickou, biologickou a krajinnou funkci vzrostlých dřevin a existujících porostů.

Vypořádání:

Opatření uvedená v oznámení a jeho přílohách tvoří nedílnou součást záměru a při jeho realizaci se s nimi počítá. Jejich účelem je především minimalizovat rozsah zásahů do vegetace, omezit rušení živočichů, snížit prašnost a hluk při výstavbě a obnovit plochy dočasně dotčené realizací záměru. Oplocení areálu rozvodny bude řešeno tak, aby při zachování požadavků na fyzickou ochranu energetického zařízení nebyla nepřiměřeně omezena prostupnost území pro drobné živočichy. Konkrétní technické provedení bude upřesněno v projektové dokumentaci.

Za odstraněné dřeviny bude provedena odpovídající náhradní výsadba původních a stanovištně vhodných druhů. Uvažovány jsou zejména dřeviny vytvářející náhradní krytový, potravní a hnízdní biotop (hloh, bez černý, šípkové růže, listnaté stromy). Přednostně budou využity lokality, ve kterých výsadba současně podpoří stávající prvky zeleně a ekologickou stabilitu území. Přesné umístění náhradní výsadby bude řešeno v dalších stupních přípravy a povolování záměru, a to na základě dohody s orgánem ochrany přírody a krajiny.

6. Hluk, stavební doprava a vlivy na obyvatelstvo

V oznámení je provoz záměru hodnocen jako činnost, která nebude představovat významný zdroj hluku. Současně však podklady uvádějí možnost vzniku zvukových projevů souvisejících s korónovými výboji, zejména za určitých nepříznivých povětrnostních podmínek. Obec proto požaduje závěr o nevýznamnosti provozního hluku jednoznačně doložit ve vztahu ke konkrétním technickým parametrům vedení, předpokládaným provozním podmínkám a vzdálenostem nejbližší obytné zástavby.

Ve fázi výstavby obec požaduje v rozsahu odpovídajícím současnému stupni přípravy:

- vymezit předpokládané dopravní trasy stavební techniky a nákladních vozidel,
- uvést alespoň rámcové intenzity stavební dopravy,
- vyhodnotit její hlukové a imisní působení,
- určit plochy využívané pro stavební a manipulační činnost,
 - posoudit případný časový a prostorový souběh s výstavbou železničního tunelu Praha Smíchov–Beroun a zejména s aktivitami souvisejícími s oblastí Tachlovic.

Pokud může dojít k souběhu stavebních činností obou záměrů, požaduje obec vyhodnotit jejich společné působení na dopravní zatížení, hluk a prašnost. Podrobné podmínky využívání místních komunikací, zachování přístupu k nemovitostem a uvedení případně dotčených komunikací a pozemků do odpovídajícího stavu požaduje obec následně projednat přímo s obcí Dobříč.

Vypořádání:

Posuzovaný záměr představuje výstavbu standardního nadzemního elektrického vedení o napětové hladině 110 kV, tedy technického zařízení běžně využívaného v elektrizační

soustavě České republiky. Při jeho běžném provozu se nepředpokládá vznik významného hlukového zatížení okolí. Korónové výboje mohou za určitých atmosférických podmínek, zejména při zvýšené vlhkosti nebo za deště, vyvolávat zvukové projevy. Jejich případný vznik a intenzita závisí na konkrétním technickém provedení vedení a provozních a povětrnostních podmínkách. Samotná možnost těchto zvukových projevů však neznámá, že bude docházet k významnému negativnímu ovlivnění akustické situace v okolí záměru. Jde o jev vázaný na konkrétní povětrnostní situace, jehož intenzita se vzdáleností od vedení rychle klesá.

Samotná výstavba bude bezesporu dočasně spojena s hlukem stavebních mechanismů, prašností a pohybem nákladních vozidel. Oznámení předpokládá pohyb maximálně přibližně 5 až 10 těžkých nákladních vozidel denně. Vzhledem k liniovému charakteru stavby se budou práce postupně přesouvat a zatížení jednoho konkrétního místa nebude trvat po celou dobu výstavby.

Přístup ke stožárovým místům bude zajištěn zejména po stávajících komunikacích, polních cestách a sjezdech, případně prostřednictvím dočasných panelových cest. Konkrétní vedení přístupových tras bude upřesněno v rámci dalších fází přípravy a povolování záměru.

Souběh s výstavbou železničního tunelu nebo jinými stavebními činnostmi v území není predikován.

7. Sjednocení údajů o pozemcích, zábořech a harmonogramu

Obec požaduje odstranit případné vzájemné nesoulady mezi parcelními přehledy uvedenými v oznámení, tabulkami záborů a situačními výkresy. Konkrétně požaduje prověřit pozemek parc. č. 224/4 v k. ú. Dobříč u Prahy, který je uveden v tabulkových podkladech vztahujících se k záborům, avšak není uveden v odpovídajícím parcelním přehledu oznámení. Nejde pouze o formální otázku. Jednoznačné vymezení dotčených pozemků je důležité pro posouzení rozsahu záborů, zásahů do vegetace, přístupových cest a následné obnovy dotčených ploch. Obec dále upozorňuje na rozdílné údaje vztahující se k době realizace záměru. Oznámení pracuje s dobou výstavby přibližně 24 měsíců, zatímco harmonogram uvedený v podkladech pracuje s obdobím přibližně od ledna 2028 do května 2030. Současně je v části podkladů odůvodnění dočasného charakteru některých záborů spojeno s předpokladem, že doba výstavby nepřesáhne jeden rok.

Obec proto požaduje tyto údaje vzájemně sjednotit a pro jednotlivé plochy uvést:

- předpokládané období skutečného záboru,
- jeho rozsah a účel,
- způsob využívání plochy,
- způsob a termín následné obnovy.

Vypořádání:

Pozemek parc. č. 224/4 v k. ú. Dobříč u Prahy je uveden v tabulce záborů zemědělského půdního fondu s výměrou záboru 4,62 m². Jeho neuvedení v jednom z parcelních přehledů představuje pouze administrativní nesoulad mezi jednotlivými částmi podkladů. Pozemek byl nicméně zahrnut do celkového záboru ZPF, nejde tedy o plochu, jejíž dotčení by nebylo při hodnocení záměru zohledněno.

Přesný a jednotný seznam pozemků dotčených podpěrnými body, trvalými a dočasnými záboři, přístupovými trasami a manipulačními plochami bude součástí projektové dokumentace pro povolení záměru.

Oznámení předpokládá realizaci záměru v délce přibližně 24 měsíců, zatímco biologické hodnocení pracuje s obdobím od ledna 2028 do května 2030. Jde o rámcové údaje z různých částí přípravy, které vyjadřují předpokládané celkové období, v němž mohou probíhat

jednotlivé etapy stavby. Rozdíl několika měsíců nemá vliv na vyhodnocení druhu, rozsahu ani významnosti environmentálních vlivů.

Údaj o dočasném záboru nepřesahujícím jeden rok je třeba vztáhnout k době využívání konkrétního pozemku nebo pracovní plochy, nikoliv k celkové době realizace celé liniové stavby. Výstavba může probíhat déle než jeden rok, aniž by byl jednotlivý zemědělský pozemek dotčen po celou tuto dobu.

Po dokončení příslušné části prací budou dočasné komunikace a zařízení staveniště odstraněny. Dotčené plochy budou rekultivovány a vráceny původnímu nebo dohodnutému způsobu využití. Konkrétní termíny budou vycházet z harmonogramu výstavby a z postupu v rámci realizace stavby. Obecně nejsou požadavky na uvedení předpokládaného období skutečného záboru, jeho rozsahu a účelu, způsobu využívání ploch a způsobu a termínu následné obnovy v této fázi přípravy záměru relevantní.

Závěr

Obec Dobříč považuje za nezbytné, aby byly ve zjišťovacím řízení dostatečně objasněny zejména následující otázky:

1. přesný rozsah záměru STC2943 a jeho funkční a environmentální vztah k transformovně Tachlovice a záměru MZP513,
2. kumulativní a synergické vlivy souvisejících staveb,
3. skutečný rozsah zásahů do mimolesní zeleně a biologicky hodnotných porostů,
4. možné vlivy na živočichy a jejich biotopy,
5. vliv na krajinný ráz a pohledové působení záměru na obec Dobříč,
6. účinnost a konkrétní proveditelnost navržených zmírňujících a náhradních opatření,
7. hlukové, dopravní a imisní vlivy ve fázi výstavby a jejich možná kumulace s výstavbou železničního tunelu,
8. správnost a vzájemná konzistence údajů o dotčených pozemcích, záborech a harmonogramu výstavby.

Pokud po vypořádání výše uvedených skutečností a případném doplnění podkladů zůstane důvodná možnost, že záměr STC2943 může mít významný vliv na životní prostředí, a to samostatně nebo v kumulaci s dalšími známými záměry, obec Dobříč požaduje, aby záměr podléhal dalšímu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Obec současně žádá, aby z odůvodnění závěru, případně rozhodnutí zjišťovacího řízení bylo **konkrétně a přezkoumatelně zřejmé, jak byly jednotlivé okruhy tohoto vyjádření zohledněny při hodnocení kritérií přílohy č. 2 zákona č. 100/2001 Sb.**

Vypořádání:

Na základě charakteru a rozsahu záměru, jeho umístění, výsledků odborných hodnocení a navržených opatření nebyla zjištěna možnost významného negativního ovlivnění životního prostředí nebo veřejného zdraví, která by odůvodňovala zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 zákona.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí je předprojektovou fází přípravy záměru, která má za úkol primárně identifikovat možné negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel a navrhnout opatření k jejím předcházení, eliminaci či kompenzaci. Předložené podklady jsou dostatečné k posouzení záměru. Oznámení obsahuje náležitosti přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., a to včetně Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Z výše uvedeného

posouzení záměru a vypořádání připomínek vyplývá, že předkládaný neovlivní nadměru jednotlivé složky životního prostředí, a proto není nutné tento záměr projednávat v celém procesu EIA.

Konečné řešení jednotlivých komponent může být upraveno v rámci dalších stupňů projektové přípravy a následných povolenacích procesů.

Příslušný úřad dále konstatuje, že za předpokladu plnění požadavků vyplývajících z platné legislativy, opatření uvedených v oznámení záměru a dodržování technologických postupů, nemůže mít záměr tak, jak je popsán v oznámení významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Obec Zbuzany

Obec Zbuzany, jako dotčený územní samosprávný celek podle § 3 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, obdržela oznámení výše uvedeného záměru. K tomuto oznámení zasílá následující vyjádření a připomínky.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Vzhledem k tomu, že na území k. ú. Zbuzany dojde k trvalému i dočasnému záboru vysoce kvalitní orné půdy spadající do I. třídy ochrany (parc. č. 263/5, 304, 313 a 309/5), požadujeme důsledné dodržení technologických postupů při skrývce humózního horizontu v mocnosti minimálně 30 cm. Musí být striktně zamezeno míchání ornice s hlouběji uloženými vrstvami a jejímu znehodnocení.

Sanace a uvedení do původního stavu

Obec požaduje, aby veškeré pozemky dotčené dočasnými zábory, pojezdy stavební mechanizace či zřízením dočasných panelových přístupových cest v k. ú. Zbuzany byly po ukončení prací bezodkladně uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům k původnímu zemědělskému užívání.

Ochrana prvků ekologické stability a VKP

Vzhledem k tomu, že se trasa plánovaného vedení nachází v těsné blízkosti skladebných prvků ÚSES a v širším okolí se nachází registrovaný významný krajinný prvek Lom Mramorka, požadujeme, aby veškeré stavební práce, deponie materiálu a pojezdy těžké techniky byly situovány výhradně mimo ochranná pásma těchto přírodně hodnotných lokalit. Realizací záměru nesmí dojít k narušení ekologicko-stabilizační funkce těchto prvků ani k poškození na ně vázaných biotopů.

Ochrana okolí před prachem a hlukem

Požadujeme, aby zhotovitel stavby v maximální míře eliminoval sekundární prašnost. Stavební mechanizace opouštějící stožárová místa musí být před vjezdem na zpevněné komunikace očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování silnic v okolí obce. 1

Vztahy s vlastníky pozemků

Žádáme, aby investor přístupy na dotčené parcely v k. ú. Zbuzany projednal v dostatečném předstihu s jejich vlastníky a minimalizoval zásahy do probíhající agrotechnické činnosti.

Pokud budou výše uvedené environmentální a technické podmínky ochrany území integrovány do navazujících stupňů projektové dokumentace a budou investorem závazně plněny, netrvá Obec Zbuzany na dalším detailním posuzování záměru ve fázi plné EIA.

Vypořádání:

V rámci zjišťovacího řízení není možné ukládat podmínky, které by byly závazné pro následné povolovací procesy. Uvedené požadavky je tak třeba uplatnit v rámci dalších fází povolování záměru, nicméně většina těchto požadavků je již v této chvíli nedílnou součástí záměru.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

• **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. M. Anýžová, l. 944)

Předmětem záměru je novostavba areálu transformovny R 110kV a linky venkovního vedení VVN (110kV) a VN (22kV) v katastrálních územích Tachlovice, Zbuzany a Dobříč u Prahy. Záměr vyžaduje napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Areál transformovny (cca 4000 m²) bude oplocený, napojený na silnici III/10122 (Karlštejnská). Součástí jsou ocelové stožáry příhradové konstrukce (výška až 15 m), venkovní rozvodna R110 kV, budova společných provozů (BSP) a navazující komunikace a kabelové trasy. Vedení bude odbočkou napojeno na stávající linku V301 a povede převážně zemědělskou krajinou (polnosti, louky) v délce cca 3 km.

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že v souladu s § 45i citovaného zákona již bylo k předkládanému záměru vydáno stanovisko, kterým byl vyloučen významný vliv předloženého záměru, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptáčích oblastí stanovené příslušnými vládními nařízeními. Stanovisko Krajského úřadu, vydané pod č. j. 138258/2025/KUSK, které bylo součástí předběžné konzultace dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějšího předpisu zůstává nadále v platnosti.

Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb. považuje za nezbytné, aby v navazujících stupních přípravy záměru byla zvláštní pozornost věnována ochraně avifauny v prostoru křížení údolí Radotínského potoka a regionálního biokoridoru, a to zejména realizací opatření minimalizujících riziko kolizí ptáků s vodiči. Současně požaduje důsledné zajištění všech navržených ochranných a kompenzačních opatření uvedených v předloženém biologickém hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Zároveň upozorňujeme, že v trase záměru bylo zmapováno několik druhů spadajících do kategorie zvláštní ochrany dle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., a pro realizaci záměru je nutné disponovat výjimkou dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

• **Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. L. Hrobský, l. 778)

K posuzovanému záměru nejsou z hlediska ochrany ovzduší žádné připomínky.

• **Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. K. Orságová, l. 131)

Podle předložené dokumentace dojde v důsledku realizace záměru:

1. K trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu nových stožárů nadzemního vedení VVN, ovšem výměra jednotlivých ploch pod stožáry nepřesahuje 30 m², a proto se v daném případě uplatní výjimka podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) bodu 1. zákona

o ochraně ZPF, což znamená, že není třeba udělení souhlasu orgánu ochrany ZPF k navrhovanému odnětí.

2. K dočasnému záboru zemědělské půdy po dobu výstavby záměru, která by neměla přesáhnout jeden rok. V takovém případě se uplatní výjimka podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF – není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze ZPF, pokud bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF úřadu obce s rozšířenou působností (Městskému úřadu Černošice) a pokud doba nezemědělského využívání zemědělské půdy nepřesáhne jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu.

Posouzení záměru je s ohledem na rozsah požadovaného záboru ZPF v kompetenci úřadu obce s rozšířenou působností.

- **Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů** (dále jen „lesní zákon“) (Ing. C. Volný, Ph.D., l. 360)

Jedná se o záměr ve veřejném zájmu (energetická infrastruktura). Dle oznámení bude vedení umístěno v ochranném pásmu lesních pozemků. K dotčení OP lesa vydávají orgány státní správy lesů závazné stanovisko ve smyslu ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. V tomto stanovisku mohou uplatnit podmínky v zájmu ochrany PUPFL. Významný negativní vliv na les zde nelze očekávat, a veřejný zájem na existenci energetické infrastruktury zde převažuje. Dále bez připomínek.

- **Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. P. Dandová, l. 441)

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru „TR Tachlovice – R 110 kV a vedení VVN“ bylo posouzeno z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a příslušných prováděcích předpisů. Záměr řeší výstavbu nového venkovního vedení VVN 2x110 kV od nového odbočného podpěrného bodu č. 114A až do nové Transformovny Tachlovice (dále jen „TR Tachlovice“). Nové vedení VVN bude realizováno v souběhu se stávajícím nadzemním vedením 22 kV (pro napájení vlastní spotřeby TR Tachlovice) tak, aby bylo využito ochranného pásma vedení. Záměr je umístěn v k.ú. Tachlovice, k.ú. Dobříč u Prahy a k.ú. Zbuzany.

V oznámení jsou v dostatečném rozsahu uvedeny odpady vznikající při realizaci a samotném provozu záměru.

Proti záměru samotnému popisovanému v oznámení není z hlediska nakládání s odpady námitek. Záměr je v souladu s aktualizací Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, jedná se pouze o upozornění na zákonné požadavky či požadavky dané kompetencemi dotčených orgánů státní správy. Výše uvedené bude řešeno v rámci dalších fází přípravy a projednávání záměru, kam jsou ostatně tyto požadavky či připomínky směřovány.

Městský úřad Černošice– odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Vodoprávní úřad nemá na zpracování dokumentace k předmětnému záměru žádné zvláštní požadavky.

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Orgán ochrany přírody nemá na zpracování dokumentace k předmětnému záměru žádné zvláštní požadavky.

Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu)

Zdejší orgán ochrany ZPF nemá na zpracování dokumentace k předmětnému záměru žádné zvláštní požadavky.

Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon)

Orgán státní správy lesů nemá na zpracování dokumentace k předmětnému záměru žádné zvláštní požadavky.

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Orgán ochrany ovzduší nemá ke zpracování dokumentace k předmětnému záměru připomínky a nepožaduje zpracování dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech)

Orgán odpadového hospodářství nemá ke zpracování dokumentace k předmětnému záměru připomínky a nepožaduje zpracování dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Povodí Vltavy, s.p.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předkládané dokumentaci záměru sděluje následující:

Předložený záměr nepožadujeme dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – územní pracoviště pro okresy Praha-východ a Praha-západ (podstatně zkráceno)

Orgán ochrany veřejného zdraví věcně příslušný dle ust. § 82 odst. 2 písm. i) ve spojení s ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ust. § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává k předloženému zjišťovacímu řízení záměru toto odborné vyjádření:

Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení není nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po seznámení s obsahem oznámení a jejím zhodnocením KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy, a proto předložený materiál je dostatečným odborným pokladem v procesu posouzení vlivů na životní prostředí a není nutné záměr posoudit dle zákona.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

4. Podklady pro rozhodnutí

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru včetně všech příloh, které zpracoval Mgr. Luboš Motl a došla vyjádření uvedená v bodě 3.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územně samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle §81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Alena Bartošová
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	17132611
Vydavatel cert.:	PostSignum Public CA 4
Datum a čas:	26.10.2026 08:50:44
Důvod:	
Místo:	

otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba

Ing. Alena Bartošová

odborný referent
na úseku životního prostředí

Středočeský kraj, Obec Tachlovice, Obec Dobříč a Obec Zbuzany (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 odst. 2 žádá Obec Tachlovice, Obec Dobříč a Obec Zbuzany o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, a to v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení** je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje <https://stredoceskykraj.cz/> a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách [Informační systém EIA](#) pod kódem STC2943.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.: 123513/2026/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):

1. **Středočeský kraj**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. **Obec Zbuzany**, Na Návsi 1, 252 25 Zbuzany
3. **Obec Tachlovice**, Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice
4. **Obec Dobříč**, Dobříč 10, 252 25 Jinočany

Dotčené orgány:

5. **KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Praha – západ**, Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2,
6. **Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí**, Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2,
7. **Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oznamovatel:

8. **ČEZ Distribuce, a.s.; na základě plné moci: Environmentální a ekologické služby s.r.o.**, Jiráskova 413, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

Na vědomí:

9. **Povodí Vltavy s.p.**, Holečkova 3178/8. 150 00 Praha 5
10. **Stavební úřad – Městský úřad Rudná**, Masarykova 94/53, 252 19
11. **Stavební úřad – Městský úřad Černošice**, Karlštejnská 259, 252 28
12. **Dopravní stavební a energetický úřad**, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
13. **ČIŽP OI Praha**, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6