RotaGroup a.s.
Marie Krumlová Tichá
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	E-mail	Mladá Boleslav
	2998/24/Ko	Kozlová /252	tpc@vakmb.cz	18.09.2024

Bakov nad Jizerou, poz.č. 355/21 (k.ú. Horka u Bakova), stavba průmyslových objektů A+B – vyjádření k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci

- **Toto vyjádření je předběžnou informací ve věci podané žádosti a neslouží pro vydání žádného povolení (rozhodnutí nebo opatření) podle zákona č. 283/2021 Sb.,** stavební zákon v platném znění, ani **podle zákona č. 274/2001 Sb.,** o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, ani k realizaci stavby, nebo záměru.

V Územním plánu Města Bakov nad Jizerou došlo k významným změnám funkčního využití ploch a k rozvolnění podmínek pro výstavbu v rozvojových plochách. Provedli jsme vyhodnocení látkového a hydraulického zatížení čistírny odpadních vod (ČOV) v Bakově nad Jizerou v návaznosti na povolené, resp. kolaudované stavby a předložený záměr překračuje kapacitní možnosti ČOV.

Je nezbytně nutné objekt ČOV intenzifikovat a rozšířit podle nových nároků vyvolaných investory. Naše společnost v tomto smyslu zahájila předprojekční přípravu, ve které bude definován rozsah nutných stavebních zásahů. V průběhu září t.r. předložíme zástupcům Města Bakov nad Jizerou orientační údaj o investičních nákladech na rekonstrukci ČOV, které budou předmětem jednání s jednotlivými investory výstavby v rozvojových plochách.

Naše společnost vydá kladné vyjádření ke stavbě až po uzavření smlouvy s Městem Bakov nad Jizerou o finanční spoluúčasti investora vč. úhrady peněžních prostředků na zkapacitnění ČOV, jejíž součástí bude harmonogram výstavby. V této věci se lze obrátit na technického náměstka naší a.s. Ing. T. Žitného (tel. 326 376 152, tzitny@vakmb.cz).

Pro napojení objektů samostatnými přípojkami je nutné **rozšíření vodovodní a kanalizační sítě** v takové délce, aby bylo možné kolmé napojení objektů nebo areálu.

Napojovací místo pro **rozšíření vodovodu** je na vodovodní PE 110 x LT 150 v křiž. ulic Smetanova x Souběžná. Podmínkou je přeložka stávajícího vodovodu PE 110 od místa napojení do křižovatky Smetanova x Pražská za LT 150, vodovodní řad bude dále prodloužen v hlavní komunikaci (ul. Pražská). Vodovodní řad bude navržen z **LT 150 tvárná litina s cementovou výstelkou.**

Napojovací místo pro **rozšíření kanalizace** je na kanalizační stoku BE 300 v šachtě č. 3520287 v ul. Smetanova před č.p. 1171.

Vodovod a kanalizace budou umístěny na pozemcích (komunikacích, veřejných prostranstvích města), které zůstanou trvale volně přístupné pro potřeby provozování a údržby. Ke každému objektu s číslem popisným bude vybudována samostatná vodovodní a kanalizační přípojka.

Investorem výše uvedených investic nebude naše a.s.

Bilance potřeby vody akceptujeme ve výši: $Q_{prům.}$ 88,1 m^3/den, $Q_{max.}$ 132,2 m^3/den, $Q_{prům.}$ 32.380 m^3/rok (1.430 EO). Požadavek na vnitřní požární zajištění nelze garantovat.

Stavba vodovodu a kanalizace je vodním dílem a musí být povolena příslušným správním úřadem. Ohledně dalších konkrétních požadavků ke stavbě bude **nutná před zahájením projekční činnosti koordinační schůzka projektanta se zástupci naší společnosti**.

Pro získání mapových podkladů využijte služeb vyjadřovacího portálu na www.vakmb.cz.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 95

Ing. František Klouček
výrobní náměstek

v. z. Ing. Michaela Gemeriová
vedoucí oddělení TPČ

Kopie: P 04, P 07