

**V Praze dne:** 25. 10. 2017  
**Číslo jednací:** 119404/2017/KÚSK  
**Spisová značka:** SZ\_119404/2017/KÚSK  
**Vyřizuje:** Ing. Lucie Vrnatová/ l. 860  
**Značka:** OŽP/Vrn

VAE a.s.  
Ing. Jan Mosler  
Kalusova 968/12  
709 00 Ostrava

**„Instalace KGJ ul. Havlíčkova, Rakovník“, k. ú. Rakovník – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů**

Dne 3. 10. 2017 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje oznámení dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. K oznámení podlimitního záměru byla přiložena rozptylová studie (zpracovatel Ing. Pavel Cetl, 09/2017). Dne 20. 10. 2017 bylo doplněno stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

**Identifikační údaje:**

**Charakter záměru:** Předmětem záměru je instalace kogenerační jednotky (dále jen KGJ) s příslušenstvím pro vyvedení vyrobeného tepla (max. tepelný výkon 1,654 MW) a elektrické energie (jmenovitý elektrický výkon 1,560 MW) do stávající kotelny Tepelného zásobování Rakovník, spol. s r.o. KGJ bude umístěna na místo demontovaných parních kotlů a bude provozována pouze v denní době. Veškeré vyrobené teplo bude dodáváno do stávajícího rozvodu centrálního zásobování teplem. Palivem spalovaným v zařízení bude zemní plyn o předpokládané výhřevnosti 34 MJ/m<sup>3</sup>.

**Umístění:** **obec:** Rakovník  
**k. ú.:** Rakovník (pozemek p. č. st. 72/3)

**Oznamovatel:** ČEZ Energo, s.r.o.  
Karolinská 661/4  
186 00 Praha 8 – Karlín  
Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Jan Mosler

**Zpracovatel oznámení:** Ing. Jan Mosler  
Petra Bezruč 369  
747 22 Dolní Bousov

**Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanoviska podle § 45i tohoto zákona**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), k předloženému záměru uvádí:

Z hlediska přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem, regionálních územních systémů ekologické stability a zvláště chráněných druhů Krajský úřad **nemá připomínky**, neboť se plánovaný záměr nenachází v ochranném pásmu ani v samé blízkosti zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace či přírodní památka. Předmětný záměr není v kolizi se skladebnými částmi územních systémů ekologické stability v působnosti Krajského úřadu, jelikož se v místě předmětného záměru nevyskytují. Upozorňujeme, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba respektovat základní ochranné podmínky těchto druhů definovaných v ust. § 50 resp. § 49 zákona č. 114/1992 Sb.

Jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad konstatuje, že v souladu s § 45i citovaného zákona **lze vyloučit významný vliv** předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu.

#### Odůvodnění:

Předmětem záměru je instalace kogenerační jednotky (KGJ) 1 560 kWe s příslušenstvím pro vyvedení vyrobeného tepla a elektrické energie ve stávající kotelně Tepelného zásobování Rakovník, spol. s r.o. Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie bude umístěno na místě demontovaných parních kotlů. Záměr se nachází na pozemku parc. č. st. 72/3 v k. ú. Rakovník

Krajský úřad přihlédl ke skutečnosti, že se v místě navrhovaného záměru evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) nenacházejí. Nejbližší území soustavy Natura 2000 je EVL Kalivodské bučiny (CZ0210105), jejímž předmětem ochrany jsou petrifikující prameny s tvorbou pěnovců; lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích; bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*; středoevropské vápencové bučiny. EVL je severovýchodním směrem vzdálena vzdušnou čarou cca 12,4 km. Vzhledem k velikosti a charakteru záměru ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany nelze dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve smyslu výše uvedeného výroku.

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k citovanému zákonu, a s ohledem na charakteristiky zájmového území, Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že **podlimitní záměr**

#### **„Instalace KGJ ul. Havlíčkova, Rakovník“, k. ú. Rakovník**

**nepodléhá** zjišťovacímu řízení podle § 7 cit. zákona,

a to při zachování výše uvedených parametrů a činností.

#### Odůvodnění:

Předmětem záměru je instalace KGJ do stávající kotelny, nedojde tedy k záboru zemědělské půdy. Záměr nemá nároky na odběr vody. Splaškové vody nebudou produkovány. Dle rozptylové studie nedojde realizací navrhovaných zdrojů v okolí stavby k přeslimitnímu nárůstu imisní zátěže. Záměr bude provozován pouze v denní době od 6:00 do 22:00 hodin. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000. Navrhovaný záměr nedosahuje příslušných limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 cit. zákona. Nově instalovaná KGJ bude mít tepelný výkon 1,654 MW.

Na základě předložených podkladů dospěl příslušný úřad k závěru, že zjišťovací řízení by nepřineslo nové skutečnosti, nebyly shledány potenciální negativní vlivy, které by nebylo možné řešit standardními technickými postupy a následným správním řízením. Z hlediska životního prostředí, a při respektování navržených parametrů a činností, je možné záměr realizovat a není nutné posuzování dle cit. zákona.

Sdělení je zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA na stránkách CENIA [https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_STC2028P](https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2028P).

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona *nenahrazuje* vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a ani není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

**Ing. Josef Keřka, Ph.D.**  
vedoucí odboru životního prostředí  
a zemědělství

**v z. Ing. Hana Švingrová**  
vedoucí oddělení  
posuzování vlivů na životní prostředí