

**Praha:** 08.02.2017  
**Číslo jednací:** 021503/2017/KUSK  
**Spis. značka:** SZ\_186193/2016/KUSK  
**Vyřizuje:** Mgr. Václav Frydrych / l. 979  
**Značka:** OŽP/Fr

**Dle rozdělovníku**

## **Posuzování vlivů na životní - předání závěru zjišťovacího řízení záměru „MRAZÍRNA – 2 EUROFROST CB“ v k. ú. Úžice u Kralup nad Vltavou.**

Krajský úřad Středočeského kraje Vám sděluje, že záměr „**MRAZÍRNA – 2 EUROFROST CB**“ v k. ú. **Úžice u Kralup nad Vltavou**, byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti **vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení**, který Vám v příloze zasíláme.

Oznamovatelem záměru je **EUROFROST CB a.s., Hlinsko 47, 370 01 Rudolfov, IČ: 26045036**

Zpracovatelem oznámení je **Ing. František Hezina, NATURCHEM, s.r.o., Ledečská 3015, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ:27504379**

Záměrem je výstavba objektu pro skladování mražených potravinářských produktů (maso, ovoce a zelenina, pečivo a další polotovary a produkty) ve stávajícím areálu oznamovatele. Celková zastavěná plocha objektu je 5 293 m<sup>2</sup>, z toho 3 744 m<sup>2</sup> činí vnitřní plocha mrazicího skladu. Projektovaná kapacita mrazicího skladu je 7-8 tisíc skladovaných palet s potravinářskými produkty. Jedná se o samostatnou budovu s vlastním technologickým zázemím a oddělenou administrativní částí. Budova bude zahrnovat mrazírnu (skladování při teplotě -22°C), manipulační rampu (teplota +5°C), strojovnu technologie chlazení, elektrorozvodnu a třípodlažní administrativní část. Vytápění administrativní části bude zajištěno dvěma kotli na zemní plyn s celkovým tepelným příkonem 84 kW. Technologie chlazení bude složena ze dvou kondenzátorů umístěných na střeše objektu, 4 ks kompresorů ve strojovně a z výparníků uvnitř skladu. Jako náplň technologie chlazení bude použito 3 500 kg amoniaku.

**Středočeský kraj a obec Úžice** (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do závěru nahlížet vyvěšením na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň příslušný úřad žádá obec Úžice o písemné vyrozumění o datu**

**vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce** (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: frydrych@kr-s.cz).

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA - <http://www.cenia.cz/eia>, pod kódem záměru STC2057.

**Ing. Josef Keřka, Ph.D.**  
vedoucí odboru životního prostředí  
a zemědělství

**v z. Ing. Hana Švingrová**  
vedoucí oddělení posuzování  
vlivů na životní prostředí

**Příloha:**

- závěr zjišťovacího řízení č.j. 186193/2016/KUSK ze dne 08.02.2017

**Rozdělovník k č. j. 021503/2017/KUSK**

**Dotčené územní samosprávné celky:**

1. Středočeský kraj, zde
2. Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice

**Dotčené správní úřady:**

3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku, Pražská 391, 276 01 Mělník
4. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
5. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor životního prostředí, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde

**Oznamovatel:**

7. EUROFROST CB a.s., Hlinsko 47, 370 01 Rudolfov

**Na vědomí:**

8. MŽP, odbor EIA, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
9. MŽP, OVSS I, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
10. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
11. Ing. František Hezina, NATURCHEM, s.r.o., Ledčská 3015, 580 01 Havlíčkův Brod
12. Za životní prostředí Úžic u Kralup z.s., Spojovací 263, 277 45 Úžice