

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

1400 02 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz

Jiří Herzig

Tyršova stezka 190

435 11 Lom-Loučná

datum: 25. 1. 2006

č.j. složka: 1660/05/ZPZ/176-závěr/Sk

skartační znak: 208.1-A/10

vyřizuje/tel.: Bc. Helena Skalníková/151

e-mail: skalnikova.h@kr-ustecky.cz

váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: „Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 29 v k.ú. Klíny I“

Kapacita (rozsah) záměru:

Projekt řeší výstavbu 1 ks větrné elektrárny (VTE) o celkovém instalovaném výkonu 2 MW (výška tubusu 85 m a průměr rotoru 71 m). Součástí záměru je výstavba cca 600 m obslužných komunikací (z toho 57,6 m zcela nové komunikace + cca 519 m stávající upravená lesní cesta) a cca 792 m kabelového vedení. Jedná se o stavbu dočasné na dobu 20 let. Zastavěná plocha 1600 m².

Charakter záměru:

Výstavba 1 ks větrné elektrárny je projekt směřující k využití větrné energie na vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor. Projekt představuje výstavbu 1 ks VTE o celkovém instalovaném výkonu 2 MW. Tato VTE bude vybudována na jedné lokalitě – p.č. 29 v k.ú. Klíny I. Součástí je i výstavba kabelového vedení v délce 792 m vedoucí z lokality p.č. 29 v k.ú. Klíny I, do připojného místa č.p. 131 Klíny a cca 600 m obslužných komunikací napojených na silnici č. 271 II. třídy Klíny-Mnišek, vedoucí přes pozemky č.p. 9/3, 36 a 45/4.

Umístění:
kraj: Ústecký
obec: Klíny
k.ú.: Klíny I

Zahájení: 12/2006
Ukončení: 11/2006

Oznámení: Jiří Herzig, Tyršova stezka 190, 435 11 Lom-Loučná.

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily:

Ústecký kraj - nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek orgánů veřejné správy a opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěru zjišťovacího řízení.

Vypořádání připomínek: opatření navrhovaná v kapitole D.IV byla zahrnuta v plném rozsahu.

Obec Klíny – bez připomínek.

Vypořádání připomínek: bez komentáře

Městský úřad Litvínov (OŽP) – požaduje, aby záměr byl posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb. Důvodem je skutečnost, že v případě realizace stavby se jedná se o pohledovou dominantu v oblasti obce Klíny, která bude mít významný vliv na krajinný ráz.

Vypořádání připomínek: přílohou označení je studie vlivů na krajinný ráz, která není vyjádřením MÚ Litvínov připomínkována. Její doporučení jsou zahrnuta do podmínek závěru. Požadavek na posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. proto nemůže přinést nové skutečnosti. Požadavek na posouzení z hlediska krajinného rázu je zároveň řešen i podmínkou č. 1 pro fázi přípravy stavby.

KHS, územní pracoviště Most - k předložené dokumentaci záměru nemá připominky.

Vypořádání připomínek: bez komentáře

ČIŽP, OI Ústí nad Labem

1. V kapitole „Významné krajinné prvky“ upozorňuje na nesprávnou formulaci v rámci žádosti o stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP (viz § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
2. Upozorňuje, že příloha „Biologické hodnocení – základní inventarizační průzkum“ je zpracována pro posuzovanou lokalitu i pro další záměr stavby VTE Klíny II. Výčet zjištěných druhů rostlin a živočichů je prezentován souhrnně pro obě lokality. Z podkladu není patrné, které druhy se vyskytují v území posuzované lokality. Upozorňujeme, že investor tak nemá možnost zjistit, na které zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů má v rámci projednávaného záměru povinnost žádat o povolení výjimek ze zákazů, stanovených v § 49 resp. 50 zákona č. 114/1992 Sb. ČIŽP požaduje zapracovat do podmínek závěru zjišťovacího řízení povinnost investora zajistit v další etapě projednávání (územní řízení) upřesnění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a hnízdicích druhů ptáků na pozemcích dotčených stavbou (zejména v lesních porostech). V případě, že požadavek bude akceptován, nepožadujeme, aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.
3. V přiložených mapách je chybně vyznačeno zájmové území

Vypořádání připomínek:

1. Správně formulovaná podmínka je uvedena v bodě č. 1 pro fázi přípravy stavby.
2. Požadavek byl akceptován, je uveden v podmínce č. 2 pro fázi přípravy stavby
3. Připomínka nemá vliv na životní prostředí, je pouze formálního charakteru.

Všechny obdržené připomínky jsou vypořádány, případně zohledněny v podmírkách „Závěru zjišťovacího řízení“. Přesné znění připomínek a požadavků je ve vyjádření, která jsou přílohou tohoto závěru.

Závěr:

Záměr „**Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 29 v k.ú. Klíny I**“, oznamovatele Jiřího Herziga, Tyršova stezka 190, Lom-Loučná, naplňuje díkci § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., jedná se o záměr zařazený dle přílohy č. 1, kategorie II, bodu 3.2 „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kW nebo výškou stojanu přesahující 35 metrů“ zákona č. 100/2001 Sb.

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 29 v k.ú. Klíny I“

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona

V navazujících řízení podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudu do té doby splněny.

a) pro fázi přípravy stavby

1. Podmínkou pro povolení stavby bude souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu dle § 12. a k zásahu do VKP v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
2. V rámci územního řízení bude aktualizován biologický průzkum s důrazem na upřesnění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a hnízdicích druhů ptáků na pozemcích dotčených stavbou (zejména v lesních porostech) dle požadavků ČIŽP.
3. Zaměřit zpracování projektové dokumentace na dodržení schválených parametrů VTE (instalovaného výkonu, umístění, výšky VTE, podpůrné stavby, bbslužná síť komunikací).

4. V rámci další projektové přípravy stanovit počty pracovníků výstavby, zejména z hlediska zabezpečení podmínek hygieny, pracovního prostředí a bezpečnosti práce.
5. V dalších stupních PD uvést potřeby a zdroje pitné vody pro období výstavby a potřeby vody pro mytí techniky a protiprašná opatření rovněž v průběhu stavebních prací.
6. V dalších stupních PD uvést potřeby surovin a zdroje pro výstavbu a specifikovat dodávky stavebních materiálů pro období výstavby.
7. V dalších stupních PD vyhodnotit dopravní frekvenci v průběhu výstavby, kdy po dobu výstavby dojde k zvýšení nároků na stávající dopravní síť: způsobených odvozem výkopové zeminy a dovozem stavebních materiálů a technologií v souvislosti se zemními pracemi a výstavbou. Specifikovat dopravní trasy.
8. V dalších stupních PD upřesnit povrchovou úpravu a vybavení stožárů VTE zabezpečovací technikou (signální bodová světla). Dle požadavků příslušného orgánu OPK a UCL
9. Stavba VTE bude realizována jako stavba dočasná.
10. Investor musí požádat o udělení výjimky dle § 50 resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu rostliny Koprník štětinolistý vedených v kategorii ohrožený – uvedená rostlina se dle průzkumu nachází v trase výkopu pro připojení VTE do sítě.
11. Přístupové cesty a výkopy pro položení kabelů vést kolmo přes meze (co nejšetrnějším způsobem) a především a přednostně po loukách bez výskytu koprníku štětinolistého,
12. V dalších stupních PD, tj. územním řízení a stavebním povolení bude řešena záchrana likvidované části populace koprníku štětinolistého řešit sběrem semen a jejich výsevem na obnaženou půdu v místech zemních prací, aby nebyla narušena flora a fauna dotčeného území
13. Do dalšího stupně PD vyřešit změnu územního plánu pro dotčené pozemky záměru výstavby větrné elektrárny Klínky I.
14. Dokumentace pro stavební řízení bude řešit likvidaci VTE po době životnosti. K povolení stavby musí být zároveň dohoda s obcí o způsobu zajištění finančních prostředků na likvidaci stavby po ukončení jejího provozu

b) pro fázi realizace stavby

15. Dodržovat plánovaný termín výstavby 10. 8. – 10. 11. 2006.
16. Manipulační plochy u jednotlivých VTE a obslužné komunikace budou vybudovány ze zpevněného štěrku, bude použit přírodní materiál původem z Krkonošských hor.
17. Při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný materiál bude použit na zpětný zásyp. Výkopy provádět ručně a pouze v nutné míře.
18. V okolních porostech, zvláště pak v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, nebude využíváno žádnou technikou a nebudou zde zřizována zařízení staveniště, ani deponie výkopů.
19. Výkopy budou vedeny tak, jak je uvedeno ve výkresu.
20. Jednotlivé sloupy budou označeny dle předpisu L 14 UCL.
21. V rámci minimalizace negativních vlivů předmětné stavby na úseku vody zpracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám, se kterým budou seznámeni všichni pracovníci
 - a) učinit veškerá dostupná opatření k tomu, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru,
 - b) dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí naftou,
 - c) běžnou údržbu, běžné opravy a doplnování pohonného hmot a olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů,
 - d) staveniště vybavit potřebným množstvím sorbetů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB atd.),
 - e) veškeré odpady, především pak ropného původu a jím podobné, likvidovat smluvně u subjektů k tomu oprávněných v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
22. Z hlediska prašnosti bude nezbytné zabezpečit řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklon k prášení
23. Udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě a v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků.
24. V rámci prevence, eliminace a kompenzace účinků plynných emisí zaměřit pozornost na:
 - a) udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení a dalších mechanizmů,
 - b) organizaci práce vyloučit zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení, běh jejich motorů naprázdno,
25. Navazující PD bude konkretizovat nasazení stavební technologie a dopravních prostředků, s cílem minimalizovat technologickou hlučnost
 - a) účelným rozmišlováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum huku vzdáleností,

- :b) vhodnou organizaci nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení,
 - :c) omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou,
 - :d) tvorbou překážek šíření hluku,
26. pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými prostředky.
27. Provést skrývku ornice a vytvořit její deponii pro pozdější rekultivaci stavebních záměru či jiné využití v rámci rekultivace území.
28. Eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.).
29. Ve spolupráci s odpovědným orgánem ochrany přírody a odbornými složkami ochrany přírody (AOPK) se podílet na revitalizaci rašeliniště Černý rybník. Černý rybník je vyhlášenou přírodní rezervací, případně prováděná revitalizační opatření musí být v souladu se schváleným plánem péče o toto území.
30. Dlouhodobě monitorovat vliv VTE na životní přírodu a lesní pozemky.
31. Spolupracovat s lesními správci při péči o les.
- c) pro fázi provozu stavby**
32. Pro zmírnění vizuálního vlivu stavby je nezbytné udržovat zařízení pohledově v perfektním stavu (pravidelné nátěry povrchu, zachování elegantních hladkých linií objektů bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, venkovních kabelů apod.) a trafostanici a předávací stanici je nutno v souladu s metodickými pokyny MŽP (2004, 2005) umístit do tubusů elektráren.
33. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku u zdroje a v nejbližší obytné zástavbě, v případě překročení budou navržena a realizována protihluková opatření.
34. Omezit výkon provozní dobu na 1000 kW do provedení kontrolního měření.
35. Zabezpečit informovanost obyvatelstva před možným pádem námrazy pod VTE a umístit informační tabule se základními charakteristikami technologie a režimem provozu a s popisem významu pro ŽP (nutné umístit tabule v dostatečné vzdálenosti od VTE).
36. Vybudovat turistický přístřešek na vhodné lokalitě na trase Krušnohorské magistrály; po dohodě s Klubem českých turistů.
37. Instalovat informační tabule k hranici SPA se základními charakteristikami SPA, NATURY 2000 dle požadavku orgánu ochrany přírody.
38. Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo docházet ke zvýšení hlučnosti provozu VTE.
39. Při likvidaci VTE po ukončení provozu bude provedeno rozrušení betonového bloku ukotvení VTE a jeho následné překrytí místním materiálem.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru



| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| Přílohy: | vyjádření: Ústecký kraj | 04.01.2006 |
| | Obec Klínny | 11.01.2006 |
| | KHS, územní pracoviště Most | 14.12.2005 |
| | MěÚ Litvinov – odbor ŽP | 29.12.2005 |
| | ČIŽP, OI Ústí n.L. | 16.01.2006 |

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Rada Ústeckého kraje

Výpis z usnesení

z 25. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 28. 12. 2005 od 14:05 hodin do 15:45 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 10/25R/2005

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba 1ks VTE na parc.č.29 v k.ú.Klíny I“ oznamovatele Jiří Herzig, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná 435 12

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) se výjadem řuje

dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 29 v k.ú. Klíny I“ předložené oznamovatelem panem Jiřím Herzigem, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná, takto:

Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Obec po předběžném projednání s veřejností se záměrem souhlasí.

Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou odpovídající a dostatečná.

B) ukládá

Ing. arch. Janu Zadražilovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit plnění požadavků a připomínek požadovaných Ústeckým krajem, dalšími orgány veřejné správy a odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako podmínek pro Závěr zjišťovacího řízení a v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.


Termín: trvale, do vydání kolaudačního rozhodnutí

Za správnost odpovídá: Dagmar Šašková, odbor informatiky a organizačních věcí
Datum: 4. 1. 2006

DAGMAR ŠAŠKOVÁ – RAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
Odbor informatiky a organizačních věcí
-2-

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Klíny, dne 11.1.2006



Věc : Stanovisko obce Klíny

Ke zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, k výstavbě dvou větrných elektráren zn.ENERCON, typ E-70 na pozemcích p.č.29 a 130/1 v kú. Klíny I, obec Klíny, Ústecký kraj, nemáme připomínek.

S pozdravem

Miroslav Rajnýš
starosta obce



Obecní úřad Klíny
Klíny 61
436 01 Klíny

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /ZE ONE
1660/05/ZPZ/176

NAŠE ZNAČKA
3275/4030/2005-R

VYŘIZUJE / LINKA
477 755 430
jaroslav.rais@khsusti.cz

DNE
14.12.2005

Věc: Stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů; v platném znění, k dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení dle § 7 téhož zákona, k záměru stavby „**Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 29 v k.ú. Klíny I.**“.

Na základě ustanovení § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, byla Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje předložena dokumentace ve věci zjišťovacího řízení k záměru „**Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 29 v k.ú. Klíny I.**“.

Po posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje jako orgán ochrany veřejného zdraví dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, toto stanovisko:

K dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k posouzení záměru stavby „**Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 29 v k.ú. Klíny I.**“

n e m á m e : p ř i p o m í n k y .

Odvědnění:

Předmětem předložené dokumentace je záměr investora Jiřího Herziga, se sídlem Tyršova stezka 190, 435 11 Lom - Loučná, realizovat výstavbu 1 větrné elektrárny o výkonu 2 MW v lokalitě Klíny na parc.č. 29. Připojný bod bude na p.č. 131 Klíny, trasa připojovacího vedení VN je v délce 792 m, součástí stavby bude cca 600 m obslužné komunikace. Posuzovaná lokalita je situována na kótě 818 m. Větrná elektrárna typu Enercon E 70 je tvořena ocelovým tubusem kruhového průřezu, který nese strojovnu a trifázistou vrtuli. Výška tubusu je 85 m, Ø rotoru 71 m. Elektrárna je umístěna od nejbližší obytné zástavby ve vzdálenosti 555 metrů. VTE byla posouzena z hlediska hlučnosti s ohledem na obytnou zástavbu odbornou studií, z které vyplývá, že provozem VTE nebude překračovány hygienické limity hluku v denní době, v noční době při stávajícím typu listů rotoru bude muset být omezen výkon VTE na 1000kW. Při instalaci listů zakončených winglety může být omezení výkonu menší.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. Záměr není nutno posoudit dle citovaného zákona, předložené oznamení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na ŽP.


Ing. Jaroslav Rais
vedoucí oddělení HOK
územního pracoviště Most

TELEFON
477 755 110

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB úč. 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
475209278

e-mail
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Dlouhá 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Kluny, Podbradova 749, 440 38, tel. 477 755 610
ú.p. Leplice, Walkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mirov nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 12, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV

Odbor životního prostředí

Vodní 871, Litvínov 436 01; tel.: 476 767 800

Zn: OŽP/Ga/05/23 ří

Litvínov 29.12.2005

Vyřizuje: Ing. Gažur

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Vyjádření MěÚ Litvínov, OŽP k oznámení záměru „Výstavba lks VTE na parc. č. 29 v k.ú. Klíny I“ zpracovanému podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Na základě § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí se OŽP MěÚ Litvinov jako dotčený správní úřad vyjadřuje k oznámení na výše uvedený záměr následovně:

Požadujeme, aby výše uvedený záměr byl posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem našeho požadavku je skutečnost, že v případě realizace stavby se jedná o pohledovou dominantu v oblasti obce Klíny, která bude mít významný vliv na krajinný ráz.

Ing. Jitka Janečková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu v Litvínově

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 47 550 2416, fax: 475 500 042
IČ: 41 69 32 05, e-mail: lachmanova@ucl.czp.cz, www.czp.cz

J. Lachmanová
44366/1006

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Arch. Jan Zadražil – ved. odboru

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Váš dopis značky:
1660/05/ŽPZ/176

Naše značka:
44/00H/05405/3, 15/05/ULL

Vyřizuje z linky:
Mgr. Lachmanová
47 550 2416

Místo a datum:
Ústí nad Labem
12.1.2006

Věc: Vyjádření k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění) záměru „Výstavba 1 ks VTE na parc. č. 29 v k.ú. Klíně I“ - záměr zařazený v kategorii II

Dne 8.12.2005 obdržel OI ČJŽP v Ústí nad Labem oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů záměru „Výstavba 1 ks VTE na parc. č. 29 v k.ú. Klíně I“.

Zpracovatelem oznámení je společnost Environmentální a ekologické služby s.r.o., Litvínov.

Realizaci záměru nevznikne žádný nový zdroj znečištění ovzduší ani žádné odpadní vody. OI ČJŽP v Ústí nad Labem tudíž nemá k oznámení připomínky z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství.

Z hlediska ochrany přírody máme k oznámení tyto připomínky:

- v k.ú. „Významné krajinné prvky“ se na str. 39 mj. uvádí: „...je nutné požádat o výjimku ze zásahu do VKP“. Správně má být uvedeno „je nutné opatřit si závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP“ (viz § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.)
- příloha „Biologické hodnocení – základní inventarizační průzkum“ je zpracována pro posuzovanou lokalitu i pro další záměr stavby VTE Klíně II. Výčet zjištěných druhů rostlin a živočichů je prezentován souhrnně pro obě lokality. Z podkladu není patrné, které druhy se vyskytují v území posuzované lokality. Jde zejména o druhy zvláště chráněné a o hnízdící druhy ptáků, chráněné podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., vyskytující se na pozemcích dotčených stavbou Klíně I, především v lesních porostech. Upozorňujeme, že investor tak nemá možnost zjistit, na které zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů má v rámci projednávaného záměru povinnost žádat o povolení výjimek ze zákazu stanovených v § 49 resp. 50 zákona č. 114/1992 Sb.
- v přiložených mapách č. 2, 3 a 4 je chybně vyznačeno zájmové území (VTE je situována vně červeně zakroužkované plochy).

Na základě výše uvedeného požadujeme, aby do podmínek závěru žišťovacího řízení resp. stanoviska byla zpracována povinnost investora zajistit v další etapě projednávání (územní řízení)

upřesnění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a hnízdičích druhů ptáků na pozemcích dotčených stavbou (zejména v lesních porostech).

V případě, že požadavek bude akceptován, nepožadujeme, aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

✓ 27.7.2007
Ing. Jana Moravcová
ředitel OI ČIZP Ústí n. L.

