

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 13. 6. 2018
Jednací číslo: 1861/ZPZ/2018/ULK1053
JID: 98643/2018/KUUK
Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Hyblerová/170
E-mail: hyblerova.d@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Přeložka 3x vrchní vedení 110 kV pro Vršanskou uhelnou a.s.

Záměr naplňuje dikci bodu 85 „Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV s délkou od stanoveného limitu (2 km)“, kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměrem je přeložka tří nadzemních linek dvojitého elektrického vedení VVN o napěťové hladině 110 kV. Stávající nadzemní vedení bude přeloženo východním směrem, kde bude nově vystavěno v totožném počtu a napětí.

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru jsou přeložky těchto nadzemních elektrických vedení VVN 110 kV:

- SO01 – V1527/V1529/V1530 Výškov – VČA o celkové délce 5,62 km (délka demontovaného úseku stávajícího vedení 5,147 km)
- SO02 – V141/V142 Výškov – Cheza o celkové délce 5,88 km (délka demontovaného úseku stávajícího vedení 5,141 km)
- SO03 – V148/V151 Výškov – Komořany o celkové délce 5,53 km (délka demontovaného úseku stávajícího vedení 5,012 km)

Celkem je navrženo 86 stožárových míst, přičemž pro vedení SO01 a SO02 v počtu 29 a pro vedení SO03 v počtu 28.

Umístění záměru:

kraj: Ústecký
obec: Most Malé Březno
k. ú. Třebušice Holešice
Hořany Bylany u Mostu
Slatinice u Mostu
Čepirohy

ka.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměr má charakter standardní liniové stavby energetické infrastruktury pro distribuci elektrické energie v napěťové hladině 110 kV v rámci distribuční soustavy ČR. Nezbytnost přeložení stávajících linek VVN 110 kV je vyvolána postupem lomu Vršany východním směrem. Stávající nadzemní vedení VVN 110, které budou úsekově přeloženy, zajišťují výměnu elektrické energie mezi rozvodnou Výškov, elektrárnou Komořany, transformovnou povrchového lomu ČSA a areálem CHEZA Litvínov.

Vzhledem k povaze záměru a dalších záměrů lokalizovaných do dotčeného území nebude docházet ke vzniku kumulativních vlivů.

Obchodní firma oznamovatele: ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

IČ oznamovatele: 247 290 35

Zpracovatel oznámení: Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7
RNDr. Libor Krajíček (držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodnutím MŽP č. j. 14232/ENV/16)

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Ústeckého kraje.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčeného územně samosprávného celku a dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu **rozhodl** Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr

Přeložka 3x vrchní vedení pro Vršanskou uhelnou a.s.

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí:

Z oznámení záměru je patrné, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou nevýznamné. Zpracované oznámení podává ucelený přehled možného vlivu na životní prostředí v místě záměru a jeho okolí.

V průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily skutečnosti, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

K posuzovanému záměru obdržel příslušný úřad v zákonem stanovené lhůtě 6 vyjádření. Z došlých vyjádření vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny žádné relevantní připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit a které by bránily případné realizaci. Veškeré vznesené připomínky jsou vypořádány v následující části tohoto rozhodnutí.

Na základě došlých vyjádření, samotného oznámení záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, došel příslušný úřad k závěru, že předkládaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

I. Charakteristika záměru

Záměr řeší přeložku tří nadzemních linek dvojitého elektrického vedení VVN o napěťové hladině 110 kV. Stávající nadzemní vedení bude přeloženo východním směrem, kde bude

nově vystavěno v totožném počtu a napětí. Předmětem zjišťovacího řízení jsou přeložky následujících nadzemních elektrických vedení VVN 110 kV:

- SO01 – přeložka vedení V1527/V1529/V1530 – Výškov – VČA o celkové délce 5,62 km. Vedení bude přeloženo mezi stožáry č. 50 a 73. Délka trasy demontovaného vedení činí 5,147 m.
- SO02 – přeložka vedení V141/V142 Výškov – Cheza o celkové délce 5,88 km. Vedení bude přeloženo mezi stožáry č. 51 a 76. Délka trasy demontovaného vedení činí 5,141 m.
- SO03 – přeložka vedení V148/V151 Výškov – Komořany o celkové délce 5,53 km. Vedení bude přeloženo mezi stožáry č. 53 a 76.

Jako podpěrné body pro vedení 110 kV budou použity jednoduché, úzké ocelové příhradové stožáry, typizované pro vedení 110 kV, které budou vystrojeny konzolami v konfiguraci *Soudek*. Stávající příhradové stožáry vč. izolátorových řetězců, vodičů a zemnicích lan budou demontovány, betonové základy budou odkopány, odbourány a terén bude uveden do původního stavu.

Výstavbě bude předcházet odstranění vzrostlých dřevin v koridoru navržených přeložek vedení. Výkopu bude v případě potřeby předcházet sejmutí ornice, která bude dočasně deponována a použita při konečných terénních úpravách.

Vzhledem k povaze záměru a dalších záměrů lokalizovaných do dotčeného území nebude docházet ke vzniku kumulativních vlivů.

Záměr nebude během provozu zdrojem emisní zátěže ani významným zdrojem hluku. V průběhu výstavby bude zdrojem emisí ze spalovacích motorů a prašnosti doprava na stavenišť a stavební mechanizmy. Činnost dopravních a stavebních mechanismů bude také krátkodobým zdrojem hluku v průběhu výstavby.

II. Umístění záměru

Záměr bude realizován v Ústeckém kraji na území správních obvodů Most a Malé Březno. Trasa tří souběžných vedení se táhne od napojovacích míst jihovýchodně od dolu Vršany směrem k severovýchodu na Slatiňanskou výsypku, po ní pokračuje k severu. Poté se stáčí mírně k severozápadu směrem k Saxonii, u jejíhož jižního okraje se trasy stáčí dál k západu až severozápadu a pokračují ke koncovým bodům u železničního uzlu jižně od elektrárny Komořany.

Stávající trojice vedení 110 kV, jejichž část má být přeložena, se nachází ve společném koridoru v prostoru uhelného dolu Vršany, který má být povrchově přetěžen. Koridor pro jejich přeložku je navržen na okraji zájmového území povrchové těžby tak, aby byl co nejkratší vzhledem k místním územním podmínkám a technickému řešení stavby. Koridor přeložky je veden mimo zastavěné a obydlené území, v území poznamenaném těžbou hnědého uhlí. Do severní části zájmového území zasahuje chráněné ložiskové území Holešice. Celé dotčené území je pak součástí dobývacího prostoru jak těženého, tak v případě DP Slatinice netěženého.

Trasa vede po výsypkách, na kterých byla provedena zemědělská i lesnická rekultivace. Biologickým průzkumem z období duben – říjen 2016 byl zjištěn výskyt 225 druhů cévnatých rostlin, z nichž žádný není uveden v seznamu zvláště chráněných druhů. Dále byl zjištěn výskyt 68 druhů obratlovců, z nichž 24 se řadí mezi zvláště chráněné druhy. Negativní vlivy na tyto druhy lze očekávat zejména během výstavby, kdy bude respektováno znění § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

V rámci ÚSES dojde ke křížení několika lokálních biokoridorů. Jako významnější zásah lze hodnotit nový lesní průsek koridorem vedení v lokálním biocentru LBC MO 18 (plocha lesnické rekultivace). Záměrem nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území ani lokality soustavy Natura 2000.

Kulturní památky nebudou záměrem dotčeny. Trasa koridoru je vedena po výsypce s velkou mocností, což vylučuje i jakékoliv archeologické nálezy.

Záměrem nebude dotčen ani hmotný majetek. Veškerá další technická, popř. dopravní infrastruktura nacházející se v zájmovém území bude záměrem respektována.

Koridor přeložek VVN se nenachází v CHOPAV a nezasahuje do vodních zdrojů pitné vody.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Rozsah vlivů vztažený k jednotlivým posuzovaným složkám životního prostředí je hodnocen jako lokální, neboť tyto složky jsou dotčeny pouze v bezprostřední blízkosti záměru, zpravidla v rozsahu ochranného pásma vedení.

V průběhu výstavby bude zdrojem emisí ze spalovacích motorů a prašnosti doprava na staveniště a stavební mechanismy. Exponováno bude především území podél příjezdových komunikací a dále okolí staveniště včetně pojezdových a manipulačních ploch.

Krátkodobý zdroj hluku představuje činnost dopravních a stavebních mechanismů. Vlivy lze předpokládat v místech trasy záměru a tam, kde se komunikace přibližují obytné zástavbě.

Vlivy záměru na hlukovou situaci a ovzduší lze považovat za krátkodobé a málo významné.

Ve fázi provozu elektrického vedení je možné hodnotit vlivy elektrického a magnetického pole. Tyto vlivy jsou nejsilnější přímo pod vodiči a s narůstající vzdáleností klesají. Z hlediska dodržení platných limitů dle Nařízení vlády ČR č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, je zásadní podmínkou zajištění minimální výšky vodičů nad terénem v každém bodě trasy při zohlednění chování vodičů v důsledku tepelných změn během roku. V další fázi projektové přípravy bude požadovaná minimální výška vodičů nad terénem stanovena na základě výpočtu hodnot elektromagnetického pole.

Záměr je v celém rozsahu vymezen na území České republiky, neleží ani v blízkosti státní hranice. Charakter a rozsah záměru vylučuje vznik nepříznivých vlivů, které by přesahovaly státní hranici.

Vzhledem k povaze záměru a dalších záměrů lokalizovaných do dotčeného území nebude docházet ke vzniku kumulativních vlivů. V souběhu více vedení může nastat kumulativní vliv z hlediska zesílení bariérového efektu při migračních tazích ptáků. V tomto případě je lepší plánovat linky elektrického vedení v souběhu, čímž se zvýší viditelnost vedení. V případě tohoto záměru vedou všechny přeložky v jednom koridoru.

Většinu vlivů záměru na faunu lze očekávat zejména ve fázi výstavby. Jedná se o zábor biotopu, ovlivnění jeho kvality, rušení a náhodné usmrcení jednotlivých exemplářů. Vzhledem k výskytu většího počtu zvláště chráněných druhů živočichů je třeba respektovat § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Návrh zmírňujících opatření pak bude vycházet z nového hodnocení. Rozsah a nezbytnost těchto opatření pak stanoví orgán ochrany přírody v rozhodnutí nebo závazném stanovisku podle tohoto zákona.

V době výstavby existuje riziko znečištění půdy a vody v důsledku úniku ropných látek ze stavebních mechanismů. Toto riziko lze minimalizovat respektováním základních bezpečnostních pravidel při manipulaci s ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu pohonných jednotek vozidel a mechanismů používaných na staveništi a při skladování rizikových materiálů včetně odpadů.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

- Dne 27. 4. 2018 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznámení záměru (4 ks výtisků a 1 CD) zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona od společnosti Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice – zpracovatele oznámení. Po obdržení oznámení záměru byla provedena kontrola náležitostí podle přílohy č. 3 zákona.

- Dne 30. 4. 2018 byla rozeslána informace o zahájení zjišťovacího řízení společně s oznámením záměru a žádostí o vyjádření a zveřejnění dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům (JID 72900/2018/KUUK), dne 2. 5. 2018 byla informace o oznámení záměru zveřejněna v elektronické formě na portálu veřejné správy (informační systém CENIA) a na úřední desce Ústeckého kraje v souladu s § 16 zákona. Na úřední desce Obce Malé Březno byla informace zveřejněna dne 2. 5. 2018 a na úřední desce Statutárního města Most byla informace zveřejněna dne 4. 5. 2018.
- K oznámení záměru bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 6 vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.
- Zjišťovací řízení bylo provedeno podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Oznámení záměru zpracované RNDr. Liborem Krajíčkem z března 2018
- Vyjádření Magistrátu města Mostu, Odboru rozvoje a dotací č. j. MmM/075698/2017/ORaD/MN ze dne 10. 7. 2017
- Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. j. 2938/ZPZ/2017/N-2717 ze dne 24. 7. 2017
- Vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Rada Ústeckého kraje č. usn. 060/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Obec Malé Březno č. j. 121/2018/MB/ŠT ze dne 11. 5. 2018
- Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, zn. MmM/049136/2018/OŽPaMU/JB ze dne 1. 6. 2018
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát v Ústí nad Labem zn.
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, č. j. SBS/14243/2018/OBÚ-04/1 ze dne 11. 5. 2018

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

(kurzívou pod textem vyjádření)

Ústecký kraj se vyjádřil prostřednictvím usnesení Rady Ústeckého kraje, ve kterém nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona.

Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona.

Obec Malé Březno s předloženou dokumentací pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 3 zákona souhlasí. Dále uvádí, že projednání přeložek IS a produktovodů v tzv. Hořanském koridoru bylo řešeno již v minulých obdobích v ÚPD Ústeckého kraje, Plánu otvirky, přípravy a dobývání lomu Vršany od r. 2012, popřípadě v jiných závazných dokumentacích a vyjádřeních správních orgánů, a proto není nutné záměr posuzovat ve smyslu §6 odst. 8 zákona.

Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) konstatuje, že dle předložené dokumentace, kapitoly B.2.1. Půda, budou záměrem dotčeny pozemky náležející do ZPF v předpokládané rozsahu odnětí cca 0,113 ha. K uplatnění stanoviska k předloženému

oznámení je z hlediska ochrany ZPF v souladu s ustanovením § 15 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, příslušný Magistrát města Mostu.

Z hlediska ochrany přírody upozorňuje na povinnost investora zažádat o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, před vydáním územního rozhodnutí, doložené aktualizovaným biologickým průzkumem ve vegetačním období. Dále upozorňuje, že stavební práce by měly být plánovány pokud možno mimo dobu hnízdění.

Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona. Udělení výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů bude vyřízeno v rámci dalšího stupně projektové přípravy.

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí prostudoval přiložený návrh a z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, ochrany PUPFL, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství k němu nemá žádné připomínky.

Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem nemá z hlediska ochrany přírody a krajiny k předloženému oznámení připomínky.

Z hlediska ochrany lesa uvádí, že v trase průchodu koridoru přes pozemky plnicí funkci lesa se předpokládá v prostoru ochranných pásem nadzemního elektrického vedení s omezením plnění funkce lesa po dobu životnosti celé stavby. Z oznámení záměru je patrné, že v případě realizace projektu dojde k dotčení lesních pozemků o odhadované výměře do 2 ha, a to na parcelách p. č. 324/20 v k. ú. Třebušice a p. č. 791/2 v k. ú. Hořany, tedy pozemků, na něž se vztahuje ochrana podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a jeho prováděcí vyhlášky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“).

V případě, že dojde k realizaci záměru, je nutné postupovat podle ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona, kdy musí být veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu. ČIŽP není dotčeným orgánem státní správy v rámci tohoto řízení.

Po prostudování předloženého oznámení záměru konstatuje, že nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho posouzení podle zákona.

Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona. O odnětí nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa rozhodne orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí v rámci navazujícího řízení.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého ve svém vyjádření sdělil, že nepožaduje provést posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona z hlediska ochrany nerostného bohatství, neboť je uvedený záměr v souladu s povolenou hornickou činností.

Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona.



V rámci zjišťovacího řízení byly hodnoceny vlivy na životní prostředí navrženého záměru. Za předpokladu realizace opatření uvedených v oznámení záměru a při zohlednění podmínek plynoucích z projednávání záměru a dalších stupňů schvalování záměru, je záměr v navrženém provedení akceptovatelný.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. Dnem doručení je patnáctý den po dni vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce kraje.

Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Ústeckého kraje. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou působnost
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník k č. j. 1861/ZPZ/2018

oznamovatel:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

ke zveřejnění:

2. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, zde
3. Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most
4. Obec Malé Březno, Malé Březno 1, 434 01 Most

dále:

5. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10

na vědomí:

6. Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí Radniční 1/2, 434 01 Most
7. ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
8. KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most, J. E: Purkyně 270/5, 434 64 Most
9. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, ul. U Města Chersonu 1429, 434 01 Most

Žádáme o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení dne vyvěšení a sejmutí a poté o vrácení našemu úřadu. Vyvěšení proveďte rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Sejmuto dne: