

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

ČEZ, a.s.
Elektrárna Počerady
Počerady 57
440 01 Louny

Spisová značka: KUUK/118551/2025/2/N-3914
Číslo jednací: KUUK/126298/2025
Vyřizuje/linka: Mgr. Radovan Douša / dousa.r@kr-ustecky.cz / 595
Datum: 3. 9. 2025

Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Paroplynový zdroj 2 v elektrárně Počerady a Paroplynový zdroj 3 v elektrárně Počerady“ dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i odst. 1 zákona k žádosti společnosti ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ: 45274649, zastoupená ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady, Počerady 57, 440 01 Louny, ze dne 19. 8. 2025 toto stanovisko:

Záměr „Paroplynový zdroj 2 v elektrárně Počerady a Paroplynový zdroj 3 v elektrárně Počerady“ nebude mít samostatně či ve spojení s jinými známými záměry či koncepcemi **významný vliv** na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Odůvodnění:

Záměr zahrnuje rozšíření stávající paroplynové elektrárny v Počeradech o další dva moderní paroplynové zdroje PPC2 a PPC3 ve stávajícím areálu elektrárny. V rámci záměru bude v maximální možné míře využita stávající infrastruktura. Záměr bude realizován v rámci stávajícího areálu Paroplynové elektrárny Počerady v k. ú. Volevčice. Pro výstavbu nových paroplynových zdrojů budou využity zejména stávající manipulační plochy v severozápadní části areálu. Část infrastruktury, do které záměr rovněž částečně zasáhne, se nachází v k. ú. Počerady (vodojem surové vody), a Postoloprty (čerpací stanice vody z Ohře). Ačkoli se odběr vody z Ohře mírně zvýší, zůstane i nadále pod limity uvedené v platném integrovaném povolení. Maximální okamžitý odběr nepřesáhne 1000 l/s, v průměru se pak bude pohybovat kolem 500 l/s (aktuálně je kolem 400 l/s).

Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je evropsky významná lokalita Ohře (CZ0423510) s předmětem ochrany: nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitriche-Batrachion* (3260); vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430); bolen dravý (*Aspius aspius*); klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*); losos obecný (*Salmo salar*); velevrub tupý (*Unio crassus*). Samotný vodní tok Ohře nebude záměrem dotčen přímo (areál elektrárny se nachází ve vzdálenosti přes 7 km a samotná dotčená infrastruktura včetně čerpací stanice se rovněž nachází mimo EVL), nicméně může být nepřímo ovlivněn mírným nárůstem odběru vody, který však zůstane i nadále pod schválenými limitními hodnotami a oproti současnému stavu může dojít ke zvýšení okamžitého množství odebrané vody v řádu několika stovek l/s., což odpovídá nízkým jednotkám procent průměrného průtoku v dané části toku a navíc s odběrem této intenzity již počítají i stávající vydaná povolení.

Uvedené druhy mohou být ohroženy zejména nejružnějšími zásahy do vodního toku (budování migračních bariér, regulace toku, manipulace s výškou hladiny a průtokem, znečišťování) popř. (zejména v případě lososa atlantského) nelegálním lovem. Stanoviště by pak obdobně mohly ohrožovat přímé zásahy do nich, či jejich nevhodné obhospodařování. Nepřímo mohou být ohrožena znečištěním životního prostředí včetně například eutrofizace, která má vliv na konkurenční vztahy ve společenstvech apod.

S ohledem na charakter záměru by připadala z výše uvedených rizik v úvahu pouze manipulace s průtokem, která však bude minimální a v mezích daných stávajícími povoleními. Nelze tedy očekávat, že by tato skutečnost měla za následek významné ovlivnění předmětu ochrany či celistvosti EVL Ohře. Vliv zvýšeného odběru vody ani v době nízkých průtoků nepřekročí intenzitu mírně negativního vlivu.

S ohledem na charakter a umístění zamýšleného záměru nehrozí ani nepřímé významné ovlivnění jiných, vzdálenějších, lokalit soustavy Natura 2000, respektive předmětu jejich ochrany nebo celistvosti.

Poučení:

Toto stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Identifikační údaje:

Název záměru:	Paroplynový zdroj 2 v elektrárně Počerady a Paroplynový zdroj 3 v elektrárně Počerady
Kraj:	Ústecký
k. ú.:	Volevčice, Počerady, Postoloprty
žadatel:	ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ: 45274649, zastoupená ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady, Počerady 57, 440 01 Louny

Podklady pro posouzení:

Žádost o vydání stanoviska v souladu s § 45i zákona
základní informace o záměru
mapka lokality

Ing. Jarmila Jandová, Ph.D.

vedoucí oddělení ochrany přírody