

	Odběr vod					Vypouštění odpadních vod								předpokládána jakost odpadních vod PPC1 až PPC3 *
	odběr povrchové vody celkem	vstup do číření surové vody k doplňování chladícího okruhu PPC1, PPC2 a PPC3	vstup do RO k doplňování parního okruhu PPC1, PPC2 a PPC3	požární voda	pitná voda	výpust z čerpací stanice Ohře do toku Ohře*	odluh chladících okruhů stupeň zahuštění 4	OV z demineralizace přídavné napájecí vody	OV z úpravy turbínového kondenzátu	potenciálně zalejevané vody ze stání tral*	drenážní vody DN 1000 (snížování hladiny)*	srážky	spláskové vody *	
označení toku vody	1	4	6	13	14	2	7	8	9	10	11a	11b	12	
maximální množství (m3/rok)	3 700 000	3 500 000	200 000		5 150	2 900	875 000	60 000	7 750	500	1 500 000	330 000	5 150	943 250
průměr l/s	4 440										48			29,91
jakost vod	ukazatel													
	pH					6 až 9					7,2			
	NL (p) (mg/l)	4,98	5	1		20	9	1	1		7		30	5
	NL (t/rok)	18,43	17	0,1		12	8	0	0		11			5
	RAS (mg/l)	227	227	227			908	1457	1500		1816			947
	RAS (t/rok)	839,90	795	45			795	45	12		2724			852
	Pcelk (mg/l)	0,10	0,1	0,01			0,04	0,03					2	0,04
	Pcelk (t/rok)	0,37	0,4	0,002			0,04	0,002						0,04
	Ncelk (mg/l)	2,50	3	2			9	7			10			8
	Ncelk (t/rok)	9,25	9	0,4			7	0			15			8
	CHSK _{Cr} (mg/l)	16,40	16	5			20	16					70	19
	CHSK _{Cr} (t/rok)	60,68	57	1			17	1						18
C ₁₀ -C ₄₀ (mg/l)										0,5				
C ₁₀ -C ₄₀ (t/rok)										0,00025				

poznámky	
průměrná data	
* hodnoty z IP PPC	
*předpokládané hodnoty	
*jakost odhadnuta na základě výsledků z roku 1994, v případě RAS upřesněna na základě z rozborů z 01 a 02/2026	
* hodnoty z IP EPC, a. s., bilanční hodnoty jsou z důvodu malého objemu vody zanedbány	
* odpoborný odhad obsahu NL po odsazení OV ve čističi a vyrovnávací nádrži	
Předpokládaný vliv odpadních vod PPC 1 až PPC 3 na tok	
jakost vody v toku před výpustí OV (průměrná zjištěná data)	15
předpokládané ovlivnění toku /přepočteno	
jakost vody v toku za výpustí OV (průměrná zjištěná data)	16
	27,6
	7,9
	7,9
	7,0
	6,0
	3,0
	1941
	1424
	1260
	0,2
	0,1
	0,1
	3,3
	5,9
	5,7
	6,0
	12,9
	21,0
průměrná data	

*není známa úroveň fosforu a CHSK v drenážních vodách	
	</