

# Krajský úřad Ústeckého kraje

## odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem  
tel.: +420 475 657 111  
fax.: +420 475 200 245  
url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)

CS – Beton s.r.o.  
Velké Žernoseky 184  
412 01 Litoměřice

datum: 26.2.2007  
č.j. složka: 175/ZPZ/2007/288 – záv.  
skartační znak: 208.3-V/10  
vyřizuje/tel.: Ing. Dagmar Havlatová/170  
e-mail: havlatova.d@kr-ustecky.cz  
váš dopis značky/ze dne:

### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

#### Identifikační údaje:

**Název:** Nadzemní typová čerpací stanice nafty

#### **Kapacita (rozsah) záměru:**

Jde o řešení typové nadzemní dvouplášťové nádrže na motorovou naftu s kapacitou 20 m<sup>3</sup> (20 000 l).

#### **Charakter záměru:**

Záměrem je instalace nadzemní čerpací stanice na motorovou naftu pro potřeby provozu střediska dopravy oznamovatele ve stávajícím areálu firmy CS – Beton. Záměr je zpracován pouze v jedné variantě, čerpací stanice bude sloužit výhradně pro potřeby investora jako zásobárna paliva pro motorová vozidla dopravního střediska.

Zařízení pro výdej nafty je tvořeno jedním samostatným elektronickým výdejním stojanem. Výdejní plocha a stáček místo jsou umístěny ve větraném venkovním prostředí. Zařízení obsahuje vlastní nádrž, skříň pro armatury, výdejní stojan s roštem a zabezpečovací techniku.

**Umístění:** kraj: Ústecký  
obec: Velké Žernoseky  
k.ú.: Velké Žernoseky

#### **Termín zahájení a dokončení:**

termín vlastní výstavby je navrhován do I. čtvrtletí roku 2007 s tím, že příprava vlastní plochy pro instalaci je již aktuálně řešena.

**Oznamovatel:** CS – Beton s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

**IČ:** 47287586

#### Souhrnné vypořádání připomínek:

Ústecký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství – bez připomínek.

Obec Velké Žernoseky – nevyjádřila se.

### **Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí (2.2.2007)**

- Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je tento záměr možný. Jedná se o střední zdroj dle kategorie podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona a jeho prováděcího právního předpisu Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. Povolení k umístění staveb středních stacionárních zdrojů podle § 17 odst. 1 písm. b) vydává orgán kraje.
- Z aspektu státní správy lesů není námitek.
- Záměr se nedotýká zájmů ochrany ZPF.
- Z vodoprávního hlediska dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů není námitek.
- Z hlediska nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů není námitek. Dodavatel stavby musí při nakládání s odpady plnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. O vznikajících odpadech musí být vedena průběžná evidence a odpady k odstranění nebo využití musí být předávány oprávněným osobám ve smyslu § 12 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb. Upozorňuje na ustanovení § 11 výše uvedeného zákona o povinnosti přednostního využívání odpadů. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití a odstranění odpadů vzniklých při realizaci akce a to v rozsahu druh odpadu, množství, název a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala.

*Vypořádání připomínek: akceptováno v podmínce A. 2, 3, B. 14, 15, C. 10.*

**ČIŽP, Ol Ústí n.L. (15.2.2007)** Z hlediska ochrany přírody, vod, ovzduší ani odpadového hospodářství nemá k předloženému oznámení žádné připomínky. Vzhledem k tomu, že vliv čerpacích stanic na ovzduší je díky jejich unifikaci velmi dobře znám a při správném provozování technologie je minimální, nepožaduje projednání vlivu plánované čerpací stanice nafty ve Velkých Žernosekách na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**KHS, územní pracoviště Litoměřice (30.1.2007)** – Z hlediska požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a jeho prováděcích předpisů považuje závěry doložené rozptylové studie a rozsah charakteristiky vlivu záměru na obyvatelstvo a ŽP za dostatečné a vypovídající o skutečném dopadu uvažované stavby na veřejné zdraví.

**Správa CHKO České středohoří (11.2.2007)** – Stavba se nachází na území IV. zóny CHKO České středohoří. Stavba je umístěna v zastavěném území obce Velké Žernoseky, uvnitř areálu firmy CS Beton, s.r.o. Stavbou nejsou negativně dotčeny cenné a vzácné biotopy a druhy, památné stromy, maloplošná chráněná území, územní systém ekologické stability krajiny a lokality soustavy Natura 2000 (EVL). Stavbou není dotčen krajinný ráz. Uvedený záměr není dle zákona 100/2001 Sb. nutné dále posuzovat.

#### **Závěr:**

Záměr „**Nadzemní typová čerpací stanice nafty**“, oznamovatele CS – Beton s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice je zařazen do kategorie II, bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků nad 100 t.“ přílohy č. 1 zákona.

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění**, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

**„Nadzemní typová čerpací stanice nafty“**

**n e b u d e** posuzován podle citovaného zákona

***V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny:***

#### **A. pro fázi přípravy stavby**

1. zpracovat program organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní provoz související s přílehlými komunikacemi a objekty s trvalým bydlením,
2. v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých