

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

Vojenská a ubytovací a stavební správa Litoměřice
Na Valech 76
Litoměřice
412 01

datum: 28.08.2007
č.j. složka: 1915/ZPZ/2007/355
vyřizuje/tel.: Rendlová / 584
e-mail: rendlova.z@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Žatec – výdejna PHM v areálu kasáren kpt. Jasioka

Kapacita (rozsah) záměru:

ČS PHM bude skladovat a vydávat :

- Motorová nafta skladcelkem 150 m³ (3x nádrž á 50 m³)
- Benzin automobilní – natural 95 sklad 1x nádrž 20m³

Motorová nafta bude uložena celkem ve třech podzemních a dvouplášťových nádržích o objemu každé nádrže 50 m³. Benzin bude uložen v jedné podzemní dvouplášťové nádrži o objemu 20 m³. Prostor výdeje s výdejními stojany bude přestřešen. Pro výdej budou sloužit 4 výdejní stojany – 2 jednostranné + 2 oboustranné se satelitními moduly pro výdej na levé straně vozidel.

Charakter záměru:

Cílem investora je výstavba malé čerpací stanice pohonných hmot pro potřeby armády v areálu vojenského prostoru – kasáren kapitána Jasioka na východním okraji Žatce, kde nejbližší body jsou skladovací prostory a garážová stání. Objekt je umístěn mimo obytnou zástavbu.

Stavba výdeje pohonných hmot bude umístěna na místě stávající výdeje PHM, která byla vybudována v polovině 80. let a je v současné době nevyužívána a technologie je již částečně demontována. Provozně se bude jednat o standardní vnitroareálovou čerpací stanici bez přístupu veřejnosti.

Umístění: kraj: Ústecký
obec: Žatec
k.ú.: Žatec

Termín zahájení a dokončení: dle možností investora

Oznamovatel: Vojenská a ubytovací a stavební správa Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice

IČ: 601062694

Souhrnné vypořádání připomínek:

Rada Ústeckého kraje (29.08.2007) – Za předpokladu respektování opatření uvedených v kapitole D. IV v oznámení záměru a splnění podmínek dalších orgánů veřejné správy v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, není požadováno posouzení vlivů na životní prostředí.

Vypořádání připomínek: bez připomínek

Město Žatec(20.08.2007) – Rada města Žatce dne 6. srpna 2007 záměr projednala a bylo přijato následující usnesení č. 747/07:

„Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí oznámení záměru o zahájení zjišťovacího řízení záměru a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb.“

Vypořádání připomínek: bez připomínek

Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí (20.08.2007)

- Z hlediska ochrany ovzduší, přírody, vod, lesního hospodářství, ZPF nemáme připomínky.
- Z hlediska odpadového hospodářství požadujeme aby se vzniklými odpady bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškami s nimi souvisejícími. Ke kolaudaci stavby požadujeme doložit způsob využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě

Vypořádání připomínek: připomínka je řešena podmínkou č.B.13., 14.,

ČIŽP, OI Ústí n.L. (09.08.2007) – Z hlediska ochrany ovzduší, vod ani odpadového hospodářství nemá připomínky a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb.

Vypořádání připomínek: bez komentáře

KHS, územní pracoviště Louny (09.08.2007) – nemá připomínky a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek: bez komentáře

Závěr:

Záměr „Žatec – výdejna PHM v areálu kasáren kpt. Jasioka,“ oznamovatele Vojenská a ubytovací a stavební správa Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice je zařazen do kategorie II, bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků nad 100 t.“ přílohy č. 1 zákona.

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Žatec – výdejna PHM v areálu kasáren kpt. Jasioka“

Nebude mít významný vliv na životní prostředí a proto

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny:

A. pro fázi přípravy stavby

1. v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství,
2. smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti,

3. pro stavbu vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivým vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.
4. stavby a technologie budou navrženy tak, aby zabránily úniku ropných látek do vnějšího prostředí; výdejní a stáčecí plocha bude opatřena záchytnou jámkou proti průniku ropných látek do podloží,
5. výdejní a stáčecí plocha musí být opatřena folií proti průsaku ropných látek do podloží a výdejní plocha bude zastřešená
6. likvidace dešťových vod bude navržena v souladu s požadavky Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK na zajištění vsakování, zadržování či využívání dešťových vod v maximální možné míře co nejbliže jejich spadu,
7. investor požádá příslušný orgán ochrany ovzduší o vydání povolení změny zdroje dle § 17 zák. č. 86/2002 Sb.,
8. před zahájením stavebního řízení musí investor požádat příslušný vodoprávní úřad o vydání souhlasu podle §17 zákona č. 254/2001 Sb. ke stavbě skladu látek nebezpečným vodám
9. V PD řešit likvidaci zachycených ropných látek a ropou kontaminovaných kalů a lapolu

B. pro fázi realizace stavby

1. stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami,
2. omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení, časově omezit použití hlučných mechanismů; doporučujeme neprovádět hlučné stavební práce ve dnech pracovního klidu; v době nočního klidu (22⁰⁰ – 6⁰⁰) nebudou stavební práce prováděny,
3. v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,
4. na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby,
5. všechna použitá stavební mechanizace musí být průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů; stání vozidel zajistit na zpevněných plochách,
6. zamezit zbytečným přejezdům stavebních mechanismů, důsledně dbát na vypínání motorů mechanismů v době přestávek,
7. minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby,
8. snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavby
9. zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou v období výstavby minimalizovány z důvodu omezení prašnosti,
10. před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený aktualizovaný Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, který bude mimo jiné zahrnovat vybavení ČS prostředky pro zajištění malých úniků,
11. ke kolaudaci stavby předložit doklady o nepropustnosti technologických celků ČS a doklady o příslušných zkouškách těsnosti nádrže kolem výdejního stojanu,
12. při kolaudaci stavby bude předložen schválený provozní řád čerpací stanice pohonných hmot, který bude obsahovat havarijní i požární řád,
13. při kolaudaci předloží investor evidenci odpadů vznikajících při provozu čerpací stanice, dle právní úpravy platné v době kolaudace stavby (nyní § 16, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb.), včetně likvidace kontaminovaných kalů z úkapové jímky
14. při kolaudaci stavby budou investorem předloženy doklady o zneškodnění nebo využití odpadů vzniklých realizací stavby,
15. K monitorování kvality podzemních vod bude zřízena monitorovací vrtná studna ve směru proudění podzemních vod místně pod skladovací nádrží(nikoliv ve vertikálním směru) a v příčné ose uložení skladovací dvouplášťové nádrže
16. realizovat opatření navržená podmínkami A. 4., 5.,

C. pro fázi provozu stavby


1. provádět periodické kontroly těsnosti meziplášťového prostoru jednou za 5 let,
2. kontrolovat přítomnost vody v nádrži a následné odkalení (cca 1x za 3 měsíce),
3. zajistit pravidelné elektrovizy připojení a zemnění a zajistit udržitelnou údržbu zařízení a opatření realizovaných podle podmínky B. 16
4. provádět autorizované měření emisí jednou za 5 let,

5. zpracovat provozní řád odlučovače ropných látek, který bude mimo jiné zahrnovat pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače,
6. všichni pracovníci areálu budou seznámeni s provozním a požárním řádem; v případě havárie nebo požáru postupovat dle havarijního plánu a požárního řádu,
7. důsledně dodržovat bezpečnostní a protipožární opatření daná provozním řádem,
8. v případě jakékoliv havárie nebo mimořádné situace informovat orgány státní správy,
9. vést řádnou evidenci vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. ve znění předpisů pozdějších a nakládat s nimi dle příslušných předpisů,
10. pro případ nehody spojené s únikem ropných látek bude v areálu čerpací stanice k dispozici zásoba sorpčních materiálů (min. 5 kg),
11. v příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech specifikovat následná opatření při případné havárii,

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství -8.


Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky