

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

TOM OIL s.r.o.
Lounnická 176
436 01 Litvínov

datum: 15.10.2008
č.j. složka : 2439/ZPZ/2008/ 493-- závěr
vyřizuje/tel.: Ing. Dagmar Havlatová/170
e-mail: havlatova.d@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k záměru
„Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svaté Kateřiny“

Identifikační údaje:

Název: Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svaté Kateřiny

Charakter záměru: Záměrem je výstavba nové čerpací stanice s příslušenstvím na p.p.č. 2584/5 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny. ČSPHM bude sloužit pro osobní i nákladní vozidla. Areál bude jako komplex služeb pro motoristy s maximálními možnými službami pro motoristickou veřejnost, bude zde obsluhována prodejna se sortimentem určeným pro motoristy a sociální zařízení pro veřejnost. Celková plocha kiosku bude 27 m².

Kapacita (rozsah) záměru: ČS bude vybavena 3 výdejními stojany pro výdej 4 produktů, dále dvěma nadzemními, dělenými, dvouplášťovými nádržemi o objemu 50 m³. Pro příjezd k ČS bude využito stávající komunikace a stávající parkoviště. Předpokládaná roční výtoč je 2200 m³.

Umístění stavby:

Kraj: Ústecký
Obec: Hora Svaté Kateřiny
k. ú.: Hora Svaté Kateřiny

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Zahájení realizace: 12/2008
Ukončení realizace: 02/2009

Oznamovatel: TOM OIL s.r.o., Lounnická 176, 436 01 Litvínov

IČ: 72325601

Závěr:

Záměr „Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svaté Kateřiny“ oznamovatele TOM OIL s.r.o., Lounnická 176, 436 01 Litvínov je zařazen do kategorie II, bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“ přílohy č. 1 zákona. Proto bylo dle §7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svaté Kateřiny“

nemá významný vliv na životní prostředí, a proto **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

A. pro fázi přípravy stavby

1. bude zpracován program organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní provoz na přilehlých komunikacích a objekty s trvalým bydlením,
2. v rámci projektové dokumentace bude doplněn „Plán opatření pro případné havárie“ pro nakládání se závadnými látkami,
3. v následujících stupních projektové budou v dokumentaci specifikovány prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství,
4. v dalším stupni projektové dokumentace bude jednoznačně stanoven způsob indikace těsnosti dvouplášťových nádrží a potrubních rozvodů,
5. pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku závadných látek, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu; plán bude schválen příslušným vodohospodářským úřadem,
6. odvádění neznečištěných vod bude řešeno s cílem zadržení a využívání těchto vod v max. možné míře co nejbližší jejich spadu (např. vsakování); vody z manipulačních a parkovacích ploch s možností úniku ropných látek budou předčištěny v odpovídajícím zařízení se sorpčními prvky,
7. investor požádá příslušný orgán ochrany ovzduší (KÚÚK – OŽPZ) o stanovisko k umístění, povolení a k uvedení stavby do provozu dle § 17 zák. č. 86/2002 Sb., a v PD bude akceptovat podmínky orgánu ochrany ovzduší,

B. pro fázi realizace stavby

1. stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami,
2. hlučnost bude omezena používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení, časově bude omezeno použití hlučných mechanismů; doporučujeme neprovádět hlučné stavební práce ve dnech pracovního klidu; v době nočního klidu (22⁰⁰ – 6⁰⁰) nebudou stavební práce prováděny,
3. dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, včetně odpadů obalů v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech provádět v průběhu stavby řádnou evidenci odpadů,
4. v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,
5. na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby,
6. všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů,
7. u případných úniků závadných látek bude znečištěná zemina odtěžena,
8. bude zamezeno zbytečným přejezdům stavebních mechanismů, důsledně se bude dbát na vypínání motorů mechanismů v době přestávek,
9. negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě budou minimalizovány vhodnou organizací práce a pracovními postupy za účelem maximálního zkrácení doby výstavby,
10. prašnost při výstavbě bude snižována kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny,
11. zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou v období výstavby minimalizovány z důvodu omezení prašnosti,
12. k řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí stavby budou investorem předloženy doklady o odstranění nebo využití odpadů vzniklých realizací stavby,

C. pro fázi provozu stavby

1. budou prováděny periodické kontroly těsnosti nádrží a potrubních rozvodů s minimální četností jednou za 5 let,
2. bude kontrolována přítomnost vody v bezodtoké betonové jímce a následné odkalení (min 1x za 3 měsíce),
3. v souladu s havarijním plánem bude čerpací stanice vybavena prostředky ke zmáhání případné havárie,
4. v příslušných havarijních plánech budou specifikována následná opatření při případné havárii; s havarijním plánem budou seznámeni zaměstnanci, odpovědnými pracovníky bude zajištěna kontrola všech pracovišť a ploch, budou prováděna pravidelná doškolování a cvičení.

Odůvodnění:

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 a podle kritérií přílohy č. 2 citovaného zákona. Po řádném vypořádání došlých připomínek došel příslušný orgán k závěru, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí.

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení byla obdržena následující vyjádření, která byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:

Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje (15.4.2008) – Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska ochrany ovzduší

- ČS PHM je středním zdrojem znečišťování ovzduší
- ČS bude vybavena 1. a 2. stupněm rekuperace par, tj. zpětný odvod par benzínu
- V oznámení není uveden způsob vytápění obslužného objektu
- V rámci plánovaného záměru a pro potřeby vydání územního rozhodnutí je nutné požádat příslušný orgán ochrany ovzduší tj. Krajský úřad Ústeckého kraje, o vydání závazného stanoviska k umístění stavby zdroje v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Následně ve stavebním řízení KÚÚK požádat o povolení stavby zdroje v souladu s § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění

Vypořádání připomínek: akceptováno v podmínce A. 7.

Město Hora Svaté Kateřiny (24.9.2008) – Zastupitelstvo města tento záměr projednalo na svém veřejném zasedání dne 13.8.2008 a souhlasí se záměrem výstavby.

Městský úřad Litvínov – Odbor životního prostředí – bez vyjádření.

ČIŽP OI (17.4.2008)

Z hlediska ochrany vod požaduje, aby v dalším stupni projektové dokumentace bylo jasně konstatováno, zda meziprostor dvouplášťových nádrží a potrubních rozvodů bude hlídán světelnou a zvukovou signalizací.

Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že nemá k tomuto oznámení z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody a odpadového hospodářství další připomínky a **nepožaduje**, aby záměr byl posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek: akceptováno v podmínce A. 4.

KHS, územní pracoviště Litoměřice

(15.9.2008) – Dokumentace uvádí, že budou využity 2 dělené nádrže nadzemní, výdejní stojan bude osazen 4 druhy produktu a roční výtoč bude 2200 m³. Naproti tomu rozptylová studie uvádí, že bude užitá 1 nádrž nedělená a 1 nádrž dělená podzemní, výdejní stojan bude osazen 3 produkt a roční výtoč bude 2000 m³.

Pro uvedené rozpory nemůže KHS Ústeckého kraje vydat k záměru vyjádření.

(2.10.2008) – Po posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví vydává KHS Ústeckého kraje jako orgán ochrany veřejného zdraví dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:


K dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k posouzení záměru stavby nemá připomínky.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. Záměr **není nutno posoudit** dle citovaného zákona, předložené oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na ŽP.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství -10-


Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru ŽPZ

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky.


K dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k posouzení záměru stavby nemá připomínky.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. Záměr **není nutno posoudit** dle citovaného zákona, předložené oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na ŽP.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství -10-



Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru ŽPZ

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky.

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Datum: 29.04.2009
Evidenční číslo: 2439/ZPZ/2008/493
Jednací číslo: 2439/ZPZ/2008/493
Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Havlatová
E-mail: havlatova.d@kr-ustecky.cz

Oprava chyby v písemném vyhotovení závěru zjišťovacího řízení

USNESENÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný úřad podle § 20 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, který vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí uvedeného zákona a podle § 156 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

opravuje

Usnesením v souladu s § 156 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu chybu v písemném vyhotovení závěru zjišťovacího řízení č. j.: 2439/ZPZ/2008/493 – závěr ze dne 15.10.2008.

V závěru zjišťovacího řízení záměru „Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svaté Kateřiny“ bylo nesprávně uvedeno IČ oznamovatele TOM OIL, s.r.o., Loupnická 176, 436 01 Litvínov.

Text správně zní: IČ 27325601.


ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství byl zpracovatelem oznámení Ing. Ondřejem Krivankou dne 29.4.2009 upozorněn na výše zmíněnou chybu způsobenou chybným uvedením IČ v oznámení záměru „Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svaté Kateřiny“. Po ověření v Obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky a po přezkoumání, že změnou závěru zjišťovacího řízení nebude způsobena újma některé z dotčených osob, bylo vydáno toto opravné usnesení.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se nelze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat.

Ing. Taťana Krydlová
vedoucí odboru ŽPZ



Rozdělovník k č.j. 2439/ZPZ/2008/493

- 1/ TOM OIL s.r.o., Loupnická 176, 436 01 Litvínov
- 2/ Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- 3/ Obec Hora Svaté Kateřiny, k rukám starosty, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
- 4/ Městský úřad Litvínov, Odbor životního prostředí, Vodní 471, 436 91 Litvínov
- 5/ ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
- 6/ KHS, územní pracoviště Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
- 7/ MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 8// MŽP, Odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov