

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz

KB-Blok systém, s.r.o.

Masarykova ulice čp. 635

Postoloprty

439 42

datum: 25.03.2008
č.j. složka : 534/ZPZ/2008/ 422– závěr
vyřizuje/tel.: Rendlová / 584
e-mail: rendlova.z@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Čerpací stanice NND-32B v areálu firmy KB-Blok systém, s.r.o.

Kapacita (rozsah) záměru:

Jedná se o nadzemní jednokomorovou dvouplášťovou nádrž vybavenou strojní a elektrickou částí. Výkon výdejního stojanu je až 100 dm³/min., jmenovitý objem nádrže je 32 m³. Zastavěná plocha včetně manipulační plochy a jímky je 56,7 m².

Charakter záměru:

Čerpací stanice bude umístěna v areálu firmy KB – Blok systém, s.r.o. v průmyslové zóně v Postoloprtech. Jedná se o západní část okraje města. Instalovaná nádrž typ NND 32 B bude sloužit pouze pro výdej jednoho typu pohonných hmot – motorové nafty. Oboustranný příjezd k čerpací stanici je v návaznosti na účelovou komunikaci při vjezdu do areálu na skladové a zpevněné plochy.

Umístění stavby:

Kraj: Ústecký
Obec: Postoloprty
k. ú.: Postoloprty

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

zahájení: 03/2008
dokončení: 06/2008

Oznamovatel: KB-Blok systém, s.r.o., Masarykova ulice čp. 635, 439 42 Postoloprty

IČ: 14866021

Závěr:

Záměr „Čerpací stanice NND-32B v areálu firmy KB-Blok systém, s.r.o.“ oznamovatele KB-Blok systém, s.r.o., Masarykova ulice čp. 635, 439 42 Postoloprty je zařazen do kategorie II, bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“ přílohy č. 1 zákona. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Čerpací stanice NND-32B v areálu firmy KB-Blok systém, s.r.o.“

nemá významný vliv na životní prostředí, a proto **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

A. pro fázi přípravy stavby

1. zpracovat program organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní provoz na přilehlých komunikacích a objekty s trvalým bydlením,
2. v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství,
3. pro stavbu vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku závadných látek, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu,
4. odvádění srážkových vod bude řešeno s cílem zadržení a využívání těchto vod v max. možné míře co nejbližší jejich spadu (např. vsakování),
5. investor požádá příslušný orgán ochrany ovzduší (KÚÚK – OŽPZ) o stanovisko k umístění, povolení a k uvedení stavby do provozu dle § 17 zák. č. 86/2002 Sb., a v PD bude akceptovat podmínky orgánu ochrany ovzduší,

B. pro fázi realizace stavby

1. stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami,
2. omezit hlučnost používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení, časově omezit použití hlučných mechanismů; doporučujeme neprovádět hlučné stavební práce ve dnech pracovního klidu; v době nočního klidu (22⁰⁰ – 6⁰⁰) nebudou stavební práce prováděny,
3. dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, včetně odpadů obalů v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech provádět v průběhu stavby řádnou evidenci odpadů,
4. v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,
5. na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby,
6. všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů;
7. v případných úniků závadných látek bude znečištěná zemina odtěžena
8. zamezit zbytečným přejezdům stavebních mechanismů, důsledně dbát na vypínání motorů mechanismů v době přestávek,
9. minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby,
10. snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny,
11. zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou v období výstavby minimalizovány z důvodu omezení prašnosti,
12. K řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí stavby budou investorem předloženy doklady o odstranění nebo využití odpadů vzniklých realizací stavby

C. pro fázi provozu stavby

1. provádět periodické kontroly těsnosti meziplášťového prostoru jednou za 5 let,
2. kontrolovat přítomnost vody v bezodtoké betonové jímce a následné odkalení (cca 1x za 3 měsíce),
3. zajistit pravidelné elektrevize připojení a zemnění,

4. vést řádnou evidenci vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. ve znění předpisů pozdějších a nakládat s nimi dle příslušných předpisů,
5. pro případ nehody spojené s únikem ropných látek bude v areálu čerpací stanice k dispozici zásoba sorpčních materiálů (min. 5 kg),
6. V příslušných havarijních plánech specifikovat následná opatření při případné havárii. S havarijním plánem seznámit zaměstnance, odpovědnými pracovníky zajišťovat kontrolu všech pracovišť a ploch, provádět pravidelné doškolování a cvičení

Odůvodnění:

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 a podle kritérií přílohy č. 2 citovaného zákona. Po řádném vypořádání došlých připomínek došel příslušný orgán k závěru, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí.

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení byla obdržena následující vyjádření, která byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:

Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje (19.03.2008) – Za předpokladu respektování opatření uvedených v kapitole D. IV v oznámení záměru a splnění podmínek dalších orgánů veřejné správy v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, není požadováno posouzení vlivů na životní prostředí.

Městský úřad Postoloprty, odbor rozvoje města-životního prostředí (13.03.2008) – nemá zásadních připomínek. Upozorňuje na možnou záměnu parcelních čísel v lokalizaci místa a na nutnost zabezpečení jímky před únikem kontaminovaných vod.
Připomínka je řešena podmínkou č. A.3.

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (13.03.2008) – nemá připomínky a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

ČIŽP OI (14.03.2008) – Vliv čerpací stanice nafty je velmi dobře znám a při správném provozování technologie je minimální. Nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

KHS, územní pracoviště Louny (12.03.2008) – další posuzování vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. není požadováno.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí
a zemědělství



Ing. Taťána Krydlová
pověřená vedením odboru ŽP

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky.