

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

VP PROJEKTING s.r.o.,
projekční a inženýrská činnost
P. O. BOX 179
360 21 Karlovy Vary

Datum: 7. 5. 2015
Číslo jednací: 1810/ZPZ/2015
JID: 63806/2015/KUUK
Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Hyblerová/170
E-mail: hyblerova.d@kr-ustecky.cz

SDĚLENÍ

k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 5. 5. 2015 podlimitní oznámení záměru „Odkanalizování lokality Vejprty – jih“, žadatele Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary.

Cílem záměru je systematická likvidace odpadních vod ze zástavby v ulici Moskevská ve Vejprtech. Současná likvidace odpadních vod v této ulici je z hlediska hygienického nevyhovující. Stávající objekty podél ulice Moskevská jsou napojeny na jednotnou kanalizaci, ze které odpadní vody odtékají přímo do hraničního vodního toku Polava. Po realizaci záměru budou zachyceny veškeré odpadní vody přepojením splaškové kanalizace a systémem dvou čerpacích stanic splaškových vod s výtlačem splašků zajistit jejich převedení do stávající čistírny odpadních vod napojením na kanalizační síť města Vejprty.

Záměr má stavební a technologickou část.

Stavební část:

Stoky:	Přepojení kanalizace do ČSOV 1 KT DN 400	31,2 m
	Přepojení kanalizace do ČSOV 2 KT DN 400	18 m
Výtlačky splašků:	Výtlač splašků V1 PE100 dn 75x4,5 SDR 17	928 m
ČSOV:	Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 1	1 ks
	Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2	1 ks

Technologická část:

Technologie pro ČSOV 1:	Vystrojení vnitřku čerpací stanice a armaturní šachty včetně návrhu čerpadel
Elektrotechnologie pro ČSOV 1:	Elektropříslušenství včetně rozvaděče a signalizace 1 ks
Technologie pro ČSOV 2:	Vystrojení vnitřku čerpací stanice a armaturní šachty včetně návrhu čerpadel
Elektrotechnologie pro ČSOV 2:	Elektropříslušenství včetně rozvaděče a signalizace 1 ks

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

Umístění záměru: kraj: Ústecký
obec: Vejprty
k. ú. Vejprty

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr k bodu 1.9 „Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.“, kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru dle § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, stanoviska příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad podle § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Helena Antošová
v zastoupení vedoucího oddělení
ochrany prostředí a udržitelného rozvoje