

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 08.12.2009
Evidenční číslo: 205588/2009
Jednací číslo: 3145/ZPZ/2009/595-záv.
Vyřizuje/linka: Bc. Zuzana Dynterová/584
E-mail: dynterova.z@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: Čerpací stanice motorové nafty Technické služby města Mostu, a.s.

Charakter záměru:

Záměrem investora Technické služby města Mostu a.s. bude provoz již instalované neveřejné čerpací stanice motorové nafty ve vlastním areálu v průmyslové zóně Mostě – Velebudicích. Čerpací stanice bude sloužit pouze pro potřeby dopravních prostředků a mechanizace investora.

Nádrž bude vyrobena z stabilizovaného polyetylénu MDPE, dvouplášťová, beze švů a prostupů. Vnější plášť bude mít o 10 % větší objem, než je objem vnitřní nádrže, což bude umožňovat bezpečné zachycení celého skladovaného množství motorové nafty případně nepředvídatelné havárie vnitřní nádrže. K hlídání výše hladiny i případného úniku nafty do meziprostoru nádrží bude sloužit bezdrátové zařízení HYTEK.

Nádrž FDB 15000 bude osazena integrovaným uzamykatelným výdejním stojanem s výdejní hadicí se standardní automatickou samovypírací tankovací pistolí a el. čerpadlem. Sací armatura bude vybavena uzavíracím a zpětným ventilem.

Plocha, na které je čerpací stanice umístěna, se bude nacházet v uzavřeném areálu investora.

V komunikaci před čerpací stanicí je umístěna záchytná vana s roštem s výplní sorpčního materiálu. Toto zařízení je umístěno tak, aby zachytávalo případné úkapy motorové nafty při doplňování zásobníku nebo při jejím čerpání do vozidel.

Kapacita (rozsah) záměru:

Čerpací stanice se bude skládat z nádrže o objemu 15 000 l, nosného rámu, výdejního stojanu, plnicí armatury, měrné armatury, čidla maximální hladiny a ukazatele stavu motorové nafty. Roční průměrná výtoč motorové nafty se předpokládá cca 240 000 l.

Umístění: kraj: Ústecký
obec: Most
k. ú.: Velebudice

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Čerpací stanice již byla instalována

Oznamovatel: Technické služby města Mostu, a.s., Dělnická 164, 434 62 Most
IČ: 64052265

Závěr:

Záměr „**Čerpací stanice motorové nafty Technické služby města Mostu, a.s.**“, oznamovatele Technické služby města Mostu, a.s., Dělnická 164, 434 62 Most je zařazený dle přílohy č. 1 k zákonu do kategorie II, bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“, záměry vyžadující zjišťovací řízení. Příslušným úřadem je krajský úřad.

Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění**, zda záměr bude posuzován. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Čerpací stanice motorové nafty Technické služby města Mostu, a.s.“

nemá významný vliv na životní prostředí, a proto **nebude** posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a podle kritérií přílohy č. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, došel příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení došla následující vyjádření, která byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:

Rada Ústeckého kraje (02.12.2009) – nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona, za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D IV. „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ do závěru zjišťovacího řízení.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska vodního hospodářství, odpadového hospodářství, přírody nejsou připomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší - V rámci plánovaného záměru a pro potřeby vydání územního rozhodnutí je nutné požádat příslušný orgán ochrany ovzduší tj. Krajský úřad Ústeckého kraje, o vydání závazného stanoviska k umístění stavby zdroje v souladu s § 17 odst.1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Následně ve stavebním řízení KÚÚK požádat o povolení stavby zdroje v souladu s § 17 odst.1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí (01.12.2009) – z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, PUPFL, ovzduší a odpadového hospodářství nemá žádné připomínky a nepožaduje posouzení.

ČIŽP Ústí n. L. (01.12.2009) – Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že nemá k tomuto oznámení z hlediska ochrany ovzduší, vod a odpadového hospodářství připomínky a nepožaduje posouzení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Z hlediska ochrany vod ČIŽP upozorňuje na nutnost vypracování Havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

KHS, územní pracoviště Most (02.12.2009) – konstatuje, že další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., nebude požadováno.

POUČENÍ

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Tatána Krydlová
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky