

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 14.4.2009
Evidenční číslo: 62329/2009
Číslo jednací: 668/ZPZ/2009/539 - záv.
Vyřizuje/linka: Ing. Irena Hrzánová/148
E-mail: hrzanova.i@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: ČERPACÍ STANICE MOTOROVÉ NAFTY (neveřejná) - nadzemní dvouplášťový zásobník na naftu – v areálu čp.14 v Malém Březně

Kapacita (rozsah) záměru:

- neveřejné čerpací stanice motorové nafty o objemu 33 m³

Charakter záměru:

Předmětem záměru je realizace neveřejné čerpací stanice motorové nafty v areálu bývalého statku čp. 14 v Malém Březně. Investorem je soukromý zemědělec. Posuzovaná čerpací stanice bude sloužit výhradně pro skladování a výdej motorové nafty určené pro jím provozované zemědělské a ostatní mechanizmy. Čerpací stanice bude umístěna na volné zastřešené ploše uvnitř uzavřeného zemědělského areálu investora. Provoz bude podřízen potřebám provozovatele a výdejní stojan bude samoobslužný. Maximální roční výtoč bude cca 20 000 l nafty. Vlastní nádrž bude nadzemní, dvouplášťová, o objemu 33 m³. Zpevněná manipulační nepropustná plocha pod nádrží (o velikosti 25 m²) bude vyspádovaná do záchytné bezodtoké jímky o objemu 5m³.

Umístění: kraj: Ústecký
obec: Malé Březno
k. ú.: Malé Březno

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: dle možností investora

Oznamovatel: František Havlíček, Malé Březno čp.14, 434 01 Most
IČ: 42139333

Závěr:

Záměr „ČERPACÍ STANICE MOTOROVÉ NAFTY (neveřejná) - nadzemní dvouplášťový zásobník na naftu – v areálu čp.14 v Malém Březně“, oznamovatele František Havlíček, Malé Březno čp.14, 434 01 Most je zařazený dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, do kategorie II, bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“ přílohy č. 1 zákona, záměry vyžadující zjišťovací řízení. Příslušným úřadem je krajský úřad.

Proto bylo dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění**, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„ČERPACÍ STANICE MOTOROVÉ NAFTY (neveřejná) - nadzemní dvouplášťový zásobník na naftu – v areálu čp.14 v Malém Březně“

nemá významný vliv na životní prostředí, a proto **nebude** posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Podmínky budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních (pokud nebudou do té doby splněny) popřípadě příslušný úřad uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky pro fázi provozu stavby

1. Budou prováděny periodické kontroly těsnosti meziplášťového prostoru.
2. Bude kontrolována hladina vody v bezodtoké betonové jímnici a prováděno následné odkalení.
3. V příslušných havarijních plánech budou specifikována následná opatření při případné havárii; s havarijním plánem budou seznámeni zaměstnanci.
4. Pro případ nehody spojené s únikem ropných látek budou v areálu čerpací stanice k dispozici odpovídající prostředky ke zmáhání havárie v souladu s havarijním plánem.

ODŮVODNĚNÍ

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a podle kritérií přílohy č. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, došel příslušný orgán k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení došla následující vyjádření, která byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:

Rada Ústeckého kraje (8.4.2009) – nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D IV. „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěru zjišťovacího řízení.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska vodního a odpadového hospodářství nemáme připomínky, posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění nepožadujeme.

Obec Malé Březno (25.3.2009) – zastupitelstvo obce Malé Březno, na svém zasedání dne 19.3.2009, vyslovalo požadavek posuzovat výše uvedený záměr jednoznačně podle zákona. Zejména se zaměřením na nebezpečí úniku ropných produktů do blízké vodoteče Srpina, včetně nebezpečí kontaminace okolní půdy a spodních vod. Nebezpečí zamoření při případné havárii hrozí zejména z důvodu malé zachytné jímky (cca 6 m³), kdy objem navrženého zásobníku je 5 x větší. V blízkosti navržené stavby se nacházejí zpevněné místní komunikace, jejichž součástí je i kanalizace povrchových vod, jenž je svedena právě do vodoteče Srpina.

Vypořádání připomínek: 1. – 4.

Navržená bezodtoká jímka (6m³) není určena jako havarijní, slouží k zachycení úkapů při stáčení. Funkci havarijní jímky plní sama dvouplášťová nádrž (vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 65 02 01). Nádrž je vybavena permanentní kontrolou netěsnosti meziplášťového prostoru.

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí (1.4.2009) – konstatuje, že z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství nemá k oznámení žádné připomínky. Posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, není požadováno.

ČIŽP Ústí n. L. (30.3.2009) – konstatuje, že z hlediska ochrany ovzduší je vliv čerpacích stanic na ovzduší díky jejich unifikaci velmi dobře znám a při správném provozování technologie je minimální. ČIŽP nemá k tomuto oznámení z hlediska ochrany ovzduší, vod a odpadového hospodářství připomínky a nepožaduje posouzení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. připomínky

KHS, územní pracoviště Litoměřice (9.3.2009) – konstatuje, že k oznámení uvedeného záměru nemá připomínky. Vzhledem k tomu, že předložené oznámení v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. Záměr není nutno posoudit dle cit. zákona.

POUČENÍ

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů)

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí
a zemědělství -22-

Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

