

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.,
Projekční a inženýrská kancelář
P.O.BOX 179
360 21 Karlovy Vary

Datum: 2. 11. 2016
JID: 3592/2016/KUUK
Číslo jednací: 165960/ZPZ/2016//ULK675P
Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Hyblerová /170
E-mail: hyblerova.d@kr-ustecky.cz

SDĚLENÍ

k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 20. 10. 2016 oznámení podlimitního záměru „Vodovod Radonice – část Kojetín“ oznamovatele Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice zastoupené na základě plné moci Ing. Janem Šintákem – I.P.R.E., se sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová.

Záměrem je výstavba vodovodu včetně podzemního dvoukomorového vodojemu v obci Radonice, místní část Kojetín. Vodojem je navržen jako samostatná železobetonová stavba o vnějších půdorysných rozměrech 7,9 x 5,2 m. Objekt vodojemu se skládá ze dvou nádrží o objemu 2 x 15 m³ a armaturní komory a obsahuje jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. V nadzemním podlaží je umístěn elektrotechnický rozváděč a stacionární kontejnerová úprava vody. Nádrže o vnitřních půdorysných rozměrech 3,75 x 2,0 m jsou navrženy jako podzemní.

Trasa vodovodu „V1“ začíná u navrženého vodojemu na parcele 1813/2 v západní části obce. Po této parcele je veden východním směrem na parcelu 1806/1, která je vedena jako hlavní komunikace obce a u RD č.p. 55 se do ní napojí. Trasa dále vede v hlavní komunikaci p.p.č. 1806/1 směrem do obce. Na trase bude křížit bezejmennou vodoteč. Za vodotečí bude vedena odbočná větev „V2“ pro RD čp. 7 a čp. 8. Vodovodní řad „V1“ bude ukončen ve východní části obce, na konci zástavby u RD čp. 1. Vodovod je navržen z potrubí PE100 RC ø 75x4,5 SDR17 L=308,0 m, PE100 RC ø 63x3,8 SDR17 L=489,0 m, přípojky z PE100 RC ø 32x3,0 SDR11 L=105,0 m. Trasa potrubí přelivu VDJ navržená z PVC ø 160x4,7 SN8, L=270,0 m povede od VDJ v souběhu s navrženým vodovodem po pozemcích 1813/2, 1806/1 a 1796/1, kde bude zaústěna do stávající vodoteče.

Součástí záměru je elektropřípojka a stavební elektroinstalace – podružný rozvaděč na povrch (osvětlení a zásuvkové rozvody), osazení přímotopného konvektoru.

Stávající vrt bude vybaven ponorným čerpadlem s hladinovou sondou. Čerpadlo bude spínáno na základě stavu hladiny ve VDJ a ve vrtu tak, aby nedocházelo k jeho stržení a zavzdušňování výtlaku vodojemu.

V armaturní komoře bude umístěna stacionární kontejnerová úprava vody vybavená filtračním stupněm a dávkováním dezinfekčního činidla. Do nového vodojemu bude osazena

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

nová technologie pro nátok do nádrží (uzávěry, měření průtoku, propojovací potrubí) a odtok z vodojemu (uzávěry, měření průtoku, propojovací potrubí, odkalení).

Umístění: kraj: Ústecký
obec: Radonice
k. ú.: Kojetín u Radonic

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr k bodům 1.7 "Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m³ nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou." a 3.7 „Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I.“, kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru, zpracovaného podle přílohy č. 3a zákona, stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, že záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí, vyjádření Městského úřadu Kadaň z hlediska souladu s územním plánem, a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad podle § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona nemůže závažně ovlivnit životní prostředí a proto

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

**KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE**
odbor životního prostředí
a zemědělství



Ing. Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje