

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Útvar projekce
Sladovnická 1082
463 11 Liberec-Vratislavice

Datum: 18. 2. 2016
JID: 30824/2016/KUUK
Číslo jednací: 573/ZPZ/2016/ULK612P
Vyřizuje/linka: Bc. Zuzana Dynterová/144
E-mail: dynterova.z@kr-ustecky.cz

SDĚLENÍ

k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 16. 2. 2016 podlimitní oznámení záměru „LT 099 018 Snědonice, Sukorady, ČOV - rekonstrukce“ oznamovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice.

Záměrem je rekonstrukce ČOV, kde bude kompletně nově vystrojena vstupní ČSOV, vybudovaná vestavbou v původním objektu septiku a čerpadly s příslušenstvím. Na výtlaku z ČSOV bude umístěno měření průtoku a v areálu ČOV bude zhotovena odbočka ke kontejnerové ČOV osazená uzavírací armaturou. V areálu ČOV bude osazena nová železobetonová kontejnerová ČOV, která bude částečně nad terénem. Kontejnerová ČOV se bude skládat z nátokové zóny opatřené hrubým předčištěním (česle popř. česlový koš) a dále z nitrifikační zóny s jemnobublinným aeračním systémem odděleným od nátokové zóny dělící stěnou. V nitrifikační zóně bude vnořena vertikální dosazovací nádrž. Odtok vyčištěné vody z dosazovací nádrže do recipientu bude novým gravitačním potrubím DN 150. Na konci odtokového potrubí bude postaven nový výustní objekt. Přebytečný kal bude čerpán mamutkovým čerpadlem do kalojemu, ze kterého bude přepadat gravitačně do kalojemu 2. Kal bude zahušťován odtahem kalové vody. Na kalojemech budou vyměněny poklapy. V kalojemech bude osazeno měření hladiny. Ve stávajícím provozním objektu budou umístěna dvě dmychadla jedno pro mamutky, druhé pro aerační systém. Budou zde natřeny dřevěné konstrukce a odříznut betonový blok. Vjezdová brána bude natřena a celé oplocení bude nahrazeno novým z poplastovaného pletiva délky 56 m včetně sloupků. V areálu budou doplněny chodníky a schody k nádrži.

Kapacita ČOV bude 90 ekvivalentních obyvatel.

Umístění záměru: kraj: Ústecký
obec: Snědonice
k.ú.: Sukorady

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr k bodu 1.9 „Čistírný odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

nápojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm“ kategorie II., přílohy č. 1 k zákonu.

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru zpracovaného podle přílohy č. 3a zákona, stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, že záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, stanoviska příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad podle § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje