

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 26.2.2010
JID: 37269/2010/KUUK
Jednací číslo: 3527/ZPZ/2009
Výřizuje/linka: Ing. Jiří Mareček CSc.
E-mail: matecek.j@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Identifikační údaje:

Název: „Sklad hořlavých kapalin“.

Charakter záměru:

Záměr výstavby skladu hořlavín je doplněním dlouhodobého procesu úpravy technologického zařízení závodu, který je výrobcem kosmetického a chemického zboží pro koncové uživatele. Vybudování skladu je dokončením technologie výroby přípravků (sprejů) v tlakových obalech. Sklad bude sloužit pro zásobování stávajících připraven roztoků – roztokáren - na které jsou přímo napojeny plnicí linky. Kapaliny používané pro výrobu jsou definovány jako hořlavé nebo vysoce hořlavé látky. Chemicky jde o kapaliny na bázi benzinů, dodávané pod různými obchodními názvy a dále se jedná o líh. Sklad hořlavín mění stávající způsob zásobování výroby, která dosud využívá přepravních nádob o obsahu 1000 l v kontejnerech s přečerpáváním obsahu na vstupu do výrobního cyklu. Nový centrální sklad bude vybaven jednoplášťovými nádržemi, umístěnými v záchytné jínce. Pro stáčení hořlavých kapalin mimo líh bude využíváno silničních vozidel, líh bude stáčen z kolejových vozidel. Sklad bude propojen s roztokárnami pomocí ocelového svařovaného potrubí.

Kapacita (rozsah) záměru:

Sklad hořlavín je umístěn v areálu závodu LYBAR a.s., na plochách, které jsou vedeny jako dráha, manipulační a jiná plocha. Velikost trvalého záboru činí 345m². Stavební část skladu je tvořena betonovou armovanou jímkou o půdorysu 25x12,5m. V jínce budou umístěny nadzemní skladovací netlakové nádrže pro jednotlivé typy skladovaných kapalin. Maximální skladovaný objem činí 234m³. Využití skladovací kapacity je ovlivněno výrobním programem a spotřebou jednotlivých kapalin pro výrobu. Celkové množství kapalin v závodě se nezvyšuje. Provoz skladu na straně příjmu kapalin bude řízen manuálně určenou obsluhou skladu. Odběr kapalin do výroby bude řízen dálkově rozšířením stávajícího řídicího systému dle potřeb provozu.

Umístění záměru:

kraj: Ústecký
obec: Rtyně nad Bílinou
k.ú.: Velvěty

Zahájení záměru: 06/2010

Dokončení výstavby: 10/2010 s uvedením do provozu 12/2010

Oznamovatel: LYBAR a.s., Velvěty 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou
IČ: 49901869

Závěr:

Záměr „Sklad hořlavých kapalin“ naplňuje dle bodu 10.4, kategorie II, příloha č.1 k zákonu (Skládování vybraných nebezpečných látek chemických látek a chemických přípravků – vysoce toxických, toxických, zdravoti škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí – a pesticidů v množství nad 1t;). Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Sklad hořlavých látek“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, týkající se ochrany životního prostředí, které jsou výsledkem zjišťovacího řízení a které zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§10, odst.4 a 5 zákona).

Požadavky závěru zjišťovacího řízení:

1. Pro přečerpávání kapalin z mobilních zásobníků do skladovacích zásobníků budou přečerpávací (stáčecí) hadice a čerpadla vybavena tak, aby byly respektovány podmínky nařízení vlády č.615/2006 Sb., příloha.1, kap.4.7.1, bod b), týkající se zpětného vracení par a těsnění čerpadel zabraňující úniku přečerpávaných látek.
2. Materiál záchytné jímky, ve které budou umístěny skladovací nádrže musí odolávat působení skladovaných kapalin. Dojde-li v jínce ke kontaminaci dešťových vod skladovanými kapalinami, musí jejich likvidace probíhat v souladu s platnou legislativou (§39, zákona č.254/2001 Sb., v platném znění). V žádném případě nesmí být takto kontaminované vody vyčerpávány bez jakékoliv úpravy do dešťové kanalizace, jak je uvedeno v oznámení. Při jejich likvidaci musí být postupováno rovněž v souladu s upozorněními uvedenými v bezpečnostních listech.
3. Pro případ havárie skladu nebo na dopravních trasách kapalin musí být vypracován havarijní plán, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Schválený havarijní plán musí být předložen při stavebním řízení.
4. Vzhledem k tomu, že výstavbou skladu hořlavin dojde ke změně technologie dosavadního zásobování výroby je provozovatel dle §16, odst.2 zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, povinen po provedené změně zajistit bezodkladně aktualizaci schválené Bezpečnostní zprávy a to především v části analýza a hodnocení rizik závažné havárie. Aktualizaci bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy je provozovatel povinen předložit ke schválení krajskému úřadu.

ODŮVODNĚNÍ

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti:


- 1. Ústecký kraj** – vydal dne 17.2.2010 vyjádření, že posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, není požadováno za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D IV. „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěru zjišťovacího řízení.
- 2. Obec Rtyně nad Bílinou** - zaslala informaci o zveřejnění záměru a sdělení, že k obsahu oznámení nemá žádné námítky.
- 3. Magistrát města Teplice** – odbor dopravy a životního prostředí posoudil záměr z hlediska jednotlivých složek životního prostředí a nepožaduje, aby záměr byl posouzen podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
- 4. ČIŽP OI Ústí n.L.** – z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že k únikům těkavých organických látek (VOC) do ovzduší dochází zejména při plnění skladovacích nádob z železničních cisteren nebo autocisteren. Proto doporučuje, aby provozovatelé byla stanovena podmínka respektovat ustanovení přílohy č.1 nařízení vlády č.615/2006 Sb., příloha č.1, část II, kap.4.7.1, bod b): „Při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, například při jejich stažení z mobilních zásobníků, je třeba zajistit zachycování, zpětné vrácení a odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99%. Dále je třeba používat čerpadla bez úniku přečerpávaných látek, například s mechanickou ucpávkou.“
Z hlediska odpadového hospodářství inspekce nemá k předloženému oznámení připomínky.
Z hlediska ochrany vod konstatuje, že podle oznámení jsou dešťové vody z plochy skladu (z havarijní jímky) přečerpávány a sváděny s ostatními dešťovými vodami do dešťové kanalizace. Z textu oznámení však není zřejmé, zda může při běžném provozu dojít ke kontaminaci dešťových vod z plochy skladu (z havarijní jímky). ČIŽP proto upozorňuje na nutnost likvidace kontaminovaných dešťových vod v souladu s platnou legislativou.
Po prostudování oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že nemá k tomuto oznámení další připomínky a v případě splnění připomínky z hlediska ochrany vod nepožaduje, aby byl záměr posuzován dle zákona č.100/2001 Sb.
- 5. KHS ÚK, územní pracoviště Teplice** – jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydala vyjádření, že z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví souhlasí s takto zpracovanou dokumentací pro účely zjišťovacího řízení a nepožaduje posouzení dle zákona č.100/2001 Sb.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, na jeho umístění v areálu závodu a s přihlédnutím k vyjádřením Rady Ústeckého kraje, Obce Rtyně nad Bílinou, Magistrátu města Teplice, ČIŽP OI Ústí nad Labem a KHS územní pracoviště Teplice dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nemusí být posuzován podle citovaného zákona.

POUČENÍ

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád a nelze se proti němu odvolat.

**KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE**
odbor životního prostředí
a zemědělství .10.



Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník k č.j.: 3527/ZPZ/2009 – záv.

Oznamovatel:
LYBAR a.s., Velvěty 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou

Dotčené územní samosprávné celky:
Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
Obec Rtyně nad Bílinou, Obecní úřad č.p.34, PSČ 417 62

Dotčené správní úřady:
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí
ČŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
KHS ÚK, územní pracoviště Teplice

Na vědomí:
MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Praha
MŽP, odbor výkonu státní správy IV, Chomutov
Ing.Michal König, Zelená 279, 417 02 Dubí