

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

MVE Dubí (TP), s.r.o.
Čiklova 1135/23
140 00 Praha 4

Datum: 21. 3. 2016
JID: 46886/2016/KUUK
Číslo jednací: 884/ZPZ/2016/ULK620P
Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Hyblerová/170
E-mail: hyblerova.d@kr-ustecky.cz

SDĚLENÍ

k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 16. 3. 2016 oznámení podlimitního záměru na akci „Malá vodní elektrárna Dubí“ žadatele MVE Dubí (TP), s.r.o., Čiklova 1135/23, 140 00 Praha 4.

Záměrem je výstavba malé vodní elektrárny na levém břehu vodního toku Bystřice cca 1 km severozápadně od města Dubí. Ovlivněný úsek vodního toku bude cca 1370 m. Odběr vody pro provoz MVE bude umožněn tzv. COANDA česlemi osazenými za současný stupeň ve dně. Součástí odběru bude i žlab pro trvalý převod minimálního zůstatkového průtoku dále do koryta Bystřice. Na odběrný objekt bude navazovat trubní přivaděč, který bude proveden ze sklolaminátových rour DN 600 mm uložených v zemní rýze. Celková délka tlakového přivaděče bude 1 383 m. V počátečním úseku bude na potrubí zřízena podzemní usazovací komora s odpískovacím potrubím DN 300 zaústěným zpět do koryta Bystřice. Jedná se o nerezový samonosný prvek osazený do výkopu a napojený pomocí hrdel na trubní přivaděč. Před vstupem do strojovny bude na potrubí v šachtě osazen tlakový kompenzátor a následně redukční kus pro přechod z průměru 600 mm na 500 mm. Strojovna bude plně uzpůsobena osazované technologii. Na nátoku na tlakovém přivaděči bude zřízeno na odbočce odpískovací potrubí DN 200 mm uzavíratelné šoupětem, zaústěné do vývaru pod turbínou. Na hlavním přívodním potrubí bude osazen provozní uzávěr – klapka „motýlek“. Po průchodu průtokem turbínou (Bánkiho turbína) bude voda odcházet do vývaru a následně odpadním korytem zpět do potoka. Strojovna bude situována v levém břehu potoka. Bude se jednat o monolitický objekt z vodostavebního betonu o půdorysných rozměrech 8,0 x 5,0 m. Za strojovnou se bude nacházet krátký odpadní kanál opatřený drážkami pro osazení provizorního zahrazení vývaru pod turbínou k odvedení zpracovaného průtoku zpět do koryta. Celkový instalovaný výkon MVE bude činit 207 kW.

Umístění záměru: kraj: Ústecký
obec: Dubí
k.ú.: Dubí u Teplíc

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr k bodu 3.4 „Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výroby od 10 Mwe do 50 Mwe“ kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu.

Po prostudování oznámení podlimitního záměru, stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, že záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, vyjádření

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

příslušného stavebního úřadu a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad podle § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje