

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor životního prostředí a zemědělství

EVČ s.r.o.  
Arnošta z Pardubic 676  
530 02 Pardubice

Datum: 28. 04. 2016  
JID: 62420/2016/KUUUK/ULK625P  
Číslo jednací: 1269/ZPZ/2016  
Vyřizuje/linka: Ing. Irena Jeřábková /208  
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz

## SDĚLENÍ

### k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 14. 04. 2016 oznámení podlimitního záměru

#### „Instalace KGJ Bečov“.

Oznamovatelem je společnost EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice.

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. bylo doplněno dne 28. 04. 2016.

Předmětem záměru je instalace nového zdroje tepla a elektrické energie ve stávajícím objektu plynové kotelny. Tepelná energie bude napojena do centrálního zásobování teplem a nahradí částečný provoz kotelny. Zdrojem tepla a elektrické energie je kogenerační jednotka napojená na akumulaci nádobu (80 m<sup>3</sup>), která je umístěna v kotelně a její část vystupuje ze střechy kotelny. Tepelný výkon kogenerační jednotky bude vyveden do tepelného systému plynové kotelny, elektrický výkon kogenerační jednotky bude vyveden novou trasou NN do nové transformační stanice uvnitř kotelny. Dále bude výkon vyveden novou přípojkou VN 22kV do stávající kobky č. 3 ve venkovní trafostanici TS2 v majetku ČEZ Distribuce. Maximální tepelný výkon KGJ je 1290 kW, max. elektrický výkon je 999 kW. Příkon v palivu je 2328 kW. Na základě hlukové studie byla stanovena potřebná opatření tak, aby byl splněn hygienický limit pro denní dobu ( $LA_{eq,T} = 45$  dB). V noční době není provoz KGJ a transformační stanice povolený.

Umístění: kraj: Ústecký  
obec: Bečov u Mostu  
k. ú.: Bečov u Mostu

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr k bodu 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.“, kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru, zpracovaného podle přílohy č. 3a zákona, stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, že záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, stanoviska příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz  
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 882733379/0800

úřad podle § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona nemůže závažně ovlivnit životní prostředí a proto

**nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Sedlecký  
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje