

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 14.4.2010
JID: 62911/2010/KUUK
Číslo jednací: 672/ZPZ/2010/630- záv.
Vyřizuje/linka: Ing. Irena Hrzánová/148
E-mail: hrzanova.i@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: Čerpací stanice pohonných hmot Rumburk

Kapacita (rozsah) záměru:

- čerpací stanice pohonných hmot, objekt kiosku, 6 parkovacích stání a komunikace, mycí linka
- kapacita podzemní dvouplášťové ocelové nádrže 90 m³

Charakter záměru:

Předmětem záměru je výstavba veřejné čerpací stanice pohonných hmot s automatickou myčkou automobilů. Stavba zahrnuje obslužnou budovu s prodejnou, administrativním a sociálním zázemím pro zaměstnance i zákazníky, 2 čtyřproduktové výdejní stojany umístěné na ostrůvcích pod zastřešením, stáček šachtu umístěnou na výdejním ostrůvku, podzemní úložiště paliva s nádrží na úkapy, 6 parkovacích stání, automatickou myčku automobilů, komunikace a přípojky inženýrských sítí. Záměr je situován v ulici Tř. 9. května. Hlavní objekt bude mít rozlohu 265,6 m², přestřešení výdejních stojanů 353,4 m², mycí linka 19,1 m² a plocha komunikací a zpevněných ploch 1718 m². Úložná nádrž bude podzemní, dvouplášťová o celkové kapacitě 90 m³. Bude dělená na jednotlivé sekce pro 4 produkty (nafta 30 m³, benzín 95N 25 m³, benzín 98N 12 m³, benzín 91special 15 m³). Zbýlý objem (8 m³) bude tvořit záchytnou bezodtokou jímku pro úkapy. Myčka automobilů bude vybavena typizovanou čistírnou odpadních vod, která bude sloužit k čištění odpadních vod z mytí automobilů.

Umístění: kraj: Ústecký
obec: Rumburk
k. ú.: Rumburk

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

zahájení realizace záměru: 2010
dokončení realizace záměru: 2011

Oznamovatel: Zdeněk Falta, Olga Faltová, Bezručova 1048/30, 408 01 Rumburk, zastoupeni na základě plné moci panem Andrejem Vnenkem, Bjarnata Krawce 3160, 407 47 Varnsdorf

Závěr:

Záměr „**Čerpací stanice pohonných hmot Rumburk**“, oznamovatele Zdeněk Falta, Olga Faltová, Bezručova 1048/30, 408 01 Rumburk, zastoupeni na základě plné moci panem Andrejem Vnenkem, Bjarnata Krawce 3160, 407 47 Varnsdorf je zařazený dle přílohy č. 1 k zákonu do kategorie II, bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“, záměry vyžadující zjišťovací řízení. Příslušným úřadem je krajský úřad.

Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění**, zda záměr bude posuzován. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Čerpací stanice pohonných hmot Rumburk“

nemá významný vliv na životní prostředí, a proto **nebude** posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, které jsou výsledkem procesu zjišťovacího řízení a které zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

Požadavky závěru zjišťovacího řízení:

1. V dalším stupni projektové přípravy bude Krajské hygienické stanici doložena hluková studie, která vyhodnotí hlukový přírůstek z provozu záměru ke stávající akustické situaci v lokalitě, to vše ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Na základě výsledků hlukové studie budou v případě potřeby navržena protihluková opatření, která budou konzultována s KHS.
2. Projekt bude doplněn o monitorovací vrt – situování monitorovacího vrtu bude vedle skladovacích nádrží ve směru horizontálního proudění podzemních vod a v příčné ose uložení skladovacích dvouplášťových nádrží.
3. Dešťové vody budou odváděny oddílně od vod splaškových a v dalším stupni projektové přípravy bude navržen způsob jejich využití (např. vsakování).
4. V dalším stupni projektové přípravy bude zevrubně ověřeno, zda jakost a množství odpadních vod z myčky vyhoví platnému kanalizačnímu řádu.
5. Odpadní vody z myčky automobilů budou odvedeny do jednotné kanalizace za odlučovačem ropných látek (nebudou odvedeny přes odlučovač ropných látek).
6. Nádrž na pohonné hmoty bude mít základovou spáru nad hladinou podzemní vody – základy nezasáhnou více než 4,5 m pod stávající terén.

ODŮVODNĚNÍ

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a podle kritérií přílohy č. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, došel příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení došla následující vyjádření, která byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:

Rada Ústeckého kraje v zastoupení Mgr. Arno Fišery, náměstka hejtmanky Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí – nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – konstatuje, že v oznámení není odůvodněno předpokládané množství dešťových vod, není uvedeno množství a předpokládaná jakost odpadních vod z myčky a technologie jejich čištění, dešťové vody mají být nepochopitelně odváděny do jednotné kanalizace a to zřejmě i ze střech. Doporučujeme stanovit v závěru striktně podmínku oddílného odvádění dešťových vod a v dalším stupni projektové přípravy doporučujeme zevrubně ověřit, zda jakost a množství odpadních vod z myčky vyhoví platnému kanalizačnímu řádu. Z hlediska ochrany ovzduší nemá k záměru připomínky. Posuzování vlivů na životní prostředí není požadováno.
Vypořádání připomínek: 3., 4.

Město Rumburk – konstatuje, že k záměru nebyla předložena hluková studie. Dále konstatuje, že v části oznámení D.I.3 je uvedeno, že nejbližší obytná zástavba se nachází cca 110 m vzdušnou čarou západně a že nedojde ke zvýšení hlukové zátěže. Dle skutečnosti jsou ještě přímo přes silnici naproti posuzovanému záměru dva rodinné domy č.p. 536, 1161, objekt k bydlení č.p. 1160 a administrativní budova Policie ČR č.p. 487. Doporučuje proto dokumentaci doplnit o hlukovou studii. Město Rumburk, v zastoupení odboru regionálního rozvoje a investic konstatuje, že po doplnění záměru není požadováno další posouzení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání připomínek: 1.

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – konstatuje, že z hlediska ochrany přírody souhlasí bez připomínek. Z hlediska ochrany vod souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Projekt bude doplněn o monitorovací vrt – situování monitorovacího vrtu bude vedle skladovacích nádrží ve směru horizontálního proudění podzemních vod (nikoliv ve vertikálním směru) a v příčné ose uložení skladovacích dvouplášťových nádrží.
- Odpadní vody z myčky automobilů a srážkové vody ze střechy myčky nebudou odvedeny do jednotné kanalizace přes odlučovač ropných látek.
- Nádrž na PHM musí mít základovou spáru nad hladinou podzemní vody – základy nezasáhnou více než 4,5 m pod stávající terén.

Z hlediska odpadového hospodářství konstatuje, že investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a prováděcími předpisy.
Vypořádání připomínek: 2., 5., 6.

ČIŽP Ústí n. L. – konstatuje, že nemá k oznámení z hlediska ochrany ovzduší, vod a odpadového hospodářství připomínky a nepožaduje posouzení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

KHS, územní pracoviště Děčín – konstatuje, že sdělení, že nedojde k navýšení hlukové zátěže nelze považovat za validní pro nejbližší chráněné venkovní prostory staveb, tedy za předpoklad splnění požadavků § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vzhledem k lokalizaci záměru nelze vyloučit negativní vliv na akustickou situaci nejbližší obytné zástavby způsobený provozem záměru. KHS proto požaduje doložit hlukovou studii, která vyhodnotí hlukový přírůstek z provozu záměru ke stávající akustické situaci v lokalitě, to vše ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Po předložení požadovaného doplňku nebude KHS požadovat další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek: 1.

POUČENÍ

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

**KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE**

odbor životního prostředí
a zemědělství -22-



Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky