

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

MVE Dubí (TP) II, s.r.o.
Čiklova 1135/23
140 00 Praha 4

Datum: 27. 1. 2017
JID: 9219/2017/KUUK
Číslo jednací: 141/ZPZ/2017//ULK700P
Výřizuje/linka: Ing. Dagmar Hyblerová /170
E-mail: hyblerova.d@kr-ustecky.cz

SDĚLENÍ

k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 11. 1. 2017 oznámení podlimitního záměru „Malá vodní elektrárna Dubí II“ oznamovatele MVE Dubí (TP) II, s.r.o., Čiklova 1135/23, 140 00 Praha 4.

Záměrem je umístění malé vodní elektrárny – vodního díla na Nerudově potoce nad bývalou myslivnou Vogelsang v k.ú. Dubí u Teplic. Ovlivněný úsek vodního toku je cca 1900 m. V místě odběrného objektu bude zřízeno nové vzduť vodní hladiny o délce min. 2 m. Odběr vody po provoz MVE bude umožněn tzv. COANDA česlemi osazenými na nově vybudovaný stupeň. Jedná se o nerezový dílenský výrobek osazený na podkladní betonovou desku a stabilizovaný betonovou záhlvkou. Součástí odběru je i zařízení pro trvalý převod minimálního zůstatkového průtoku dále do koryta potoka. Na odběrný objekt navazuje trubní přivaděč, který bude proveden ze sklolaminátových rour DN 400 mm uložených v zemní rýze. Předpokládaná tlaková řada potrubí PN 20. Celková délka tlakového přivaděče je 1915 m. V počátečním úseku bude na potrubí zřízena podzemní usazovací komora s odpískovacím potrubím DN 300 zaústěným zpět do koryta vodního toku. Jedná se o nerezový samonosný prvek osazený do výkopu a napojený pomocí hrdel na trubní přivaděč. Konstrukce umožňuje i pojezd těžké stavební či lesní techniky. Před vstupem do strojovny bude na potrubí v šachtě osazen tlakový kompenzátor a následně redukční kus pro přechod z průměru 400 mm na 350 mm. Strojovna je plně uzpůsobena osazované technologii. Na nátoku na tlakovém přivaděči bude zřízeno na odbočce odpískovací potrubí DN 200 mm uzavíratelné šoupětem, zaústěné do vývaru pod turbínu. Na hlavním přívodním potrubí bude osazen provozní uzávěr – klapka „motýlek“. Po průchodu průtokem turbínou odchází voda do vývaru a následně odpadním korytem zpět do potoka. Strojovna je situována v levém břehu potoka. Jedná se o monolitický objekt z vodostavebního betonu sloužící pro provoz technologie o půdorysných rozměrech 8,0 x 5,0 m. Za strojovnou se bude nacházet krátký odpadní kanál k odvedení zpracovaného průtoku zpět do koryta potoka. Jedná se o železobetonové koryto opatřené drážkami pro osazení provizorního zahrazení vývaru pod turbínou. Plánovaný výkon MVE činí 170 kW a maximální hltnost 0,12 m³/s. V případě poklesu průtoku pod stanovenou mez minimálního zůstatkového průtoku bude MVE odstavena z provozu a nebudou odváděny žádné povrchové vody.

Umístění: kraj: Ústecký
obec: Ústí nad Labem
k. ú.: Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr k bodu 3.4 „Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výroby od 10 MWe do 50 MWe.“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru, zpracovaného podle přílohy č. 3a zákona, stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, že záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí, sdělení Městského úřadu Dubí z hlediska souladu záměru s územním plánem a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad podle § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona nemůže závažně ovlivnit životní prostředí a proto

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

**KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE**

odbor životního prostředí
a zemědělství -3-



Ing. Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje