

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

Datum: 23. 03. 2017
JID: 44896/2017/KUUK
Číslo jednací: 1443/ZPZ/2017
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký/970
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

SDĚLENÍ

k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 03. 03. 2017 oznámení podlimitního záměru s názvem „**LT014014 Čížkovice, ČOV – rekonstrukce, zkapacitnění**“ oznamovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Záměrem popsaným v oznámení je rekonstrukce stávající obecní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) o kapacitě 1 121 ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“) a denního průtoku 427,6 m³/den. Kompletní modernizací dojde k navýšení kapacity ČOV na 1 760 EO a denního průtoku na 490 m³. Modernizovaná technologie zajistí soulad s NV č. 401/2015 Sb. z hlediska hodnoty koncentrací pro jednotlivé ukazatele znečištění v odtoku z čistírenské linky.

Nová ČOV bude složena z oddělovače dešťových vod, hrubého mechanického předčištění s lapákem šterku, jemných strojních česlí a obtoku se středními česlemi, lapáku písku, vstupní čerpací stanice s dalším oddělením. Biologický stupeň bude tvořen dvěma linkami, každá s denitrifikací, nitrifikací a vertikální dosazovací nádrží. Kalové hospodářství je řešeno linkou s jímkou pro zahuštění přebytečného kalu, jímkou pro uskladnění zahuštěného kalu a jímkou pro odvodnění a uskladnění plovoucích látek. Ve všech jímkách je počítáno s oxidačním prostředím před odvozem uskladněného kalu a plovoucích látek ke zpracování na ČOV Litoměřice. Voda z oddělovací komory je zaústěna do obtokové stoky, do které je přivedena po změření i vyčištěná voda. Omezení balastních vod a vyloučení cizích vod z kanalizace je podmínkou pro provoz navrhované čistírny.

Umístění záměru: kraj: Ústecký
obec: Čížkovice
k.ú.: Čížkovice

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr k bodu 1.9 „Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm“ kategorie II., přílohy č. 1 k zákonu.

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru, zpracovaného podle přílohy č. 3a zákona, stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, že záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (ze dne 16.03.2017; čj.: 1481/ZPZ/2017/N-2639), stanoviska příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace (ze dne 15. 07. 2016; zn.: PK-ST/15/07/2016) a s přihlédnutím k zásadám uvedeným

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad podle § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje