

Krajský úřad Ústeckého kraje

**Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství**

Datum: 23.10. 2015
Jednací číslo: 2985/ZPZ/2015
JID: 144343/2015/KUUK
Vyřizuje/linka: Ing. Jana Němcová/159
E-mail: nemcova.j@kr-ustecky.cz

ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Ústeckého kraje (dále „KÚÚK“), odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 14.8.2015 od společnosti APH stavby a technologie s.r.o. žádost o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce ČSPH Teplice, Řetenice“. K žádosti bylo přiloženo 6 výtisků Oznámení záměru a 1 ks téhož oznámení včetně příloh v elektronické podobě na CD. Po prostudování výše uvedeného oznámení Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zjistil, že nebylo předloženo v rozsahu přílohy č. 3 zákona a telefonicky o tom informoval oznamovatele, resp. zpracovatele oznámení. Dne 9.9.2015 bylo oznámení doplněno.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

„Rekonstrukce ČSPH Teplice, Řetenice“

Záměr „Rekonstrukce ČSPH Teplice, Řetenice“ (ULK943) naplňuje dikci bodu 10.4 „Skládování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“ kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměrem je rekonstrukce čerpací stanice s vybudováním nové výdejní plochy pro motorovou naftu, bionaftu, automobilový benzín N95 a palivo E-85. Záměr bude využívat stávající zázemí a technickou infrastrukturu. V obslužném objektu bude probíhat doplňkový prodej potřeb pro motoristy a bude zde rovněž umístěno sociální zařízení. V prostoru ČSPH bude dále vysavač prachu, kompresor a 6 odstavných a parkovacích stání.

Zásobování ČSPH bude výlučně pomocí autocisteren samospádem do stáčecí šachty umístěné na refýži. Pohonné hmoty budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrži o obsahu 100m³, která bude uložena do železobetonové jímky. Nádrž bude kontrolována proti přeplnění kontinuálním měřením se zvukovou signalizací při dosažení maximální hladiny.

ČSPH bude opatřena třemi výdejními stojany, z toho dvěma oboustrannými a jedním jednostranným. Součástí stojanů bude rekuperace I. a II. stupně. Manipulační plochy ČSPH budou izolovány proti průniku ropných látek do půdy a napojeny na zaolejovanou kanalizaci, která ústí do bezodtokové záchytné jímky o obsahu min. 5m³. Manipulační plocha pro výdej pohonných hmot bude zastřešena ocelovou konstrukcí.

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je rekonstrukce čerpací stanice na stávající zpevněné ploše s vybudováním nové výdejní plochy. Čerpací stanice bude vybavena novou nádrží pro ukládání pohonných hmot o objemu 100m³ a nádrží na úkapy s kapacitou 5m³. Nádrž pro skladování pohonných hmot bude pomocí přepážek rozdělena na samostatné skladovací prostory s dělením 35/35/15/15m³.

Umístění záměru:

kraj: Ústecký
obec: Teplice
k.ú.: Teplice - Řetenice

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem investora je rekonstrukce čerpací stanice podle současných standardů.

V současné době nejsou identifikovány žádné další související záměry ani možnost kumulace s jinými záměry v této lokalitě.

Oznamovatel: APH stavby a technologie s.r.o., Chleborádova 111/45, 619 00 Brno (IČ 292 84 678).

Zpracovatel oznámení: Mgr. Tomáš Ondrůšek (osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 13222/ENV/07), Nad Ostrůvkem 314, 664 07 Pozořice.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Ústeckého kraje.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu **rozhodl** příslušný úřad, že záměr

„Rekonstrukce ČSPH Teplice, Řetenice“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad dle § 22 zákona, obdržel dne 14.8.2015 oznámení záměru „Rekonstrukce ČSPH Teplice, Řetenice“, které podala společnost APH stavby a technologie s.r.o., Chleborádova 111/45, 619 00 Brno. Záměr svojí velikostí spadá svým zařazením podle přílohy č. 1 zákona mezi záměry, které vyžadují zjišťovací řízení, k jehož vedení jsou příslušné orgány kraje. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který je zde příslušným úřadem ve smyslu § 3 písm. f) zákona, proto zahájil po převzetí oznámení záměru zjišťovací řízení. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 16.9.2015 pod JID: 123127/2015/KUUK dotčeným samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Zveřejnění dle § 16 zákona bylo provedeno na informačním systému CENIA (kód záměru ULK943) a na úředních deskách: Ústeckého kraje dne 17.9.2015 a města Teplice dne 23.9.2015. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru během zjišťovacího řízení nevyjádřila.

I. Charakteristika záměru

Záměrem je rekonstrukce čerpací stanice na stávající zpevněné ploše s vybudováním nové výdejní plochy, která bude odpovídat potřebám uživatelů. ČSPH bude vybavena novou podzemní nádrží pro skladování pohonných hmot o objemu 100m³ a nádrží na úkapy s kapacitou 5m³. Skladovací nádrž bude dvouplášťová a bude uložena do železobetonové jímky. Manipulovanými médii budou motorová nafta, bionafta, automobilový benzín N95 a palivo E-85. Hladina pohonných hmot v nádrži bude kontrolována kontinuálním měřičem hladiny. ČSPH bude opatřena třemi výdejními stojany (2x oboustranný a 1x jednostranný), v obslužném objektu bude probíhat doplňkový prodej potřeb pro motoristy a bude zde rovněž umístěno sociální zařízení. V prostoru ČSPH bude dále vysavač prachu, kompresor a 6 odstavných a parkovacích stání.

Zásobování ČSPH bude výlučně pomocí autocisteren samospádem do stáčecí šachty umístěné na refýži. Manipulační plocha pro výdej pohonných hmot bude zastřešena, ohraničena, izolována proti průniku ropných látek do půdy, vyspádována a napojena na zaolejovanou kanalizaci, která ústí do bezodtokové záchytné jímky o obsahu min. 5m³. Obsah jímky bude pravidelně kontrolován a následně odstraňován odbornou firmou v souladu s platnými právními předpisy.

Navrhované manipulační plochy budou vodohospodářsky zabezpečeny. ČSPH bude pro případ havárie vybavena prostředky pro její likvidaci. Obsluha bude postupovat v souladu s platným provozním řádem, požárním řádem a havarijním plánem.

Čerpací stanice bude napojena na stávající rozvody pitné vody. Splaškové odpadní vody budou svedeny do stávající žumpy. Dešťová voda bude odvedena do stávajících uličních vpustí a odtud do stávajícího vsakovacího zařízení.

II. Umístění záměru

Záměr řeší rekonstrukci čerpací stanice, umístěné na pozemcích 781, 787/1, 787/2, 787/3, 782/1, 782/2 v k.ú. Teplice – Řetenice a 430/1, 430/2 v k.ú. Hudcov, u silnice II/254 Duchcovská.

Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního úřadu, který vydal vyjádření dne 3.9.2015 (č.j. MgMT/100790/2015), nemá k záměru připomínek.

Předmětná lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území. Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Ve sledované lokalitě se nenacházejí žádné významné krajinné prvky, vodní zdroje ani prameniště. Lokalita není součástí územního systému ekologické stability. Realizace záměru nebude mít žádný vliv na kulturní hodnoty ani architektonické a archeologické památky. Řešené území se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Kvalita ovzduší v okolí lokality stavby je ovlivňována jednak exhalacemi z lokálních topenišť a jednak provozem motorových vozidel na silnici II/254. Během výstavby nebude docházet k významnějšímu zvýšení emisí vlivem dopravy a stavebních prací. Provozem čerpací stanice dojde k mírnému zvýšení stávající zátěže území emisemi škodlivin do ovzduší.

Hluk z dopravy při rekonstrukci čerpací stanice na přístupových trasách nebude s ohledem na velikost záměru patrný. Provoz čerpací stanice vyvolá mírný nárůst dopravy oproti stávajícímu stavu, avšak nebude mít výrazný negativní vliv na hlukovou situaci nejbližší obytné zástavby. Přípustné limity provozem čerpací stanice nebudou překročeny.

Čerpací stanice bude napojena na stávající rozvody pitné vody. Splašková voda bude zakončena do stávající žumpy. Dešťová voda bude odvedena do stávajících uličních vpustí a odtud do stávajícího vsakovacího zařízení. Úkapy ropných látek budou svedeny do samostatné bezodtokové jímky. Řešené území se nachází v ochranném pásmu II. stupně

přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice. Ovlivnění kvality podzemních ani povrchových vod se však nepředpokládá – veškeré manipulační plochy budou vodohospodářsky zabezpečeny.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci a záměr bude využívat stávající zázemí a technickou infrastrukturu, nedojde k negativnímu ovlivnění flóry ani fauny. Při rekonstrukci dojde pouze k odstranění náletových dřevin. V rámci projektu budou navíc vytvořeny nové plochy zeleně. Realizací záměru dojde k trvalému záboru zemědělské půdy o ploše 45m² (BPEJ 11000).

Vliv na krajinný ráz a lokality soustavy Natura 2000 je vzhledem k umístění záměru vyloučen.

Z celkového hodnocení vyplývá, že všechny posuzované vlivy jsou zanedbatelné nebo se jejich vliv vůbec nepředpokládá.

Písemná vyjádření k záměru byla převzata, resp. doručena od Rady Ústeckého kraje, Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ústí nad Labem.

Rada Ústeckého kraje přijala na své 93. schůzi konané dne 30.9.2015 usnesení (č. 160/93R/2015), že **nepožaduje** provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, vydal dne 30.7.2015 (č.j.:2505/ZPZ/2015/N-2287) stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Stanovisko je přílohou podaného oznámení záměru. Další připomínky k předloženému oznámení nejsou a posouzení záměru není požadováno.

Magistrát města Teplice, Odbor dopravy a životního prostředí ve svém souhrnném vyjádření ze dne 5.10.2015 (č.j. MgMT ODŽP 105672/2015/V-14_EIA/Mě) nepožaduje z hlediska všech složek ochrany další posouzení záměru dle zákona.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve svém vyjádření ze dne 5.10.2015 (č.j.: KHSUL 40593/2015) uvedla, že nemá k předloženému záměru připomínek a další posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem ve svém vyjádření ze dne 6.10.2015 (zn.: ČIŽP/44/IPP/1513868.001/15/UJL) sděluje, že z hlediska ochrany ovzduší bude vliv čerpací stanice na ovzduší při správném provozování technologie minimální.

Z hlediska ochrany vod upozorňuje na potřebu zohlednit kapacitu a stav stávající žumpy v dalších fázích řízení, jelikož její objem není z předloženého oznámení zcela zřejmý.

Po prostudování předloženého oznámení záměru „Rekonstrukce ČSPH Teplice, Řetenice“ závěrem konstatuje, že nemá k záměru další připomínky a nepožaduje jeho posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vzhledem k výše uvedeným vyjádřením a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č.2 zákona Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 písm. b) zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad podle § 7 odst. 6 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního

prostředí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. Dnem doručení je patnáctý den po dni vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce kraje.

Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Ústeckého kraje. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník k č.j. 2985/ZPZ/2015

oznamovatel:

APH stavby a technologie s.r.o., Chleborádova 111/45, 619 00 Brno (IČ 292 84 678)

ke zveřejnění:

- 1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, zde
- 2) Město Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice

Žádáme o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení dne vyvěšení a sejmutí a poté o vrácení našemu úřadu. Vyvěšení proved'te rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Sejmuto dne: