

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsuesf4a082

VÁŠ DOPIS ZN.: 1894/ZPZ/2016

ZE DNE: 02.06.2016

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 27923/2016

VYŘIZUJE: Kosová Miluše Ing.

TEL.: +420477755531

FAX: +420477755512

E-MAIL: miluse.kosova@khsusti.cz

**Krajský úřad Ústeckého kraje  
odbor životního prostředí a zemědělství  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM**

DATUM: 21.06.2016

## **Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zjišťovací řízení k záměru zařazeného v kategorii II – „Provozování neveřejné čerpací stanice PHM“**

Na základě oznámení, doručeného dne 3.6.2016, o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Provozování neveřejné čerpací stanice PHM“, posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy předložené oznámení záměru, zpracované v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v pozdějším znění, a v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., v pozdějším znění, vydává toto **vyjádření**:

**předložený záměr „Provozování neveřejné čerpací stanice PHM“, umístěný na p.č. st. 69 v k.ú. Radešín u Martiněvsí, lze doporučit ke kladnému projednání.**

Oznamovatelem záměru je Josef Ilman, bytem Lázeňská 55, Mšené – lázně. Zpracovatelem oznámení z května 2016 je RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, Chrudim, držitelka osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí, vydaného MŽP ČR pod č.j. 7401/905/OPVŽP/98 ze dne 16.9.1998, č. autorizace 6629/ENV/11.

Předložený záměr řeší provozování neveřejné čerpací stanice PHM na p.č. st. 69 v k.ú. Radešín u Martiněvsí, tj. ve stávající provozovně oznamovatele, Radešín č.p. 98. Jedná se o čerpací stanici pro motorovou naftu (zařízení typ Bencalor NND) s jedním výdejním stojanem. Maximální skladované množství nafty bude 16 m<sup>3</sup>. Součástí ČS PHM bude dvouplošná nádrž o objemu 16 m<sup>3</sup> a stáčecí čerpadlo. Celý prostor nádrže s výdejním stojanem bude zastřešen. Doplňování nádrže čerpací stanice pohonnými hmotami se předpokládá v četnosti 1x za dva měsíce.

Hluk související se záměrem bude spočívat pouze ve stáčení a výdeji paliva (provoz čerpadel) a v pohybu vozidel. Uvedený záměr se bude nacházet ve stávající provozovně, provoz bude pouze v denní době. Z hlediska hlukové problematiky lze tudíž předpokládat, že uvedený záměr nebude mít vliv na stávající hlukovou situaci v posuzované lokalitě. Zároveň se nepředpokládá vliv na veřejné zdraví ani životní prostředí.

**Vzhledem k výše citovanému není z hygienického hlediska dále požadováno zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. v pozdějším znění.**

*otisk úředního razítka*

Ing. Hana Kovaříková  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
územní pracoviště Litoměřice

TELEFON

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČO

FAX

ID DATOVÉ  
SCHRÁNKY  
8p3ai7n

e-mail

477755110, 477755111

ČNB ÚL 8327411/0710

71009183

477755112

[e-  
podatelna@khsusti.cz](mailto:podatelna@khsusti.cz)

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210

ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610

ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510

ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310

ú.p. Most, J.E. Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410