

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/30718/2024/ZR/HOK/Roh
Sp. značka: S-KHSV/30718/2024
Vyřizuje: Ing. Josef Roháček, josef.rohacek@khsjih.cz,
566 650 830
Č.j. odesílatele: KUJI 105706/2024 OZPZ 2223/2024 Ča
Počet listů/příloh: 2/0

Ve Žďáře nad Sáz. dne 17.12.2024

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Větrné elektrárny Sazomín 3x 4,1 – 4,3 MW“ - v y j á d ř e n í orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona a dle § 23 odst. 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění toto **vyjádření**:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě požaduje záměr projednat dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

O d ů v o d n ě n í :

Na základě žádosti odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina (informace o oznámení záměru), doručené dne 29.11.2024, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr z hlediska možných negativních vlivů na obyvatelstvo. Oznamovatelem záměru je společnost S&M Develop, s.r.o., Makovského nám. 3147/2, 616 00 Brno, IČ: 27534511. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č.3 podle zák.č.100/2001 Sb., vypracoval jej v říjnu 2024 RNDr. Jiří Procházka MBA, Environmentální auditor certifikace EMS - Poradce pro energetiku, Pražská 2955, 407 47 Varnsdorf.

Předmětem záměru je výstavba tří větrných elektráren o maximálním celkovém výkonu 12,9 MW. Záměr je zaměřen na využití obnovitelných zdrojů – větrné energie. Funkční doba větrných elektráren je cca 30 let. Za příznivých povětrnostních podmínek mohou větrné elektrárny vyrábět elektrickou energii celoročně, a veškerou vyrobenou energii dodávat do distribuční soustavy. Uvažuje se o technologii firmy VESTA nebo ENERCON.

Vlastní větrné elektrárny budou vystavěny na pozemcích p.č. 647/9, 203/59, 993/56 v k.ú. Sazomín, mezi obcemi Vatín, Sazomín, Ostrov nad Oslavou, Kotlasy a Břeží nad Oslavou. Lokalita se nachází západně od obce Sazomín. Nejbližší RD obce Vatín leží ve vzdálenosti cca 660 m od VE3, nejbližší RD obce Sazomín ve vzdálenosti cca 760 m od VE3.

Parametry plánované stavby:

Výška tubusu v ose gondoly	110 m
Max. celková výška vč. listu vrtule	180 m
Výstupní napětí	690 V /50Hz
Hladina max. akustického výkonu L_{WA}	106 dB

Celková délka nových komunikací	2 165 m
Celková výměra manipulačních ploch	11 580 m ²
Délka připojení VE1 – Družstvo Sazomín	1,6 km
Délka připojení VE2, VE3 – Rozvodna Žďár n.S.	9,7 km

Součástí oznámení je **hluková studie** /červenec 2024, zpracovatel Ing. Aleš Jirásk – Poradenství v oboru technická akustika, Východní 1554, Ústí nad Orlicí 562 06/, jejímž cílem je jistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu tří VE v chráněném venkovním prostoru (staveb), popř. navrhnout režimy provozu VE tak, aby nebyly překročeny hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru (staveb) pro denní i noční dobu ve smyslu nař. vl. č. 272/2011 Sb. v platném znění. Pro názorný výpočet budoucí hlukové situace bylo zpracovatelem akustické studie zvoleno 22 výpočtových bodů (VB) představující převážně chráněné venkovní prostory staveb. V hlukové studii je u VB situovaných u významných pozemních komunikací proveden také výpočet hluku z dopravy. Modelování situace budoucího provozu bylo provedeno pomocí schváleného software HLUK+ 14.55 profi. Hluková studie je zpracována na straně bezpečnosti, tedy pro nejnepríznivější situaci (odrazivý terén, vysoká rychlost větru).

Z hlediska hlukové problematiky se jedná o velmi významný záměr.

Vzhledem k tomu, že předložený záměr neobsahuje úplné řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, a to v části řešící kompletní vyhodnocení stávající a budoucí hlukové zátěže na obyvatele bydlící v blízkém okolí záměru, požaduje orgán ochrany veřejného zdraví jeho projednání dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění.

V rámci zpracování dokumentace pro posuzování vlivů na životní prostředí je třeba se zaměřit na následující:

- V hlukové studii je třeba zohlednit stávající stacionární zdroje hluku v zájmové lokalitě (bramborárna Vatín, čistírny odpadních vod, zemědělské areály). Následně je třeba vyhodnotit spolupůsobení těchto stávajících zdrojů a plánované VE.
- Vliv hluku z plánované VE na obyvatele okolních obcí je třeba zhodnotit v procesu „Hodnocení zdravotních rizik /Health Risk Assessment/“

Ing. Josef Roháček

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Žďár nad Sázavou

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

- prostřednictvím datových schránek