

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště Seifertova 24, Jihlava

**DS:**

Bonett Bohemia, a. s.  
Sudoměřská 32  
130 00 Praha 3

Váš dopis značky/ze dne 17. 6. 2013	Číslo jednací /sp. zn. KUJI 44451/2013 OZP 12/2010 Kle	Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564 602 525	V Jihlavě dne 25. 6. 2013
--	--	---	------------------------------

**„Plnicí stanice CNG Velké Meziříčí, ul. K Novému nádraží“  
sdělení k podlimitnímu záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 21. 6. 2013 Vaši žádost o stanovisko krajského úřadu k podlimitnímu záměru „Plnicí stanice CNG Velké Meziříčí, ul. K Novému nádraží“, společnosti Bonett EUROGAS, areál Horácké autodružstvo Velké Meziříčí, dle přílohy č. 3a podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Oznámení vypracoval Ing. Daniel Dlubal, Bonett Bohemia, a. s., Sudoměřská 32, 130 00 Praha 3, dne 17. 6. 2013.

Předmětem záměru je výstavba plnicí stanice CNG v areálu společnosti Horácké autodružstvo v zastavěném území města Velké Meziříčí na pozemcích p. č. 2281/1, 2281/9, 2281/16, 2758/10 a 2758/13. Plnicí stanice bude sloužit ke stlačování zemního plynu, uskladnění a výdeji CNG do nádrží vozidel. Z hlediska provozního řešení je PS CNG koncipována jako areálová plnicí stanice pohonných hmot s veřejným provozem. Její realizace umožní rozšířit služby v nabídce alternativních pohonných hmot pro motoristy v této lokalitě.

Zařízení se skládá z následujících hlavních součástí:

- vstupní sestava
- kompresorová jednotka
- svazek tlakových nádob (lahví) pro skladování stačeného plynu (CNG), celkový objem 5.600 l, pracovní tlak 250 bar
- sušící jednotka
- výdejní a měřicí zařízení výdeje do vozidel – výdejní stojan, výdejní pistole se zpětnou ventilací, hadice dvojité, bezpečnostní rychlospojka.

Plocha staveniště je 200,8 m<sup>2</sup>.

Dle vyjádření odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí ze dne 28. 5. 2013 nejsou z hlediska územního plánování proti předloženému záměru námitky za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek ÚP. Vliv předloženého záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je vyloučen ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody krajského úřadu č. j. KUJI 42351/2013 ze dne 18. 6. 2013.

Krajský úřad konstatuje, že se jedná o záměr dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona uvedený v příloze č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem 3.8 „Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m<sup>3</sup>“, který **nedosahuje** příslušných limitních hodnot.

Krajský úřad na základě posouzení předloženého oznámení s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu sděluje, že záměr „Plnicí stanice CNG Velké Meziříčí, ul. K Novému nádraží“ **nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle zákona.

Toto sdělení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Josef Klečanský  
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA  
odboru životního prostředí