

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 PELHŘIMOV

(obdrží prostřednictvím datové schránky)

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 34302/2014
OZPZ 32/2014 Fr

Vyřizuje/telefon
Michal Fryš/564 602 504

V Jihlavě dne
3. 6. 2014

Zimní stadion Telč

- sdělení k podlimitnímu záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 22. 5. 2014 Vaše podání, jehož součástí bylo oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 3a k zákonu. Předložena byla též dokumentace k územnímu řízení zpracovaná Vámi v únoru 2014 pod zak. č. 796/13.

Záměrem je novostavba zimního stadionu o zastavěné ploše 2 246,71 m² a tribuny pro fotbalová utkání o zastavěné ploše 760,12 m² ve stávajícím sportovním areálu při ulici Masarykova v Telči v sousedství základní školy a sokolovny. Umístění stavby si vyžádá demolici tenisových kurtů s příslušným zázemím. Stávající rozloha areálu je 17 888,94 m². Objekt zimního stadionu bude mít dvě podlaží a bude ho tvořit ledová plocha, tribuny se zázemím (šatny, WC, sprchy, rozvodna NN, úklidová komora), technologie chlazení ledové plochy s velínem (bude pracovat s náplní chladiva R 134A) a prostorem pro rolbu se sněžnou jámou. Ve druhém nadzemním podlaží budou klubovna, sociální zařízení pro fanoušky, prodejna, bífé. Na střešní konstrukci stadionu naváže lehká ocelová konstrukce přístřešení tribuny fotbalového stadionu.

Zdrojem hluku budou : Technologie chlazení umístěná ve strojovně, větrání strojovny chlazení, chladiče umístěné na střeše, větrací jednotka pro prostor ledové plochy, jednotlivá větrací zařízení prostorů šaten a sociálních zařízení. V předložené projektové dokumentaci je uvedeno, že jejich provozem nedojde v chráněném venkovním prostoru nejbližších budov k překročení limitní hodnoty L_{Aeq} 50 dB pro den a L_{Aeq} 40 dB pro noc.

Nově budou umístěna 3 parkovací stání (návštěvníkům budou sloužit stávající parkovací plochy vzdálené max. 400 m od sportovního areálu.s kapacitou 275 parkovacích stání). Splaškové odpadní vody budou přečerpávány do areálové gravitační jednotné kanalizace. Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou svedeny do areálové jednotné kanalizace. Část zpevněných ploch je navržena ze zatravnovacích tvárnic.

Jedná se o podlimitní záměr dle § 4 odst.1 písm. d) zákona uvedený v příloze č.1, kategorii II zákona pod body 10.8. (sportovní areály na ploše nad 1 ha ...) a 10.6. (...parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu).

Významný vliv předloženého záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byl vyloučen ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody č.j. KUJI 34586/2014 OZPZ 181/2014 Ku/94 ze dne 26. 5. 2014. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu ze dne 27. 5. 2014, zn. Telč 3399/2014 SÚ je záměr navrženo situovat v souladu se závaznou i směrnou částí platného územního plánu Telče, schváleného usnesením zastupitelstva města Telče č. UZ 49-10/6/2011 z 12. 9. 2011.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě posouzení předloženého oznámení, které zpracovala Jarmila Janů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona sděluje, že záměr „Zimní stadion Telč“ **nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle zákona.

Toto sdělení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství