

B nKRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 14112/2012/OZP/Fr

Vyřizuje/telefon  
Mgr. Fryš/564 602 504

V Jihlavě dne  
24.2.2012

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

**Název:** Novostavba neveřejné čerpací stanice PHM v areálu KSÚSV, k.ú. Ledeč nad Sázavou

**Kapacita (rozsah) záměru:** Nadzemní dvouplášťová nádrž (16 m<sup>3</sup>)

**Charakter záměru:** Skladovací nádrž bude určena pro motorovou naftu (cca 13,5 tun). Prostor mezi vnější a vnitřní nádrží bude plnit zároveň funkci záchytné jímky pro případ úniku motorové nafty z vnitřní nádrže. Případné úkapy vzniklé při tankování budou zachycovány též roštem s hydrofobním sorpčním kobercem. Pro záchyt vod z kontaminované manipulační plochy bude pod úrovní terénu osazena bezodtoká jímka o objemu 5 m<sup>3</sup>. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu s územním plánem sídelního útvaru Ledeč nad Sázavou.

**Umístění:** kraj: Vysočina  
obec: Ledeč nad Sázavou  
kat. území: Ledeč nad Sázavou

**Zahájení:** předpoklad březen 2012

**Dokončení:** předpoklad červenec 2012

**Oznamovatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**IČ:** 00090450

### **SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:**

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona zpracoval Mgr. Ondřej Perlík obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod z 1.2.2012  
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 14.2.2012  
Odboru životního prostředí Městského úřadu Světlá nad Sázavou z 14.2.2012  
Povodí Vltavy, s.p. z 27.1.2012

Požadavek na další posuzování dle zákona nebyl v žádném vyjádření uplatněn.

KHS kraje Vysočina uvádí, že dokumentace je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat dle zákona.

ČIŽP OI Havlíčkův Brod nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Oddělení odpadového hospodářství nemá připomínky. Nepožaduje pokračování procesu EIA.

Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že se bude jednat o nevyjmenovaný malý zdroj znečišťování ovzduší. Pokračování v procesu EIA nepožaduje.

Oddělení ochrany přírody nemá žádné významné připomínky. Uvádí, že záměr bude realizován ve stávajícím areálu provozního střediska KSÚSV, a proto nemůže mít žádný negativní vliv na zájmy ochrany přírody. Nepožaduje další posuzování dle zákona.

Oddělení ochrany vod nemá žádné připomínky. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Světlá nad Sázavou sděluje, že není nutné záměr dále posuzovat dle zákona.

Vodoprávní úřad uvádí, že uživatel neveřejné čerpací stanice je povinen nechat zpracovat havarijní plán pro areál KSÚSV a předložit jej vodoprávnímu úřadu ke schválení.  
*Bude zahrnuto do podmínek závěru zjišťovacího řízení*

Připomíná, že na straně 10 je chybně uveden předpokládaný termín zahájení (03/2011) a ukončení výstavby (07/2011).

*Na téže straně oznámení, v kapitole B.1.7 je k jednotlivým etapám výstavby uvedeno březen 2012 – výkopy + položení základů, červenec 2012 – terénní úpravy a provoznění ČS.*

Odpadové hospodářství upozorňuje na skutečnost, že příslušným orgánem k vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady není Městský úřad Ledec nad Sázavou, nýbrž Městský

úřad Světlá nad Sázavou a připomíná, že je nutné mít platné souhlasy k nakládání se všemi nebezpečnými odpady, se kterými bude nakládáno.

Ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, státní správa lesů nemají připomínky.

Povodí Vltavy, s.p. nepožaduje záměr posoudit dle zákona.

## **ZÁVĚR:**

Záměr „Novostavba neveřejné čerpací stanice PHM v areálu KSÚSV, k.ú. Ledeč nad Sázavou“ naplňuje dikci bodu 10.4 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (*skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků /vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí/ a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t*), a to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona, přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Novostavba neveřejné čerpací stanice PHM v areálu KSÚSV, k.ú. Ledeč nad Sázavou,, nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona**

### Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- V maximální míře omezovat sekundární prašnost vhodnými organizačními a technickými prostředky (úklid vozovek, pojezdových ploch včetně jejich zkrápění za sucha).
- Vypracovat provozní řád a havarijný plán areálu KSÚSV a po schválení s nimi seznámit odpovědné pracovníky.
- Důsledně třídit odpady a předávat je pověřeným osobám.
- Dodržováním technologických postupů zabránit úkapům PHM a v případě úniku závadných látek aplikovat odpovídající sorbent a následně odborně sanovat znečištěnou oblast.
- Pravidelně kontrolovat veškerá technická zařízení čerpací stanice.

Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci.

Záměr je navržen v areálu provozního střediska KSÚSV na jižním okraji města Ledeč nad Sázavou, v průmyslové části města mimo soustředěnou obytnou zástavbu.

Závažnost vlivů.

Z hlediska ochrany ovzduší se bude jednat o malý zdroj znečišťování ovzduší, jehož vliv lze vztáhnout k bezprostřednímu okolí čerpací stanice. Nepředpokládá se, že by předpokládaná emise VOC významně negativně ovlivnila imisní poměry hodnoceného území. Hluk vyvolaný vlastním provozem čerpací stanice na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru

staveb s výraznou rezervou nepřekročí hygienické limity hluku v denní a noční době. Na základě vyhodnocení možných vlivů záměru na zdraví obyvatel konstatovala KHS, že při respektování navržených řešení nebude předmětný záměr v rozporu se zájmy na ochranu veřejného zdraví. Vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod v důsledku havárie je vzhledem k technickému zabezpečení nepravděpodobný. Stavbou nedojde ke kolizi s významnými krajinnými prvky (nejbližší vodoteč Polní potok je vzdálena přes 300 m východním směrem). Příslušným orgánem ochrany přírody byl vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality, ptačí oblasti.

Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia> (kód záměru VYS 583).

**Město Ledec nad Sázavou jako dotčený územní samosprávný celek** ve smyslu § 16 odst. 3 zákona **žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce** a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň **město Ledec nad Sázavou žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.**

**Mgr. Michal Fryš**  
úředník odboru životního prostředí

## Rozdělovník

**Oznamovatel:** (+ obdržena vyjádření) (datová schránka)

- 1/ Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,  
586 01 JIHLAVA  
(k zastupování zmocněn Mgr. Ondřej Perlík, Sněžňenkova2579/9, 106 00 PRAHA 10)

### **Dotčené územní samosprávné celky:**

- 2/ Město Ledec nad Sázavou, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU (datová schránka)  
3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

### **Dotčené správní úřady:**

- 4/ Krajský úřad Kraje Vysočina – zde  
5/ Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91  
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU (datová schránka)  
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02  
HAVLÍČKUV BROD (datová schránka)  
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01  
HAVLÍČKUV BROD (datová schránka)

### **K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:**

- 8/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 (datová schránka)

### **Na vědomí :**

- 9/ Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91  
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU (datová schránka)  
10/ Městský úřad Ledec nad Sázavou, odbor výstavby, ÚP a ŽP, Husovo nám. 7, 584 01  
LEDEČ NAD SÁZAVOU (datová schránka)  
11/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5  
(datová schránka)