

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

HS geo, s.r.o.
Absolonova 2a
624 00 Brno

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 46071/2020 OZPZ 438/2020 Ča	Vyřizuje/telefon Markéta Čadová/564602530	V Jihlavě dne 15. 5. 2020
-------------------------	--	--	------------------------------

„Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda o hloubce 1 x 150,0 m“

- sdělení k podlimitnímu záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) od Vás, jako od zmocněnce oznamovatele, obdržel dne 11. 5. 2020 oznámení podlimitního záměru „Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda o hloubce 1 x 150,0 m“ zpracované dle přílohy č. 3a zákona. Oznamovatelem záměru je paní Marie Sábliková, Nová Ves u Nového Města na Moravě 138, 592 31 Nově Město na Moravě.

Předmětem záměru je realizace vrtu o hloubce 1 x 150,0 m na pozemku parc. č. 141, k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě. Vrt bude sloužit pro získávání nízkopotenciální energie z horninového prostředí a poskytne energii pro tepelné čerpadlo, které bude vytápět a ohřívat TUV pro rodinný dům v Nové Vsi u Nového Města na Moravě č. p. 73. Dotčený pozemek se nachází v CHKO Žďárské vrchy – IV. zóna.

Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy, ani zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr neleží v ochranném pásmu lesa. V prostoru staveniště se nenachází žádný identifikovaný zdroj znečištění půdy. Realizace ani provoz vrtu nevyžaduje žádné surovinové zdroje.

Během výstavby záměru bude docházet k omezenému zvýšení prašnosti a k emisím vznikajícím provozem běžných stavebních mechanismů. Tyto vlivy jsou vzhledem k rozsahu záměru poměrně malé a časově omezené. Během provozu vrtu nebude docházet k emisím do ovzduší. Vytěžená zemina (č. odpadu 17 05 04) a vrtné kaly (č. 01 05 04) budou v rámci výstavby odváděny do vodotěsného kontejneru a budou odvezeny oprávněnou specializovanou firmou na skládku přijímající daný odpad.

Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu běžných stavebních mechanismů. Mimořádné stavební práce (odstřeily apod.) nejsou očekávány. Stavba bude probíhat pouze v denní době. Hluk spojený s výstavbou lze označit za akceptovatelný a dočasný. Samotný provoz vrtu nebude zdrojem hluku. Tepelné čerpadlo bude umístěno do objektu a bude s rezervou splňovat požadované limity pro vnitřní i venkovní prostředí.

Krajský úřad uvádí, že se jedná o podlimitní záměr dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona uvedený v příloze č. 1, v kategorii II zákona pod bodem 14 (*Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m*). Záměr dosahuje více jak 25 % příslušné limitní hodnoty a nachází se ve zvláště chráněném území (CHKO Žďárské vrchy), proto bylo dle § 6 odst. 2 zákona krajskému úřadu předloženo oznámení podlimitního záměru.

Významný vliv předloženého záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti na území CHKO Žďárské vrchy byl vyloučen ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, pod č. j. 01800/ZV/2020 ze dne 7. 5. 2020.


Dle vyjádření příslušného úřadu územního plánování, kterým je Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, č. j. MUNMNM/13648/2020/ ze dne 14. 5. 2020, není předkládaný záměr v rozporu s Územním plánem Nová Ves u Nového Města na Moravě. Záměr je umístován v území s funkčním využitím BR – plochy bydlení v rodinných domech. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných domů a pozemky související s určujícím využíváním plochy. Stavební záměr je zařízením na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu, který souvisí s bydlením.

Při posuzování podlimitního záměru měl krajský úřad k dispozici Hydrogeologické posouzení hloubkového vrtu pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 141 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě (RNDr. Milan Novák, leden 2020). V tomto posouzení je uvedeno, že u domovních studní (jímacích objektů podzemních vod) v širším okolí nedojde při realizaci vrtu TČ k jejich negativnímu ovlivnění, nachází se mimo dosah předpokládaného dočasného (krátkodobého) ovlivnění hydrogeologických poměrů – kolísání úrovně hladin – při hloubení, vystrojení a tamponáži vrtu pro TČ. Výjimkou je kopaná studna na pozemku investora vrtu TČ, u níž může dojít při hloubení vrtu TČ k mírnému poklesu hladiny (v řádu jednotek cm).

Krajský úřad na základě posouzení předloženého oznámení, které v květnu 2020 zpracovala paní Marie Sábliková, Nová Ves u Nového Města na Moravě 138, 592 31 Nové Město na Moravě, a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona a výše uvedenému hydrogeologickému posouzení, sděluje, že podlimitní záměr „Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda o hloubce 1 x 150,0 m“ **ve výše uvedeném rozsahu (kapacitě) nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.**

Toto sdělení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Sdělení se zveřejňuje také na internetu v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_podlimitni) pod kódem záměru VYS689P.


KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
a zemědělství
Jižkova 57, 587 33 Jihlava
-30-

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství